

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

兵庫製紙(株)

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm ³ /年	19,720	310		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	68,660	28,710		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	10,000	8,817		
		最 大	11,000	9,820		
	pH	最 小	5.8	6.5		
		最 大	8.6	7.8		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	600	401.4	
			最 大	660	535.4	
		濃度 (mg/L)	通 常	60	45.4	
			最 大	80	57.4	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	200	80.0	
			最 大	220	143.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	8.8	
			最 大	30	15.0	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	400	119.2	
			最 大	440	297.6	
		濃度 (mg/L)	通 常	40	14	
			最 大	50	34	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	4	<0.5		
		最 大	5	<0.5		