

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

濱中製鎖工業(株) 網干工場

項 目		協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	8	—	
	窒素酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	2,037	1,063	
水質関係	総排出水量 (m <sup>3</sup> /日)	通 常	3,413	1,459	
		最 大	3,413	1,682	
	pH	最 小	5.8	7.8	
		最 大	8.6	8.0	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	17.1	5.2
			最 大	17.1	6.1
		濃度 (mg/L)	通 常	5	3.5
			最 大	10	3.6
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—
			最 大	—	—
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—
			最 大	—	—
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	34.2	8.7
			最 大	34.2	15.1
		濃度 (mg/L)	通 常	10	6.0
			最 大	20	11.0
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
		最 大	—	—	
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
		最 大	1	0.5	