

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

濱中製鎖工業(株) 網干工場

項 目		協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量	Nm ³ /年	8	—	
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	2,037	1,080	
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	3,413	1,449	
		最 大	3,413	1,590	
	pH	最 小	5.8	7.9	
		最 大	8.6	8.1	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	17.1	4.9
			最 大	17.1	5.7
		濃度 (mg/L)	通 常	5	3.5
			最 大	10	3.6
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—
			最 大	—	—
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—
			最 大	—	—
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	34.2	6.9
			最 大	34.2	15.5
		濃度 (mg/L)	通 常	10	5.0
			最 大	20	10
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
		最 大	—	—	
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
		最 大	1	0.5	