

平成 13 年 4 月

維持管理計画

市川美化センター

- ・ 焼却ガスの温度を摂氏 850 度以上に保つ。
- ・ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏 200 度以下に冷却する。
- ・ 排ガス処理設備・冷却設備に堆積したばいじんを除去する。
- ・ 排ガス中の CO 濃度を連続的に測定・記録する。
- ・ 排ガス中のダイオキシン類濃度が $1 \text{ ng-TEQ/m}^3 \text{ N}$ 以下となるように焼却する。
- ・ 排ガス中のダイオキシン類濃度を年 1 回以上測定・記録する。