

下水道管路施設包括的維持管理等業務委託（計画的業務） 見積参考資料

（見積参考条件）

以下に示す見積参考条件については、発注者の積算上の標準的な考え方を示したものである。あくまでも入札参加業者の適正・迅速な見積に供するための一資料であり、なんら請負契約上の拘束力を生じるものではない。

本設計において、巡視工、マンホール点検工、マンホール目視調査工、本管 TV カメラ調査工（内径 150mm～800mm 未満）、本管潜行目視調査工（内径 1000mm 以上 1500mm 未満）及びそれぞれの報告書作成工並びに清掃、土砂処分の揚泥車運搬工については、「下水道施設維持管理積算要領－管路施設編－2020 年版（公益社団法人 日本下水道協会）」を参照している。

また、本管テレビカメラ調査工（内径 800mm～2000mm 未満 大口径 直視側視式）およびその報告書作成工については、「下水道管路管理積算資料-2019-（公益社団法人 日本下水道管路管理協会）」を参照している。

土砂処分の揚泥車運搬工については、運搬距離 7.4km、DID 区間率 70%以上で計算している。

（施工 第 0－0030 号内訳表）

- ・ 施工 第 0－0025 号内訳表の普通作業員は 2.85m³ あたり 0.25 人を計上している（4 t 車 1 台について 2 時間の土砂投入作業を想定）。

（見積による単価について）

以下については、見積りにより単価を決定している。

名称	規格 1	規格 2	査定の有無 査定率
TV カメラ搭載車損料	95.5kW 2t		査定無し
テレビカメラ車損料	大口径 2t 98kw	本管テレビカメラ（直視側視式 大口径）損料含む	査定無し
高圧洗浄車損料	147kW 4t		査定無し
強力吸引車損料	154kW 4t		査定無し
給水車損料	132kW 4t		査定無し