３ 水質基準対象施設

	事 業 場 名	所 在 地	施 設 名	基数	測定結果 pg-TEQ/L	排出基準pg-TEQ/L	試料採取日	備考
1	㈱ダイセル姫路製造所網干工場	姫路市網干区新在家1239番地	15号イ 廃ガス洗浄施設	1	0.0013	10	令和7年12月3日	
2	㈱ダイセル姫路製造所広畑工場	姫路市広畑区富士町12番地	15号イ 廃ガス洗浄施設	1	0.0043	10	令和7年8月27日	
3	㈱日本触媒姫路製造所	姫路市網干区興浜992－1	15号イ 廃ガス洗浄施設 15号ロ 湿式集じん施設	8 2	0.036	10	令和7年9月3日	No.2排水口
4	姫路市中部析水苑	姫路市飾磨区今在家1351－22	18号　下水道終末処理施設	1	0.0023	10	令和7年9月18日	
5	揖保川浄化センター	姫路市網干区興浜第1味岡地内	15号　灰の貯留施設 15号イ 廃ガス洗浄施設 15号ロ 湿式集じん施設 18号　下水道終末処理施設	3 3 1 1	0.00025 0.0015	10 10	令和7年5月8日 令和7年11月5日	1回目 2回目