

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

(株)ダイセル 姫路製造所網干工場

項 目			協定値	実績値	備 考
大気関係	硫黄酸化物総排出量		Nm ³ /年	205,086	51,088
	窒素酸化物総排出量		Nm ³ /年	283,893	120,203
水質関係	総排水量 (m ³ /日)		通 常	101,300	68,376
			最 大	113,000	102,849
	pH		最 小	5.8	6.3
			最 大	8.6	7.8
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	2,026	1,031.6
			最 大	2,260	1,767.8
		濃度 (mg/L)	通 常	20	11.0
			最 大	30	18.1
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—
			最 大	—	—
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—
			最 大	—	—
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	4,052	621.6
			最 大	4,520	1,487.9
		濃度 (mg/L)	通 常	40	8.6
			最 大	50	17.0
	n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—
			最 大	—	—
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—
			最 大	3	<0.5