

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

広畑バイオマス発電(株) 広畑バイオマス発電所

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量		Nm³/年	107,748	89	R5.12～R6.3 (以下同様)
	窒素酸化物総排出量		Nm³/年	170,820	34,108	
水質関係	総排水量 (m³/日)		通 常	810	656	
			最 大	810	810	
	pH		最 小	5.8	6.3	
			最 大	8.6	7.8	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	16.2	1.2	
			最 大	16.2	2.4	
		濃度 (mg/L)	通 常	20	2.0	
			最 大	30	3.4	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	32.4	1.5	
			最 大	32.4	3.6	
		濃度 (mg/L)	通 常	40	3.0	
			最 大	50	13.8	
	n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	3	<1.0	