

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

JFE条鋼(株) 姫路製造所

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	—	—		
	窒素酸化物総排出量	Nm <sup>3</sup> /年	98,131	9,749		
水質関係	総排出水量 (m <sup>3</sup> /日)	通 常	6,600	5,289		
		最 大	10,000	8,409		
	pH	最 小	5.8	7.2		
		最 大	8.6	8.3		
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	66	19.6	
			最 大	100	63.1	
		濃度 (mg/L)	通 常	10	4.1	
			最 大	30	9.6	
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	198	13.1	
			最 大	300	31.4	
		濃度 (mg/L)	通 常	30	2.5	
			最 大	40	5.4	
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	1.5	1.2		