

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

JFE条鋼(株) 姫路製造所

| 項目 | | | 協定値 | 実績値 | 備考 |
|------|---------------------------|--------------------|--------|--------|------|
| 大気関係 | 硫黄酸化物総排出量 | Nm ³ /年 | — | — | |
| | 窒素酸化物総排出量 | Nm ³ /年 | 98,131 | 15,541 | |
| 水質関係 | 総排出水量 (m ³ /日) | 通常 | 6,600 | 5,323 | |
| | | 最大 | 10,000 | 8,491 | |
| | pH | 最小 | 5.8 | 7.0 | |
| | | 最大 | 8.6 | 8.5 | |
| | COD | 負荷量 (kg/日) | 通常 | 66 | 28.3 |
| | | | 最大 | 100 | 76.5 |
| | | 濃度 (mg/L) | 通常 | 10 | 5.3 |
| | | | 最大 | 30 | 10.8 |
| | BOD | 負荷量 (kg/日) | 通常 | — | — |
| | | | 最大 | — | — |
| | | 濃度 (mg/L) | 通常 | — | — |
| | | | 最大 | — | — |
| | SS | 負荷量 (kg/日) | 通常 | 198 | 10.2 |
| | | | 最大 | 300 | 86.6 |
| | | 濃度 (mg/L) | 通常 | 30 | 2.0 |
| | | | 最大 | 40 | 16.8 |
| | n-Hex | 負荷量 (kg/日) | 通常 | — | — |
| | | | 最大 | — | — |
| | | 濃度 (mg/L) | 通常 | — | — |
| | | | 最大 | 1.5 | <0.5 |