

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ(株)

項目			協定値	実績値	備考
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通常	5,000	4,053	
		最大	5,200	4,655	
	pH	最小	5.8	6.9	
		最大	8.6	7.6	
	COD	負荷量 (kg/日)	通常	50	16.4
			最大	52	25.9
		濃度 (mg/L)	通常	10	4.0
			最大	10	6.2
	BOD	負荷量 (kg/日)	通常	50	5.9
			最大	52	12.4
		濃度 (mg/L)	通常	10	1.5
			最大	10	2.8
	SS	負荷量 (kg/日)	通常	25	3.6
			最大	26	7.0
		濃度 (mg/L)	通常	5	0.9
			最大	10	1.6
	n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	—	—
			最大	—	—
		濃度 (mg/L)	通常	—	—
			最大	1	<0.5