

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

NISSHAプレシジョン・アンド・テクノロジーズ(株)

項 目			協定値	実績値	備 考
水 質 関 係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	5,000	2,860	
		最 大	5,200	3,512	
	pH	最 小	5.8	6.7	
		最 大	8.6	7.5	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	50	8.0
			最 大	52	14.0
		濃度 (mg/L)	通 常	10	2.8
			最 大	10	4.6
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	50	2.9
			最 大	52	6.8
		濃度 (mg/L)	通 常	10	1.0
			最 大	10	2.5
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	25	2.4
			最 大	26	12.6
		濃度 (mg/L)	通 常	5	0.8
			最 大	10	4.7
	n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—
			最 大	—	—
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—
			最 大	1	<0.5