

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

NISSHAプレシジョン・アンド・テクノロジーズ(株)

項目			協定値	実績値	備考
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通常	5,000	2,761	
		最大	5,200	3,610	
	pH	最小	5.8	6.9	
		最大	8.6	7.4	
	COD	負荷量 (kg/日)	通常	50	6.1
			最大	52	15.0
		濃度 (mg/L)	通常	10	2.1
			最大	10	4.3
	BOD	負荷量 (kg/日)	通常	50	3.3
			最大	52	10.2
		濃度 (mg/L)	通常	10	1.1
			最大	10	3.0
	SS	負荷量 (kg/日)	通常	25	2.1
			最大	26	11.1
		濃度 (mg/L)	通常	5	0.7
			最大	10	3.2
	n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	—	—
			最大	—	—
		濃度 (mg/L)	通常	—	—
			最大	1	<0.5