

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

パナソニックホールディングス㈱ 姫路工場

項 目			協定値	実績値	備 考
水 質 関 係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	6,692	1,516	
		最 大	9,900	2,624	
	pH	最 小	5.8	6.9	
		最 大	8.6	7.4	
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	40.2	1.4
			最 大	59.4	3.1
		濃度 (mg/L)	通 常	6.0	0.9
			最 大	8.0	1.6
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—
			最 大	—	—
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—
			最 大	—	—
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	33.5	1.6
			最 大	49.5	2.1
		濃度 (mg/L)	通 常	5.0	<1.0
			最 大	15.0	<1.0
	n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—
			最 大	—	—
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—
			最 大	1	<0.5