

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

ヤマトスチール(株)

項目		協定値	実績値	備考
大気関係	硫黄酸化物総排出量	Nm ³ /年	10,617	0
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	73,120	34,004
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通常	2,708	1,944
		最大	3,230	2,845
	pH	最小	5.8	6.7
		最大	8.6	8.4
	COD	負荷量 (kg/日)	通常	18
		最大	22	11.1
		濃度 (mg/L)	通常	6.6
		最大	30	6.4
水質関係	BOD	負荷量 (kg/日)	通常	—
		最大	—	—
		濃度 (mg/L)	通常	—
		最大	—	—
	SS	負荷量 (kg/日)	通常	60
		最大	72	6.1
		濃度 (mg/L)	通常	22
		最大	60	6
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	—	—
		最大	—	—
	濃度 (mg/L)	通常	—	—
		最大	2	<0.5