

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

関西電力(株) 姫路第一発電所

項 目			協定値	実績値	備 考
大気 関 係	硫黄酸化物総排出量		Nm³/年	—	—
	窒素酸化物総排出量		Nm³/年	701,000	111,335
水 質 関 係	総排水量（m³/日）		通 常	1,100	890
			最 大	1,900	1,500
	pH		最 小	5.8	6.8
			最 大	8.6	7.7
	COD	負荷量 （kg/日）	通 常	8.8	0.8
			最 大	15.2	1.4
		濃度 （mg/L）	通 常	8	0.9
			最 大	15	1.4
	BOD	負荷量 （kg/日）	通 常	—	—
			最 大	—	—
		濃度 （mg/L）	通 常	—	—
			最 大	—	—
	SS	負荷量 （kg/日）	通 常	13.2	1.0
			最 大	22.8	1.3
		濃度 （mg/L）	通 常	12	1
			最 大	20	1
	n-Hex	負荷量 （kg/日）	通 常	1.1	0.1
			最 大	1.9	0.2
		濃度 （mg/L）	通 常	—	—
			最 大	1	<0.1
	熱負荷量	（10³kcal/秒）	最 大	266	207
	最大温度差	（℃）	最 大	7	6.6
	最大排出量	（m³/秒）	最 大	38	33.3
	残留塩素			検出されないこと	検出されず