

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

大阪ガス㈱ 姫路製造所

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量		Nm³/年	—	—	
	窒素酸化物総排出量		Nm³/年	34,400	609	
水質関係	総排水量（m³/日）		通 常	1,460	280	降水含む
			最 大	1,820	946	3月5日降雨による （姫路市16.0mm/日）
	pH		最 小	5.8	7.0	
			最 大	8.6	7.7	
	COD	負荷量 （kg/日）	通 常	14.6	1.0	
			最 大	18.2	4.5	
		濃度 （mg/L）	通 常	10	3.0	
			最 大	20	4.7	
	BOD	負荷量 （kg/日）	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 （mg/L）	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 （kg/日）	通 常	21.9	0.8	
			最 大	27.3	6.7	
		濃度 （mg/L）	通 常	15	1.9	
			最 大	30	10.8	
	n-Hex	負荷量 （kg/日）	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 （mg/L）	通 常	—	—	
			最 大	1	<0.1	