

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

大阪ガス(株) 姫路製造所

項目			協定値	実績値	備考
大気関係	硫黄酸化物総排出量	Nm ³ /年	—	—	
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	34,400	716	
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通常	1,460	326	降水含む
		最大	1,820	855	7月10日降雨による (姫路市18.0mm/日)
	pH	最小	5.8	7.1	
		最大	8.6	7.6	
	COD	負荷量 (kg/日)	通常	14.6	0.9
			最大	18.2	3.2
		濃度 (mg/L)	通常	10	2.9
			最大	20	4.0
	BOD	負荷量 (kg/日)	通常	—	—
			最大	—	—
		濃度 (mg/L)	通常	—	—
			最大	—	—
	SS	負荷量 (kg/日)	通常	21.9	0.5
			最大	27.3	1.4
		濃度 (mg/L)	通常	15	2.1
			最大	30	5.6
	n-Hex	負荷量 (kg/日)	通常	—	—
			最大	—	—
		濃度 (mg/L)	通常	—	—
			最大	1	<0.1