

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

虹技(株)

項 目			協定値	実績値	備 考	
大気関係	硫黄酸化物総排出量	Nm ³ /年	10,295	64		
	窒素酸化物総排出量	Nm ³ /年	5,675	678		
水質関係	総排出水量 (m ³ /日)	通 常	2,316	894		
		最 大	3,925	1,536	7月19日	
	pH	最 小		5.8	6.28	東工場
					5.99	西工場
		最 大		8.6	8.13	東工場
					7.85	西工場
	COD	負荷量 (kg/日)	通 常	35	2.9	
			最 大	59	7.6	5月27日
		濃度 (mg/L)	通 常	15	4.7	東工場
			最 大	20	0.5	西工場
	BOD	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
		濃度 (mg/L)	通 常	—	—	
			最 大	—	—	
	SS	負荷量 (kg/日)	通 常	70	4.6	
			最 大	118	6.2	6月7日
濃度 (mg/L)		通 常		30	4.1	東工場
					7.9	西工場
		最 大		45	6.8	東工場
					12.0	西工場
n-Hex	負荷量 (kg/日)	通 常	—	—		
		最 大	—	—		
	濃度 (mg/L)	通 常	—	—		
		最 大	2	1.42	東工場	
			1.01	西工場		