

届出保育施設立入調査結果(作成日 令和6年7月1日)

施設名	すまいるぱーく
設置者、設置者法人番号	医療法人社団スマイルパーク(4140005021569)
立入調査実施日	令和6年5月30日

指摘事項

指摘内容	改善状況
調乳スペースについて	保育室内で調乳を行っているが、保育室との区画等がされていない。安全・衛生上の観点から、乳幼児が簡単に立ち入ることができないように区画等を行うこと。なお、保育室内に調乳スペースを設ける場合、保育面積に変更が生じるため、市(幼保連携政策課)へ変更届の提出をすること。

● 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容	改善状況
安全計画について	策定した安全計画について、職員・保護者への説明は行っているとのことであったが、十分な周知ではなかった。安全計画の配付又は掲示等の適切な方法により、職員・保護者に対し周知を行うこと。 なお、安全計画については定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行う必要があることに留意すること。
消防用設備の点検について	消防用設備の総合点検(年1回)は実施されていたが、機器点検の実施が確認できなかった。6か月に1回、当該点検業務に関する資格を有するものにより機器点検を実施し、点検結果を保管すること。
施設及びサービスに関する内容の掲示について	施設内に掲示している施設及びサービスに関する情報について、以下の項目の記載がないので、記載すること。 ・設置者及び職員に対する研修の受講状況
サービス利用者に対する契約内容の書面による交付について	サービス利用者に対して交付している契約内容の書面について、設置者の名称欄が代表者の個人名になっていた。設置者である法人の名称を記載すること。