

届出保育施設立入調査結果(作成日 令和6年7月12日)

施設名	りとるらいふこども園
設置者、設置者法人番号	廣瀬 真須美
立入調査実施日	令和6年5月24日

指摘事項

指摘内容		改善状況
乳幼児突然死症候群等の予防について	児童の睡眠中の睡眠チェックの記録がされていなかった。乳幼児突然死症候群は、睡眠中に発生しやすいという意識を保育者がもち、その都度（0歳児は5分ごと、1歳児は10分ごと）、睡眠中の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察し、睡眠チェックの記録をすること。	改善済
安全計画について	安全計画について、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知がなされていなかった。施設内に掲示するなど適切な方法により、保護者に対し周知を行うこと。なお、安全計画については、職員と共有した上で定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行う必要があることに留意すること。	改善済
事故発生防止について	事故（軽微な事故を含む）が発生した場合における事故の状況及び事故に際して採った処置の記録が作成されていない。事故発生時には当該記録を作成すること。なお、実際に傷を負った場合等は事故記録とし、事故には至らなかったが、事故になる可能性があったものや危険と感じたときはヒヤリ・ハット記録を残し、検討・分析による事故の発生防止、事故防止対策の周知徹底を行うこと。	改善済

● 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容	改善状況
消防設備の点検について	消防設備の総合点検（年１回）は実施されていたが、機器点検が実施されていなかった。６か月に１回、当該点検業務に関する資格を有するものにより機器点検を実施し、点検結果を保管すること。
	改善済