

届出保育施設立入調査結果(作成日 令和6年10月4日)

施設名	KEIこどもえんHihatov
設置者、設置者法人番号	一般社団法人KEIこどもえん(9140005023032)
立入調査実施日	令和6年3月5日

指摘事項

指摘内容	改善状況	
救命処置の訓練について	職員に対する救命処置の訓練が実施されていなかった。事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施し、評価・改善できるよう記録を残すこと。	改善済

● 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容	改善状況	
消防設備の点検について	消防設備の点検が実施されていなかった。6か月に1回、当該点検業務に関する資格を有するものにより機器点検を実施すること。また、年1回は総合点検を行い、消防署に報告書の提出をすること。	改善済
消火訓練について	避難訓練は毎月実施されていたが、消火訓練が実施されていない月があった。消火訓練についても毎月1回以上実施し、適切に訓練の記録を残すこと。	改善済
安全計画について	安全計画について、策定のうえで職員間での周知は行われていたが、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知がなされていなかった。適切な方法により、保護者に対し周知を行うこと。 なお、安全計画については定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行う必要があることに留意すること。	改善済
サービス利用者に対する契約内容の書面による交付について	サービス利用者へ交付している施設及びサービスに関する情報について、設置者の住所が記載されていないので、追記すること。	改善済