

届出保育施設立入調査結果(確認日 令和8年3月18日)

施設名	ベアズガーデンインターナショナルプリスクール
設置者、設置者法人番号	株式会社ベアズガーデン(5140001128813)
立入調査実施日	令和8年2月17日

指摘事項

- 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容	改善状況
安全管理について	改善済
施設内巡回時に確認された次の点について、安全管理の観点から改善策を講じること。 <ul style="list-style-type: none">・廊下及びトイレ内のコンセントについて、コンセントキャップ等の感電防止策が施されていない。児童の手の届く低い位置のコンセントには感電防止対策をすること。・保育室等において、押しピンが使用されていたが、落下防止策(セロハンテープで押しピンを固定など)ができていない物があった。押しピンや画鋸を使用する場合は落下防止策を施すこと。・廊下及び保育室内にある棚の上に重量物(絵本又は加湿器)を置いていた。安全のため設置場所等を見直す、または転落防止策を講じること。	