

## 届出保育施設立入調査結果(確認日 令和8年5月20日)

施設名	りとるらいふこども園
設置者、設置者法人番号	上野 真須美
立入調査実施日	令和8年5月11日

### 指摘事項

- 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容	改善状況
消火訓練について	改善済
消火訓練を毎月実施しているとのことであるが、訓練の記録が確認できなかった。消火訓練は毎月1回以上実施するとともに、訓練内容を評価・検証し、得られた結果を次回の訓練に反映させられるよう、訓練実施の際はその都度記録を残すこと。	