

届出保育施設立入調査結果(確認日 令和8年6月30日)

施設名	特別養護老人ホーム ゆめさき三清荘
設置者、設置者法人番号	社会福祉法人 経山会 (2260005004530)
立入調査実施日	令和8年6月11日

指摘事項

- 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容	改善状況
安全・衛生管理について	改善済

施設内巡回時に確認された以下の点について、安全・衛生上の点からそれぞれ改善策を講じること。

- ・児童用トイレ内の高い位置にある棚に重量物（保育教材等）が置かれていた。安全のため設置場所等を見直す、または転落防止策を講じること。
- ・保育室内に温度計及び湿度計が設置されていなかった。室内の温度及び湿度は感染症予防の見地から重要であるため、温度計及び湿度計により温度及び湿度の管理を行うこと。
- ・コンセントについて、コンセントキャップ等の感電防止策がない箇所があった。園児の手の届く位置のコンセントには感電防止対策をすること。
- ・保育室内にある冷蔵庫に、直径3cm程度の磁石が使用されていた。球形の場合直径4.5cm以下、球形でない場合直径3.8cm以下のものは、口に入れた際に窒息の危険性があるため使用しないこと。