

届出保育施設立入調査結果(確認日 令和8年6月29日)

施設名	タノシキッズ姫路園インターナショナルプリスクール
設置者、設置者法人番号	株式会社 あっぷたす(9140001107549)
立入調査実施日	令和8年5月21日

指摘事項

- 指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項

指摘内容	改善状況
消防用設備の点検について	改善済
安全管理について	改善済

消防用設備の総合点検（年1回）は実施されていたが、機器点検が実施されていなかった。6か月に1回、当該点検業務に関する資格を有するものにより機器点検を実施し、点検結果を保管すること。

施設内巡回時に確認された次の点について、安全管理の観点から改善策を講じること。
 ・3歳児保育室に、液体が入っている容器に内容物の表記が無い容器があった。誤使用などによる事故防止の観点から、内容物が分かるようにラベル等で表記しておくこと。
 ・0～2歳児合同の保育室で、小型の球形のマグネットが複数使用されていた。球形の場合直径4.5cm以下、球形でない場合直径3.8cm以下のものは口に入れた際に窒息の危険性があるので使用しないこと。