

1 処分した一般廃棄物の各月毎の種類及び数量

| 炉番号 | 処分した廃棄物の種類 | 単位 | 4月       | 5月       | 6月       | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|------------|----|----------|----------|----------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1   | 可燃ごみ       | t  | 1,088.96 | 3,849.12 | 3,866.67 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2   | 可燃ごみ       | t  | 3,849.42 | 2,587.76 | 1,589.08 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 合計  |            |    | 4,938.38 | 6,436.88 | 5,455.75 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(月平均値)

| 炉番号          | 測定をおこなった位置 | 単位 | 4月     | 5月     | 6月     | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------------|------------|----|--------|--------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1            | 焼却炉内       | ℃  | 924    | 934    | 954    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2            | 焼却炉内       | ℃  | 991    | 980    | 937    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 測定結果の得られた年月日 |            |    | R8.5.1 | R8.6.1 | R8.7.1 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

3 集じん器(電気集じん器)に流入する燃焼ガスの温度(月平均値)

| 炉番号          | 測定をおこなった位置 | 単位 | 4月     | 5月     | 6月     | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------------|------------|----|--------|--------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1            | 集じん器入口     | ℃  | 266    | 264    | 263    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2            | 集じん器入口     | ℃  | 264    | 267    | 264    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 測定結果の得られた年月日 |            |    | R8.5.1 | R8.6.1 | R8.7.1 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

\* 国の通知である『ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン』により、「集じん器入口排ガス(集じん器に流入する燃焼ガス)温度は、電気集じん器の場合200～280℃、ろ過式集じん器の場合200℃未満のできるだけ低いレベルとする。」こととされています。

4 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(ppm) [O<sub>2</sub>12%換算値](月平均値)

| 炉番号          | 測定をおこなった位置 | 単位  | 4月     | 5月     | 6月     | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------------|------------|-----|--------|--------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1            | 集じん器出口     | ppm | 9      | 9      | 7      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2            | 集じん器出口     | ppm | 16     | 11     | 11     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 測定結果の得られた年月日 |            |     | R8.5.1 | R8.6.1 | R8.7.1 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

5 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去  
運転時は、毎日除去

6 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 [O<sub>2</sub>12%換算値]

| 炉番号 | 排ガスを採取した位置 | 排ガスを採取した年月日 | 測定結果の得られた年月日 | ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) |
|-----|------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 1   | 煙突(中段)     | R7.11.21    | R7.12.11     | 0.020                               |
| 2   | 煙突(中段)     | R7.11.21    | R7.12.11     | 0.023                               |

\* 市川美化センターは平成4年4月に稼働を開始しています。よって、平成9年12月1日以前に設置した施設となり、排出基準は既設施設の1(ng-TEQ/m<sup>3</sup>N)となります。平成9年12月2日以後に設置した施設は新設施設となり、排出基準は0.1(ng-TEQ/m<sup>3</sup>N)となります。

7 煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度(ppm) [O<sub>2</sub>12%換算値]

| 炉番号          | 項目          | 単位                 | 1回目      | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
|--------------|-------------|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1            | ばいじん濃度      | g/Nm <sup>3</sup>  | 0.005未満※ |     |     |     |     |     |
|              |             | mg/Nm <sup>3</sup> | 5未満※     |     |     |     |     |     |
|              | 硫黄酸化物濃度     | ppm                | 5未満※     |     |     |     |     |     |
|              | 窒素酸化物濃度     | ppm                | 80       |     |     |     |     |     |
|              | 塩化水素濃度      | ppm                | 5未満※     |     |     |     |     |     |
|              | 排ガスを採取した位置  |                    | 煙突(中段)   |     |     |     |     |     |
|              | 排ガスを採取した年月日 |                    | R8.5.15  |     |     |     |     |     |
| 測定結果の得られた年月日 |             |                    | R8.5.20  |     |     |     |     |     |

※実測値が定量下限値であったことを示します。

| 炉番号          | 項目          | 単位                 | 1回目      | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
|--------------|-------------|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2            | ばいじん濃度      | g/Nm <sup>3</sup>  | 0.005未満※ |     |     |     |     |     |
|              |             | mg/Nm <sup>3</sup> | 5未満※     |     |     |     |     |     |
|              | 硫黄酸化物濃度     | ppm                | 5未満※     |     |     |     |     |     |
|              | 窒素酸化物濃度     | ppm                | 77       |     |     |     |     |     |
|              | 塩化水素濃度      | ppm                | 5未満※     |     |     |     |     |     |
|              | 排ガスを採取した位置  |                    | 煙突(中段)   |     |     |     |     |     |
|              | 排ガスを採取した年月日 |                    | R8.5.15  |     |     |     |     |     |
| 測定結果の得られた年月日 |             |                    | R8.5.20  |     |     |     |     |     |

※実測値が定量下限値であったことを示します。