

令和6年度 花田町一本松(保城浄水場系統水)

番号	水質基準項目等	単位	水質基準値	2024/4/24	2024/5/22	2024/6/19	2024/7/17	2024/8/26	2024/9/18	2024/10/23	2024/11/20	2024/12/18	2025/1/15	2025/2/19	2025/3/18
	採水時刻			10時20分	10時10分	10時30分	10時15分	10時15分	10時12分	10時15分	10時05分	10時15分	10時15分	10時00分	10時10分
	水温	℃		17.7	19.2	22.1	23.8	28.7	28.6	21	17.4	11.4	8.1	9.7	10.4
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				0.00005未満						0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.90	1.2	0.99	0.87	0.78	0.67	0.90	1.1	0.93	0.88	1.1	1.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11			0.12			0.13			0.09		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02			0.02未満			0.02			0.03		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.10			0.09			0.06未満		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005			0.007			0.005			0.002		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.002			0.004			0.004		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.013			0.014			0.015			0.011		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005			0.005			0.006			0.003		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.002		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13			8.6			13			13		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	10	14	14	14	13	16	17	24	17
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	44	50	45	44	59	65	55	58	56	55	62	45
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	98	110	93	85	100	110	110	120	120	110	130	92
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				0.02未満						0.002未満		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000006	0.000002	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002			0.002未満			0.002未満			0.004		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下				0.0005未満						0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.6	0.7	0.5	0.8	0.8	0.6	0.9	0.7	0.8	0.6	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満