令和6年度　夢前町置本（置本浄水場系統水）

番号	水質基準項目等	単位	水質基準値	2024/4/9	2024/5/7	2024/6/4	2024/7/2	2024/8/6	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/6	2024/12/3	2025/1/7	2025/2/4	2025/3/4
	採水時刻			10時10分	10時10分	10時20分	10時15分	10時10分	10時15分	10時15分	10時12分	10時10分	9時18分	10時05分	11時00分
	水温	℃		14.6	17.5	19.7	22.7	27.6	27.9	28.0	21.2	16.1	11.6	10.9	10.9
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		0.00005未満						0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.0	1.9	1.9	1.5	1.3	1.1	0.98	1.4	1.6	1.0	0.85	0.73
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08未満			0.09			0.08未満			0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006			0.006			0.005			0.004	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.003			0.002			0.002	
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.012			0.014			0.011			0.009	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.005			0.004			0.003	
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			0.03未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.2			7.8			7.5			6.6	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8.2	9.1	7.7	8.6	8.2	9.2	9.6	8.5	8.9	8.3	9.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	30	34	40	34	43	40	41	33	38	34	33	33
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	65	76	77	120	98	82	83	73	80	68	63	77
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		0.02未満						0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下		0.0005未満						0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満