令和7年度　安富町栃原（安志浄水場系統水）

番号	水質基準項目等	単位	水質基準値	2025/4/22											
	採水時刻			10時10分											
	水温	℃		14.4											
1	一般細菌	個/ml	100以下	0											
2	大腸菌		検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.3											
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下												
21	塩素酸	mg/L	0.6以下												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下												
26	臭素酸	mg/L	0.01以下												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満											
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満											
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	27											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	68											
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	160											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												
45	フェノール類	mg/L	0.005以下												
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.3											
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.0											
48	味		異常でないこと	異常なし											
49	臭気		異常でないこと	異常なし											
50	色度	度	5以下	0.5未満											
51	濁度	度	2以下	0.1未満											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOS)	mg/L	0.00005以下 （暫定目標値）												