令和8年度　花田町一本松（保城浄水場系統水）

番号	水質基準項目等	単位	水質基準値	2026/4/15	2026/5/27	2026/6/17	2026/7/15	2026/8/26	2026/9/16						
	採水時刻			10時05分	10時05分	9時54分	10時00分	10時00分	9時55分						
	水温	℃		16.1	23.2	22.1	27.3	29.5	24.1						
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満			0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.2	0.95	1.3	0.99	0.64	1.1						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11			0.15								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02未満			0.03								
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満			0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満			0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満			0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000005未満			0.000005未満								
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満			0.10								
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満								
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.011								
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.003未満								
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004			0.011								
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満			0.001未満								
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010			0.036								
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003未満			0.004								
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.012								
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001			0.002								
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満			0.008未満								
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.09	0.09	0.09	0.03	0.01						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満			0.03未満								
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.1未満			0.1未満								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.8			11								
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	17	15	12	16	12						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	44	60	58	51	55	35						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	88	120	120	100	120	84						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				0.02未満								
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002未満			0.002未満								
46	フェノール類	mg/L	0.005以下				0.0005未満								
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.4	0.9	0.8	0.9	0.7	0.5						
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.1	7.0						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						