令和8年度　夢前町又坂（岡浄水場系統水）

番号	水質基準項目等	単位	水質基準値	2026/4/7	2026/5/12	2026/6/2	2026/7/1	2026/8/5	2026/9/1						
	採水時刻			10時15分	9時40分	9時20分	9時20分	9時15分	9時30分						
	水温	℃		14.2	18.0	20.3	21.4	26.5	26.9						
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	1						
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		0.0003未満			0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.5	2.0	1.6	1.6	1.3	1.1						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08			0.10							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.02未満			0.02未満							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0002未満			0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満			0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		0.004未満			0.004未満							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005以下		0.000005未満			0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
22	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06未満			0.07							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005			0.008							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003未満			0.003							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002							
27	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満			0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.010			0.015							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003未満			0.003							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.005							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満			0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満			0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1未満			0.1未満							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03未満			0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1未満			0.1未満							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.9			8.2							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	10	11	8.8	9.7	10						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	30	33	34	31	37	34						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	72	85	97	110	81	82						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		0.02未満										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.002未満			0.002未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005以下		0.0005未満										
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7						
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.1	6.8	7.1	6.6	7.1	7.1						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						