令和8年度　夢前町又坂（岡浄水場系統水）

| 番号 | 水質基準項目等 | 単位 | 水質基準値 | 2026/4/7 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | | 10時15分 | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 14.2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/ml | 100以下 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | 不検出 | | | | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | 0.004未満 | | | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 1.5 | | | | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | mg/L | 0.00005以下 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | 0.001未満 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 40 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 300以下 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 72 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | 0.000001未満 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | 0.000001未満 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 3以下 | 0.4 | | | | | | | | | | | |
| 48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | | | | | | | | | | | |
| 51 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.5未満 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 度 | 2以下 | 0.1未満 | | | | | | | | | | | |