令和8年度　夢前町山之内乙（我孫子浄水場系統水）

番号	水質基準項目等	単位	水質基準値	2026/4/21	2026/5/19	2026/6/9	2026/7/7	2026/8/18	2026/9/8						
	採水時刻			10時05分	9時40分	9時30分	9時45分	9時35分	9時30分						
	水温	℃		13.6	14.8	15.2	17.0	21.6	21.5						
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	MPN /100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			0.0003未満			0.0003未満						
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.002			0.003						
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.66	0.61	0.59	0.53	0.88	1.1						
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.08未満			0.08未満						
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.02未満			0.02未満						
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満			0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満			0.005未満						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.004未満			0.004未満						
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000005未満			0.000005未満						
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
22	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.06未満			0.06未満						
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満						
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.006			0.006						
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満						
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001未満			0.001						
27	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001未満			0.001未満						
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.008			0.011						
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003未満			0.003未満						
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002			0.004						
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001未満			0.001未満						
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			0.008未満			0.008未満						
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満						
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.03未満			0.03未満						
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			0.1未満			0.1未満						
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			3.9			4.5						
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	3.1	3.0	2.8	3.2	3.0						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	47	52	42	35	51	52						
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	69	75	66	70	80	80						
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			0.02未満									
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.002未満			0.002未満						
46	フェノール類	mg/L	0.005以下			0.0005未満									
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.5	0.7	0.4	0.4						
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6						
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						