令和8年度　夢前町前之庄みどり丘（県受水系統水）

番号	水質基準項目等	単位	水質基準値	2026/4/7										
	採水時刻			9時07分										
	水温	℃		14.5										
1	一般細菌	個/ml	100以下	0										
2	大腸菌		検出されないこと	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.64										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下											
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.00005以下											
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下											
22	塩素酸	mg/L	0.6以下											
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下											
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下											
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下											
27	臭素酸	mg/L	0.01以下											
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下											
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下											
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下											
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下											
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満										
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	19										
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											
46	フェノール類	mg/L	0.005以下											
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3以下	0.5										
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.0										
49	味		異常でないこと	異常なし										
50	臭気		異常でないこと	異常なし										
51	色度	度	5以下	0.5未満										
52	濁度	度	2以下	0.1未満										