

水質検査証明書について

水質検査は、下記の検査項目を全て満たしたものを提出してください。

◎検査必須項目

- ・水素イオン濃度 (pH)
- ・生物化学的酸素要求量 (BOD)
- ・化学的酸素要求量 (COD)
- ・浮遊物質 (SS)

水質基準

指 標	単 位	施行令等
PH (水素イオン濃度)		5.8 以上 8.6 以下
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	20
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	120
SS (浮遊物質)	mg/l	70
油分 (ノルマルヘキサン抽出物質含有量; 鉱油類)	mg/l	5

水質を検査できる業者 (環境計量証明事業所)

[市内]

- ・日鉄テクノロジー(株) 広畑事業所
TEL 079-236-6665
- ・(株)兵庫分析センター
TEL 079-236-9446
- ・(株)姫路分析
TEL 079-236-5009