

姫路市立図書館安富分館及びネスパル安富ホール給排水衛生設備維持管理業務仕様書

図書館安富分館及びネスパル安富ホールの給排水衛生設備の維持管理業務については、下記仕様に基づいて設備等の機能を常に最良の状態に保ち、設備の安全及び衛生的環境を確保するように努めるものとする。

1 施設の所在地

図書館安富分館及びネスパル安富ホール

2 管理設備

- ・受水槽（9m³）
- ・排水ポンプ
- ・沈砂ピット（1.2m³）
- ・雑排水ピット（13.0m³）×2基
- ・濾過設備（雨水再利用）

3 業務内容

関係法令の定めるところに準拠し、次の事項を実施するものとする。

- | | |
|---|------------|
| (1) 受水槽清掃作業（制御盤点検を含む） | 年1回実施 |
| (2) 受水槽水質検査（姫路市環境衛生研究所で検査、手数料無料） | 年2回（6・12月） |
| (3) 排水ポンプ点検作業（雨水、湧水、サンドポンプ） | 週1回実施 |
| (4) 沈砂ピット、雑排水ピット清掃作業 | 年2回実施 |
| (5) 雑用水水質検査（PH、臭気、残留塩素） | 週1回実施 |
| // （大腸菌） | 年6回実施 |
| (6) 濾過設備（雨水再利用） | 週1回実施 |
| (7) 上記業務の実施の結果については、毎月報告書を作成し、城内図書館に提出すること。 | |

4 業務を行う者の資格

国が備える下水道処理施設維持管理業者登録簿に登録されていること。

5 その他

業務作業に必要な機械工具類、滅菌用薬剤及び軽易な修理部品は、指定管理者の負担とする。