

姫路市立図書館飾磨分館等指定管理 修繕実績一覧表(令和4～6年度)

年度	飾磨分館			網干分館			広畑分館			広畑トレーニングルーム			安富分館		
	月	金額	項目	月	金額	項目	月	金額	項目	月	金額	項目	月	金額	項目
令和4 (2022)	11	136,800	男子トイレ女子トイレ ウォシュレット交換2台	3	132,000	多目的ホール照明ローホ リゾント修理	2	21,000	4Fエアコンルーバー 取替	4	1,500	ランニングマシンゴム シート交換	12	181,500	1Fホワイエ照明ダウンラ イト修理(LED14か所)
	2	81,200	2F多目的トイレ ドア開閉不良修繕	3	107,800	3F女子トイレ漏水修理				6	1,250	ランニングマシン調整ボ ルト破損	1	126,500	2F共用部分照明ダウンラ イト修理(LED8か所)
				3	30,800	煙、熱感知器交換				12	39,560	ダイエットバランスマン シ基板交換	2	44,000	3F共用部分照明ダウンラ イト修理(LED3か所)
				3	35,450	多目的ホール 足元誘導灯交換									
				3	43,450	換気扇Vベルト交換 (1F、2F 2か所)									
合計		218,000			349,500			21,000			42,310			352,000	
令和5 (2023)		28,800	2F女子トイレ水道蛇口セ ンサー修理(部品交換)		88,000	消防設備感知器交換		77,000	3F会議室用GHPエアコン 室外機 部品交換				6	88,000	2Fホール扉開閉不良修理
					49,500	2F非常口扉修繕		19,000	2F多目的トイレ開閉修繕 仮復旧				8	148,500	1Fホワイエ照明ダウンラ イト修理(LED10か所)
					71,500	屋上雨漏り箇所補修							8	111,000	屋上機械室雨漏りシーリ ング処理
					24,140	LED交換(1F男子トイレ、 2F男子、女子トイレ)							9	108,800	受水槽水漏れ、水道管取 替
					79,860	自動ドア開閉不良、モー ター交換									
合計		28,800			313,000			96,000			0			456,300	
令和6 (2024)	6	140,800	舞台照明ボーダーライト 修理	6	132,000	3F消防専用ブレーカー 配線調査	4	50,050	5F女子トイレ水漏れ修理				4	24,640	蛍光灯LED化修理
				6	22,000	3F消防専用ブレーカー 配線修理	5	92,180	1～3F煙感知器交換				8	131,420	受水槽漏水修繕
				10	107,800	熱感知器交換	5	43,450	冷温水気モーターファン ベルト交換				8	30,800	移動観覧席ソケット補修
				10	25,850	2Fトイレ換気扇修理	5	89,320	EV劣化部品(テンション ロープ)交換				8	24,640	蛍光灯LED化修理
				11	37,180	トイレダウンライトLED工	9	77,000	空調管理システムプログ ラムエラー修復				11	33,000	屋上機械室雨漏りシーリ ング処理(前年度同じ箇所)
				2	32,670	煙感知器交換	11	119,900	冷温水配管水漏れ修理				1	71,500	舞台照明ボーダーライト 修理
				3	60,500	自動ドアセンサー交換	2	28,600	エントランス換気扇修理						
							2	71,500	排水詰まり改修工事						
合計		140,800			418,000			572,000			0			316,000	