

令和 7 年度 姫路市優秀工事

部 門	土 木 ・ 建 築 ・ 設 備	
工事名	家島第五マンホールポンプ場外改築工事	
受注者	明建産業 株式会社	
施工場所	姫路市家島町真浦地内外	
概 要	マンホールポンプ場 12 か所のポンプ・配管設備改築に係る機械設備工事 一式 マンホールポンプ場水中ポンプ 21 台 ポンプ更新に伴う配管設備更新 1 式	
工事内容 工事の目的 又は特徴 優れていた点 その他	本工事はマンホールポンプ場の改築工事である。 幹線道路下にある稼働中のマンホール内での施工であるため、夜間に流入汚水を止水したまま施工する必要があった。非常に厳しい施工条件下であったが、綿密な工程管理を行い、適切な安全管理を行いながら問題なく工事を完成させた。また、既設設備との接続のためには各現場に合わせて調整しながら溶接を行う必要があり、技術的にも難易度が高いものであったが正確に施工を行い、管理記録や不可視部の写真も良く整理され、非常に優れた施工内容であった。	
表彰理由	工事成績評定が 8 1. 3 点で優であり、施工が優秀で、施工条件への対応、安全対策が評価された。	
完成写真等	 工事名 家島第五マンホールポンプ場外改築工事 対象箇所 家島第五マンホールポンプ場 状況説明 完成 受注者 明建産業株式会社 完成  工事名 家島第五マンホールポンプ場外改築工事 対象箇所 家島第五マンホールポンプ場 状況説明 配管組立状況 受注者 明建産業株式会社 配管工事  工事名 家島第五マンホールポンプ場外改築工事 対象箇所 家島第五マンホールポンプ場 状況説明 No.2 完成 受注者 明建産業株式会社 ポンプ搬入  工事名 家島第五マンホールポンプ場外改築工事 対象箇所 家島第五マンホールポンプ場 状況説明 槽内清掃作業 受注者 明建産業株式会社 槽内清掃	