

令和7年度（2025年度）調査結果の公表

空気・大気調査の結果

調査内容 測定場所		空気・大気調査
		調査日：2025年12月2日～3日 ベンゼン濃度（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ） （24時間平均）
屋内	青果卸売場	0.84
	水産卸売場	1.1
	管理棟1階	0.83
	運送事務所	1.0
屋外	駐車場	0.86
大気環境基準値		3以下 （1年平均）

※黒字は基準値適合を示し、赤字は基準値超過を示す

地下水調査結果

調査内容 対象井戸名	地下水調査	前回：地下水調査
	J12-5：2025年12月18日 J7-7：2026年2月18日 ベンゼン濃度（mg/L）	2024年12月19日～20日 ベンゼン濃度（mg/L）
L12-5	0.39	0.21
J7-7	0.85	0.93
地下水基準値	0.01以下	0.01以下

※黒字は基準値適合を示し、赤字は基準値超過を示す