

別紙2 対象照明器具一覧表

1 姫路市立城巽公民館

照明器具設置場所			改修前						改修後		備考			
			照明器具仕様						照明器具仕様					
			種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
1階	ホール	B421	埋込	FHT	42	W	×	1	FRS21A-H421PN	φ167	4	LRS1-17	4	
		H323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRL12-P323	□470	2	LRS15-3-58	2	
		I233	埋込	FHP	23	W	×	3	NHU23765A	□295	2	XL553ZPVZ LE9 同等品	2	
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ118	1	K1-LRS11-2	1	
		C	埋込	-	-	W	×	-	SH1-FRF20P-C	-	2	SH1-FRF20P-C	2	
1階	階段	I233	埋込	FHP	23	W	×	3	NHU23765A	□295	2	XL553ZPVZ LE9 同等品	2	
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ118	1	K1-LRS11-2	1	
1階	湯沸室	B421	埋込	FHT	42	W	×	1	FRS21A-H421PN	φ167	1	LRS1-17	1	
			露出	-	-	W	×	-	-	168x336	1	LBF3MP/RP-2-13	1	
			露出	-	-	W	×	-	-	55x460	1	LSEB7102 LE1 同等品	1	
1階	男子便所	B241	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	φ167	4	LRS1-08	4	
		B421	埋込	FHT	42	W	×	1	FRS21A-H421PN	φ167	1	LRS1-17	1	
1階	身障者用便所	B241	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	φ167	1	LRS1-08	1	
		B421	埋込	FHT	42	W	×	1	FRS21A-H421PN	φ167	2	LRS1-17	2	
1階	テラス1	B151W	埋込	EPD	15	W	×	1	HEW6207	φ165	1	LRS1RP-08	1	WP
1階	テラス2	B151W	埋込	EPD	15	W	×	1	HEW6207	φ165	1	LRS1RP-08	1	WP
1階	女子便所	B241	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	φ167	4	LRS1-08	4	
		B421	埋込	FHT	42	W	×	1	FRS21A-H421PN	φ167	1	LRS1-17	1	
1階	廊下	B422	埋込	FHT	42	W	×	2	FRS21A-H422PN	φ200	6	XND2079WN LE9 同等品	6	
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ118	2	K1-LRS11-2	2	
1階	倉庫	E321	露出	FHF	32	W	×	1	HFA1740	150x1290	2	LSS9-4-30	2	
1階	事務室	F322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	240x1260	2	LRS3-4-65	2	
		G322	埋込	FHF	32	W	×	2	FSS42660A	240x1260	2	XFX460UAN LE9 同等品	2	調光付き
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ118	1	K1-LRS11-2	1	
1階	第一研修室	D201	露出	FL	20	W	×	1	HW2132K	50x600	1	LSS1-2-15	1	
		J322	埋込	FHF	32	W	×	2	NSF42616	332x1258	6	LSS1-4-65	6	本体、パネル既設利用
		Z13	埋込	JE	13	W	×	1	LB91713	□155	1	NNFB91625C 同等品	1	
1階	第二研修室	F322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	240x1260	2	LRS3-4-65	2	
		G322	埋込	FHF	32	W	×	2	FSS42660A	240x1260	2	XFX460UAN LE9 同等品	2	調光付き
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ118	1	K1-LRS11-2	1	
1階	踏込	C421	埋込	FHT	42	W	×	1	NFM41787	□177	2	XND2090JL LE9 同等品	2	
		Z13	埋込	JE	13	W	×	1	LB91713	□155	1	NNFB91625C 同等品	1	
1階	水屋	C421	埋込	FHT	42	W	×	1	NFM41787	□177	2	XND2090JL LE9 同等品	2	
		Z13	埋込	JE	13	W	×	1	LB91713	□155	1	NNFB91625C 同等品	1	
1階	倉庫2	E321	露出	FHF	32	W	×	1	HFA1740	150x1290	1	LSS9-4-30	1	
1階	屋外	B151W	埋込	EPD	15	W	×	1	HEW6207	φ165	13	LRS1RP-08	13	WP
		W151W	露出	EPD	15	W	×	1	エントランスライトXHE760LC	ポール径φ100	3	NYT2101 同等品 + LLD4000N CE1 同等品	3	WP
			露出	-	-	W	×	-	-	ポール径φ89.1	2	XYG2621NLE9 同等品 + DYDX2001 同等品	2	
			露出	FPL	18	W	×	1	SS9LKD	-	8	-	8	-
2階	バルコニー1	A151W	露出	EPD	15	W	×	1	HEN6615WC	φ250	2	NNN14000 LE1	2	
2階	バルコニー2	B151W	埋込	EPD	15	W	×	1	HEW6207	φ165	2	LRS1RP-08	2	
2階	階段室	I233	埋込	FHP	23	W	×	3	NHU23765A	□295	2	XL553ZPVZ LE9 同等品	2	
		X321	露出	FHF	32	W	×	1	FSF41803	170x1300	1	SK1-LBF11	1	
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ118	1	K1-LRS11-2	1	
2階	料理実習室	F322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	240x1260	8	LRS3-4-65	8	
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ118	1	K1-LRS11-2	1	
		C	埋込	-	-	W	×	-	-	SH1-FRF20P-C	-	1	SH1-FRF20P-C	1
			露出	-	-	W	×	-	57x468	1	LSEB7102 LE1 同等品	1		
2階	図書室	K322	埋込	FHF	32	W	×	2	-	240x1260	4	LRS3-4-65	4	

別紙2 対象照明器具一覧表

1 姫路市立城巽公民館

照明器具設置場所		改修前							改修後		備考			
		照明器具仕様							照明器具仕様					
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数				
2階	会議室1	Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ118	1	K1-LRS11-2	1	
		F322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	240x1260	12	LRS3-4-65	12	
		Y30	埋込	JE	39	W	×	1	K1-IRS4-JE30	φ118	1	K1-LRS11-3	1	
		C	埋込	-	-	W	×	-	SH1-FRF20P-C	-	1	SH1-FRF20P-C	1	
2階	会議室2	F322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	240x1260	12	LRS3-4-65	12	
		Y30	埋込	JE	39	W	×	1	K1-IRS4-JE30	φ118	1	K1-LRS11-3	1	
2階	倉庫1	E321	露出	FHF	32	W	×	1	HFA1740	150x1290	1	LSS9-4-30	1	
2階	倉庫2	E321	露出	FHF	32	W	×	1	HFA1740	150x1290	2	LSS9-4-30	2	
別館	玄関		露出	FHF	16	W	×	2	FSA22000JPH9-RRB	200x640	2	LSS10-2-30	2	
			埋込	ハロゲン	9	W	×	1	-	φ120	1	K1-LRS11-1	1	
			露出	-	-	W	×	-	FA10312	□295	1	SH1-FSF20-C	1	
別館	倉庫1		露出	FHF	16	W	×	2	FSS9-162	160x621	1	LSS9-2-30	1	
別館	倉庫2		露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322	200x1250	1	LSS9-4-48	1	
別館	研修室		露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322	200x1250	12	LSS9-4-48	12	
別館	通路		露出	-	-	W	×	-	-	130x670	3	LBF3MP/RP-2-13	3	WP

2 姫路市立大塩公民館

照明器具設置場所		改修前					改修後			備考
		照明器具仕様	種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数	
1階 第一研修室	K	露出	LED	59 W × 1	LGBZ2700C	□565	6	LGC45824	6	
	C201	露出	FL	20 W × 1	FA21233F-RPM	630×60	1	NNF21233K LT9	1	
	G	埋込	LED	8 W × 1	LGB73012 LE1	□195	2	K1-LRS11-2	2	
1階 第二研修室	K	露出	LED	59 W × 1	LGBZ2700C	□565	6	LGC45824	6	
	C201	露出	FL	20 W × 1	FA21233F-RPM	630×60	2	NNF21233K LT9	2	
	G	埋込	LED	8 W × 1	LGB73012 LE1	□195	2	K1-LRS11-2	2	
1階 玄関・ホール	E	露出	LED	64 W × 1	NNFK35010	□470	5	XL374CBU LA9	5	
	X30	埋込	JE3.6V	30 W × 1	K1-IRS4-JE30	φ100	2	K1-LRS11-3	2	
	Y	露出	LED	- W × 1	FA10312	150×170	1	SH1-FSF20-C	1	
	Z	露出	LED	- W × 1	FA10312	150×170	1	SH1-FSF20-C	1	
1階 風除室	F	埋込	LED	19.9 W × 1	LRS1-1900LM	φ205	2	LRS1-17	2	
	Y	露出	LED	- W × 1	FA10312	150×170	1	SH1-FSF20-C	1	
	X13	埋込	JE3.6V	13 W × 1	-	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
1階 外部	H	露出	LED	6 W × -	LGW85020Y 同等品	φ220	1	LGW85020YU	1	WP
1階 待合室	A322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322 PK	1260×240	2	XF460UDW LE9	2	
	X13	埋込	JE3.6V	30 W × 1	-	φ120	1	K1-LRS11-3	1	
1階 コミュニティセンター事務室	A322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322 PK	1260×240	8	XF460UDW LE9	8	
1階 公民館事務室	A322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322 PK	1260×240	6	XF460UDW LE9	6	
1階 湯沸場	B321	露出	FHF	32 W × 1	FSS9-321 PK	1250×120	1	LSS9-2-15	1	
1階 多目的便所	F	埋込	LED	19.9 W × 1	LRS1-1900LM	φ170	3	LRS1-17	3	
1階 男子便所	F	埋込	LED	19.9 W × 1	LRS1-1900LM	φ170	3	LRS1-17	3	
1階 女子便所	F	埋込	LED	19.9 W × 1	LRS1-1900LM	φ170	5	LRS1-17	5	
1階 廊下	F	埋込	LED	19.9 W × 1	LRS1-1900LM	φ170	7	LRS1-17	7	
	X13	埋込	JE3.6V	13 W × 1	-	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
	Z2	露出	LED	- W × 1	FA10326	150×170	1	K1-LRS11-2	1	
1階 水屋	K	露出	LED	59 W × 1	LGBZ2700C	□565	1	LGC45824	1	
1階 踏込	G	埋込	LED	8 W × 1	LGB73012 LE1	□195	3	K1-LRS11-2	3	
	X13	埋込	JE3.6V	13 W × 1	-	120φ	1	K1-LRS11-2	1	
1階 植込	J	露出	NH	110 W × 1	HST9-110(NH)	φ139.8(ボール径)	2	LST2	2	
	I	露出	LED	6.3 W × 1	LPT1	φ120(ボール径)	4	LPT1-02	4	
2階 第一会議室	A322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322 PK	1260×240	10	XF460UDW LE9	10	
	X30	埋込	JE3.6V	13 W × 1	-	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
	Y	露出	LED	- W × 1	FA10312	150×170	1	SH1-FSF20-C	1	
2階 第二会議室	A322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322 PK	1260×240	10	XF460UDW LE9	10	
	X30	埋込	JE3.6V	13 W × 1	-	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
	Y	露出	LED	- W × 1	FA10312	150×170	1	SH1-FSF20-C	1	
2階 料理実習室	B322W	露出	FHF	32 W × 2	FSS9MPA-322 PK	1250×195	6	LSS9-4-48	6	WP
	X13	埋込	JE3.6V	13 W × 1	-	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階 第三会議室	A322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322 PK	1260×240	4	XF460UDW LE9	4	
	X13	埋込	JE3.6V	13 W × 1	-	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階 階段・ホール	E	露出	LED	64 W × 1	NNFK35010	□470	3	XL374CBU LA9	3	
	a321	露出	FHF	32 W × 1	K1-FBF15-321 PH	1270×140×90	1	NNCF41235J LE9	1	
	Y	露出	LED	- W × 1	FA10312	150×170	1	SH1-FSF20-C	1	
	X13	埋込	JE3.6V	13 W × 1	-	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階 倉庫1、2	-	露出	-	- W × -	FA21034	630×150	2	XF200AED LE9	2	
	-	露出	-	- W × -	FSS4-201	630×150	2	XF200AED LE9	2	
増築部 外灯	-	-	-	- W × -	-	□160	1	LSEB4030 LE1	1	
	-	-	-	- W × -	-	□175	1	LSEB4030 LE1	1	
増築部 玄関	-	-	-	- W × -	FHR33311N-PR9	□470	1	XL573PFVK LA9	1	

別紙2 対象照明器具一覧表

2 姫路市立大塩公民館

照明器具設置場所	改修前						改修後		備考
	照明器具仕様						照明器具仕様		
	種類	ランプ		型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数	
	-	-	- W × -	FA10312	150 × 170	1	SH1-FSF20-C	1	
部屋	-	-	32 W × 2	FHT-42307N-PA3	1230 × 160	12	LSEB4030 LE12	12	
湯沸室	露出	-	- W × -	天井付	φ 350	1	LSEB4030 LE	1	
	露出	-	- W × -	壁付 オーデリック	665 × 50 × 60	1	LSEB4030 LE1	1	
便所	-	-	- W × -	DL EFD15	φ 120	2	SH1-FSF20-C	2	
	露出	-	- W × -	壁付 FB20021	605 × 60 × 100	1	LSEB4030 LE1	1	

別紙2 対象照明器具一覧表

3 姫路市立広畑第二公民館

照明器具設置場所			改修前					改修後			備考
			照明器具仕様					照明器具仕様			
			種類	ランプ		型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数	
1階	玄関・ホール	D323	埋込	FHP	32 W × 3	FRL12-P323	□470	3	LRS9-4-45	3	埋込下面ルーバ
		E233	埋込	FHP	23 W × 3	NHU23765A	□300	5	XL553LWVK	5	
		I421	埋込	FHT	42 W × 1	FRS21-H421	φ150	2	LRS1-17	2	
		b13	埋込	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	2	K1-LRS11-2	2	
		a10	埋込	CF	130 W × 1	SH1-FRF20P-C	143.5 × 139	1	SH1-FRF20P-C	1	
1階	ポーチ	b10	埋込	CF	130 W × 1	ST1-FRF23P-C	143.5 × 139	1	ST1-FRF23P-C	1	通路誘導灯
		J241	埋込	FHT	24 W × 1	FRF8RP-H241	φ150	2	LRS1-08	2	
1階	図書室	R151	露出	EPD	15 W × 1	HWC5767	252 × 260 × 172	1	XLGE8013 CE1	1	
		B322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	238 × 1261	4	LRS3-4-65	4	埋込下面開放
1階	事務室	b13	埋込	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		B322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	238 × 1261	4	LRS3-4-65	4	埋込下面開放
1階	湯沸室	b13	埋込	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		A321	埋込	FHF	32 W × 1	FRS15-321PN	170 × 1261	1	XLGE8013 CE1	1	埋込下面開放
1階	倉庫	H401	露出	IL	40 W × 1	ISC2-40	φ100 × 190	2	NNN12200W	2	ランプ共
1階	男子便所	I241	埋込	FHT	24 W × 1	FRS21-H241	φ150	4	LRS1-08	4	
		I421	埋込	FHT	42 W × 1	FRS21-H421	φ150	1	LRS1-17	1	
1階	女子便所	I241	埋込	FHT	24 W × 1	FRS21-H241	φ150	5	LRS1-08	5	
		I421	埋込	FHT	42 W × 1	FRS21-H421	φ150	1	LRS1-17	1	
1階	身障者用便所	I241	埋込	FHT	24 W × 1	FRS21-H241	φ150	1	LRS1-08	1	
		I421	埋込	FHT	42 W × 1	FRS21-H421	φ150	2	LRS1-17	2	
1階	水屋	G241	埋込	FHT	24 W × 1	NFM41787	□150	2	XND1590JL LE9	2	
1階	踏込	G241	埋込	FHT	24 W × 1	NFM41787	□150	2	XND1590JL LE9	2	
		0401	埋込	IL	40 W × 1	LB74338	φ80	1	NNN71044W LE1	1	
1階	第一研修室	c13	埋込	JE	13 W × 1	LB91713	φ100	1	K1-LRS11-2	1	木製枠 白木共
		F322	埋込	FHF	32 W × 2	NSF42604	1235 × 300	6	NNF42550 LE9	6	木製枠と和紙パネル流用
		N201	露出	FL	20 W × 1	HW2132K	610 × 57 × 105	1	LG885033 LE1	1	
1階	縁側	c13	埋込	JE	13 W × 1	LB91713	□155	1	K1-LRS11-2	1	木製枠 白木共
		G241	埋込	FHT	24 W × 1	NFM41787	□150	3	XND1590JL LE9	3	
1階	第二研修室	B322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	238 × 1261	4	LRS3-4-65	4	埋込下面開放
		b13	埋込	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
1階	屋外	Q151	埋込	EPD	15 W × 1	YFX11436	260 × 11 × 19	1	YYY66512K	1	ランプ共
		M151	露出	EPD	15 W × 1	HEW6167	φ252 × 155	3	XLGE8013 CE1	3	
		L100	露出	MF	100 W × 1	HSASA-70~100	340 × 649 × 200	3	LST4-60	3	街路灯
2階	階段	K271	露出	FDL	27 W × 1	FPT3-D271	φ200 × 295	9	FDL27W代替LED	9	
		D323	埋込	FHP	32 W × 3	FRL12-P323	□470	2	LRS9-4-45	2	
		a321	露出	FHF	32 W × 1	FSF41833	1478 × 230 × 130	1	SK1-LBF11	1	
		b13	埋込	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		a10	埋込	CF	130 W × 1	SH1-FRF20P-C	143.5 × 139	1	SH1-FRF20P-C	1	避難口誘導灯
2階	料理実習室	B322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	238 × 1261	6	LRS3-4-65	6	埋込下面開放
		b13	埋込	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	ベランダ	M151	露出	EPD	15 W × 1	HEW6167	φ252 × 155	1	XLGE8013 CE1	1	
2階	室外機置き場	M151	露出	EPD	15 W × 1	HEW6167	φ252 × 155	2	XLGE8013 CE1	2	
2階	倉庫	C322	露出	FHF	32 W × 1	FSS9-321PN	120 × 1250	2	LSS9-4-23	2	
2階	会議室1	B322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	238 × 1261	9	LRS3-4-65	9	埋込下面開放
		b13	埋込	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	会議室2	B322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	238 × 1261	9	LRS3-4-65	9	
		b13	埋込	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	ベランダ	P421	露出	FHT	42 W × 1	NFM41806	φ180 × 330 × 264	2	XLGE1003 CE1	2	

別紙2 対象照明器具一覧表

4 姫路市立城東公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考				
		照明器具仕様						照明器具仕様	台数					
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数				
1階	玄関・ポーチ	Q271	露出	FPL	27	W	×	1	YF31511	185×370×133	2	LBF3MP/RP -2-06	2	
		Q271	露出	FPL	27	W	×	1	HLW2700	140×350	1	LGW80290 LE1	1	
		中直	-	-	-	W	×	-	中型 高輝度タイプ(壁直付型) 避難口誘導灯	218×237	1	SH1-FBF20-BL	1	
1階	廊下・ホール	A362	埋込	FML	36	W	×	2	NFF32152	□275	10	XL553PFVK LE9	10	
		小吊	-	-	-	W	×	-	小型 高輝度タイプ(天井吊り両面型) 通路誘導灯	218×237	1	ST1-FSF23-BL+吊りパイプ	1	
		Z30b	埋込	IL	30	W	×	1	K1-IRS4-J30	φ100	1	K1-LRS11-3	1	
1階	事務室	C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	238×1261	4	LR3-4-65	4	
1階	図書室	C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	238×1261	4	LR3-4-65	4	
1階	踏込・水屋	K13	埋込	FDL	13	W	×	1	HLA1587K	□150	4	XND0690JL LE9	4	
1階	和室	X13b	埋込	IL	13	W	×	1	LB91753	φ100	1	K1-LRS11-2(木製枠 白木共)	1	
		B554	埋込	FPL	55	W	×	4	NF54654	φ630	8	XL584PUTJ LA9	8	
		K13	埋込	FDL	13	W	×	1	HLA1587K	□150	3	XND0690JL LE9	3	
		E201	露出	FL	20	W	×	1	HW2132 GL	610×115	1	LG885033 LE1	1	
1階	給湯室	C321	埋込	HF	32	W	×	1	FRS15-321	170×1261	1	LR3-4-23	1	
1階	WC前踏込	H271	埋込	FML	27	W	×	1	NF21625K EL	□190	1	XND0690SN LE9	1	
1階	男子便所	D321	埋込	HF	32	W	×	1	F417HC	1275×210	1	XF430RLN LE9	1	
		H271	埋込	FML	27	W	×	1	NF21625K EL	□190	1	XND0690SN LE9	1	
		J18	埋込	FDL	18	W	×	1	FRS12-D181	φ165	1	LR3-1-08	1	
		T201	露出	FL	20	W	×	1	FSS1-201	607×52	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
1階	女子便所	D321	埋込	HF	32	W	×	1	F417HC	1275×210	1	XF430RLN LE9	1	
		T321	露出	HF	32	W	×	1	FSS8-321	64×1228	1	LSS1-4-23	1	
		H271	埋込	FML	27	W	×	1	NF21625K EL	□190	1	XND0690SN LE9	1	
		J18	埋込	FDL	18	W	×	1	FRS12-D181	φ165	2	LR3-1-08	2	
1階	多目的便所	A362	埋込	FML	36	W	×	2	NFF32152	□275	1	XL553PFVK LE9	1	
		F201	露出	FL	20	W	×	1	HW2620	φ89×628	1	NNN13510 LE1	1	
1階	倉庫	G201	露出	FL	20	W	×	1	-	φ345×120	2	LGW51704W CF1	2	
2階	階段	P401b	露出	FL	40	W	×	1	FF41794	1314×257	1	K1-LBF11	1	
2階	ホール	A552	埋込	FPL	55	W	×	2	NFF52152	□370	4	LR315-3-41	4	
		Z13b	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		中吊	-	-	-	W	×	-	中型 高輝度タイプ(天井吊片面型) 避難口誘導灯	218×237	1	SH1-FBF20-BL+吊りパイプ	1	
2階	会議室1	C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	238×1261	9	LR3-4-65	9	
		Z13b	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		小埋	埋込	-	-	W	×	-	小型 高輝度タイプ(壁埋込型) 避難口誘導灯	150×170	1	SH1-FBF20-C+吊りパイプ	1	
2階	会議室2	Z13b	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	238×1261	9	LR3-4-65	9	
		Z13b	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		小埋	埋込	-	-	W	×	-	小型 高輝度タイプ(壁埋込型) 避難口誘導灯	150×170	1	SH1-FBF20-C+吊りパイプ	1	
2階	料理実習室	Z13b	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	238×1261	8	LR3-4-65	8	
		Z13b	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	倉庫	V321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	1250×128	2	LSS9-4-23	2	
屋外	外壁	N40	露出	IL	40	W	×	1	LW56137	□135×145	1	NNN12200W	1	
屋外	外構	YB13	露出	FDL	13	W	×	1	NFY617P	φ100	10	NYT2101同等品+LLD4000N CE1 同等品	10	アプローチャイト

別紙2 対象照明器具一覧表

4 姫路市立城東公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考			
		照明器具仕様						照明器具仕様					
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
1F増築部	YC13	露出	FDL	13	W	×	1	HE1052	φ100×260	1	LDS24N-GA(ランプのみ更新)	1	ガーデンライト
	YA100	露出	IL	100	W	×	1	LW84056T	φ140	1	XLGE0154 CE1	1	
	YD100	露出	HF	100	W	×	1	YT47112	φ490×245	1	LST4-60	1	ポール灯3.5m
	V321	露出	-	-	W	×	1	FSS9-321	238×1261	1	LSS9-4-23	1	
	V322	露出	-	-	W	×	2	FSS9-322	200×1250	6	LSS9-4-48	6	
	DL25	埋込	-	-	W	×	-	EFD25	-	1	LRS1-08	1	
	Z13b	埋込	-	-	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	2	K1-LRS11-2	2	
	SH1	埋込	-	-	W	×	1	SH1-FBF20-BL	218×241	1	SH1-FBF20-BL	1	

5 姫路市立城北公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考				
		照明器具仕様						照明器具仕様						
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式		台数			
1階	玄関・ホール	K131	埋込	FDL	13	W	×	1	HLW62011	φ165	5	LRS1RP -08	5	
		B554	埋込	FDL	55	W	×	4	FRS15-P554	□660	2	LRS9-6-84	2	
		J21	露出	FL	20	W	×	1	FBC1-201	□107×667	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
		L40	埋込	L	40	W	×	1	NL78453T	φ100	1	LRS1-05	1	
		e20b	露出	-	-	W	×	-	SH1-FPF20P-20B	245×360	1	SH1-FSF20-C + 吊りパイプ	1	
		g20b	露出	-	-	W	×	-	ST1-FSF23P-20B	245×360	1	SH1-FSF20-BL	1	
1階	廊下	a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	IRS4-J13	□100	1	K1-LRS11-2	1	
		C321	埋込	HF	32	W	×	1	FRS15-321	170×1261	3	LRS6-4-23	3	
1階	湯沸室	a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
		C321	埋込	HF	32	W	×	1	FRS15-321	170×1261	1	LRS6-4-23	1	
1階	事務室1	I21	露出	FL	20	W	×	1	FBS2-201	800×90	1	LSEB7102 LE1 同等品	1	
		A322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×237	4	LRS3-4-65	4	
1階	事務室2	A322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×237	4	LRS3-4-65	4	
		C321	埋込	HF	32	W	×	1	FRS15-321	170×1261	1	LRS6-4-23	1	
1階	トイレ	J21	露出	FL	20	W	×	1	FBC-201	□107×667	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
		H131	埋込	FDL	13	W	×	1	FRS12-D131	φ165	4	LRS1-08	4	
1階	踏込	E321	露出	HF	32	W	×	1	FSS8-321	1250×65	3	LSS1-4-23	3	
		G131	埋込	FDL	13	W	×	1	HLA1587 EL	□180	3	XND1590JL LE9	3	
1階	水屋	b13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	LB-91753P	φ120	1	K1-LRS11-2+リニューアルプレート	1	
		F31	露出	FCL	30	W	×	1	HA3109EL	□320×120	1	LGB53020 LE1 同等品	1	
1階	和室	D554	埋込	-	-	W	×	-	-	-	12	NNF42550 LE9	12	
		G131	埋込	FDL	13	W	×	1	HLA1587 EL	□180	5	XND1590JL LE9	5	
1階	屋外	E21	露出	FL	20	W	×	1	FSS1-201	□107×667	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
		R181	露出	FDL	18	W	×	1	NF11236GL	□260×60	3	コンパクト型LED FDL18W相当(ランプのみ更新)	3	
1階	外壁	P271	露出	-	-	W	×	-	-	-	4	コンパクト型LED FDL27W相当(ランプのみ更新)	4	
		O200	露出	HF	200	W	×	1	FBC1-201	□107×667	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
1階	集会室1	K131	埋込	FDL	13	W	×	1	HLW62011	φ165	3	LRS1RP -08	3	
		S100	露出	-	-	W	×	-	-	-	3	NYT2101同等品++ LLD4000N CE1 同等品	3	
2階	集会室2	M131	露出	FDL	13	W	×	1	HLW6117EL	142×300	3	LGW80290 LE1	3	
		A322	露出	HF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×237	9	LRS3-4-65	9	
2階	調理実習室	a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	IRS4-J13	□100	1	K1-LRS11-2	1	
		f20b	露出	-	-	W	×	-	SH1-FSF20P-20B	245×360	2	SH1-FSF20F-BL	2	
2階	廊下	A322	露出	HF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×237	9	LRS3-4-65	9	
		a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	IRS4-J13	□100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	倉庫	N363	露出	FDL	36	W	×	3	FRL5-363	□450	4	LRS9-4-45	4	
		a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	IRS4-J13	□100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	階段	g20b	露出	-	-	W	×	-	ST1-FSF23P-20B	245×360	1	SH1-FSF20-BL+吊りパイプ	1	
		C321	露出	FL	20	W	×	1	FBC1-201	□107×667	2	LBF3MP/RP-2-06	2	オフィスライト
2階	階段	d41	露出	FL	40	W	×	1	NF94150UH	-	1	K1-LBF11	1	

6 姫路市立増位公民館

照明器具設置場所		改修前							改修後			備考		
		照明器具仕様							照明器具仕様					
		種類	ランプ				型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
1階 事務室	C322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×240	4	LRS3-4-65	4		
	Z13b	露出	IL	13	W	×	-	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
	事務室増築部分	C322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×240	4	LRS3-4-65	4	
		Z13b	露出	IL	13	W	×	-	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
1階 湯沸		誘導灯	-	-	W	×	-	SAH601	270×213	1	FA10312C 同等品	1	非3	
	C321	埋込	FHF	32	W	×	1	FRS15-322	1260×175	1	LRS6-4-23	1		
	E201	露出	FL	20	W	×	1	FB21931NEB	740×90	1	LGB85037 同等品	1		
1階 倉庫	F201G	露出	FL	20	W	×	1	FT-21003-SL16	605×57	2	AFX200NEN 同等品	2	笠なし ガード付 (ガード再利用)	
1階 水屋・踏込	H25	埋込	EFD	25	W	×	1	HEA1774	□155	5	LDG3204L 同等品	5		
1階 第一研究室	Z13b	露出	IL	13	W	×	-	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
	B454	埋込	FHP	45	W	×	4	XNNHU5426A	□631	4	XL584WAVJLA9 同等品	4		
1階 緑側	F201	露出	FL	20	W	×	1	FB21931NEB	740×90	1	AFX200NEN 同等品	1		
	H25	埋込	EFD	25	W	×	1	HEA1774	□155	2	LDG3204L 同等品	2		
1階 第二研究室	C322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×240	4	LRS3-4-65	4		
		露出	-	10	W	×	-	HWC5711YE	□215	3	LGWC85221Y 同等品	3		
1階 ポーチ	J9	埋込	LED	6.9	W	×	-	LGW71671	φ110	5	LRD1108L 同等品	5		
1階 図書館	C322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×240	4	LRS3-4-65	4		
1階 ホール	A323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRSL12-P323	□470	4	LRS15-3-58	4		
	G24	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241 PN	φ170	7	XND1069SN 同等品	7		
	Z13b	露出	IL	13	W	×	-	K1-IRS4-JE13	φ120	4	K1-LRS11-2	4		
	誘導灯	埋込	-	-	W	×	-	SH1-FRF21P-C	143.5×139	1	SH1-FRF21P-C	1	非2	
1階 多機能便所		誘導灯	-	-	W	×	-	SH1-FRF20P-BH	270×213	1	FA40362C 同等品	1	非1	
	G24	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241 PN	φ170	2	XND1069SN 同等品	2		
1階 男子便所	G16	埋込	FHT	16	W	×	1	FRS21-H161 PN	φ170	2	XND0669SN 同等品	2		
	G24	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241 PN	φ170	3	XND1069SN 同等品	3		
1階 女子便所	G16	埋込	FHT	16	W	×	1	FRS21-H161 PN	φ170	4	XND0669SN 同等品	4		
	G24	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241 PN	φ170	3	XND1069SN 同等品	3		
2階 ベランダ	K15	露出	EDF	15	W	×	1	NF11810	270×140	1	LGW80425 同等品	1		
2階 階段	A323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRSL12-P323	□470	2	LRS15-3-58	2		
	D321b	露出	FHF	32	W	×	1	FSF41863	1271×120	2	LDS2-SK1-LBF11	2		
	Z13b	露出	IL	13	W	×	-	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
	誘導灯	埋込	-	-	W	×	-	SH1-FRF20P-BH	270×213	1	FA40362C 同等品	1	非1	
2階 会議室1	C322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×240	8	LRS3-4-65	8		
	Z30b	露出	IL	30	W	×	-	K1-IRS4-JE30	φ120	1	K1-LRS11-3	1		
2階 料理実習室	C322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×240	6	LRS3-4-65	6		
	E201	露出	FL	20	W	×	1	FBS2-201	740×90	1	LGB85037 同等品	1		
	Z13b	露出	IL	13	W	×	-	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
2階 倉庫	V321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321PH	1250×120	2	AFX430AHN 同等品	2		
2階 会議室2	C322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×240	8	LRS3-4-65	8		
	Z30b	露出	IK	30	W	×	-	K1-IRS4-JE30	φ120	1	K1-LRS11-3	1		
屋外 駐輪場		露出	FL	20	W	×	1	駐輪場付属	830×75	4	LSS1MP/RP-2-14	4		
		露出	EFD	15	W	×	1	-	φ100	3	XYT2011Z 同等品	3	頭のみ交換	
		HSA8	-	HID	400	W	×	1	-	φ90	1	LSA2-63	1	頭のみ交換

別紙2 対象照明器具一覧表

7 姫路市立城南公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考
		照明器具仕様						照明器具仕様		
		種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数		
1階 玄関	B554	埋込	FDL 55 W × 4	FRL5-P554	□620	1	LRS15-6-110	1		
	K131	埋込	FDL 13 W × 1	HLW6201T	φ170	5	LRS1RP-13	5		
	L131	露出	FDL 13 W × 1	HLW6147TEL	□248	3	XLGE8003CE1 同等品	3		
	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
	e20b	露出	- W × -	ST1-FSF23P-20B	260x315	1	SH1-FSF20-BL+吊りパイプ	1	吊りパイプ長さ290mm	
1階 ホール	B554	埋込	LED - W × -	NNFK45010	□620	1	LRS15-6-110	1	LED済み	
	N363	埋込	FDL 36 W × 3	FRL5-P363	□470	3	LRS15-3-58	3		
	P40	埋込	IL 40 W × 1	NL78453T	φ100	1	LRS1-05	1		
	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
	e20b	露出	- W × -	ST1-FSF23P-20B	310x260	1	ST1-FSF23-BL	1		
1階 事務室	A322	埋込	HF 32 W × 2	FRS15-322	243x1260	4	LRS3-4-65	4		
1階 図書室	A322	埋込	HF 32 W × 2	FRS15-322	243x1260	4	LRS3-4-65	4		
1階 倉庫	J21	露出	FL 20 W × 1	FBC1-201	105x635	2	LBF3MP/RP-2-06	2		
1階 男子トイレ	C321	埋込	HF 32 W × 1	FRS15-321	173x1256	1	LRS6-4-23	1		
	H131	埋込	FDL 13 W × 1	FRS12-D131	φ170	1	LRS1-08	1		
1階 女子トイレ	J21	露出	FL 20 W × 1	FBC1-201	105x635	1	LBF3MP/RP-2-06	1		
	C321	埋込	HF 32 W × 1	FRS15-321	173x1256	1	LRS6-4-23	1		
1階 多目的トイレ	H131	埋込	FDL 13 W × 1	FRS12-D131	φ170	2	LRS1-08	2		
	J21	露出	FL 20 W × 1	FBC1-201	105x635	2	LBF3MP/RP-2-06	2		
1階 研修室	C321	埋込	HF 32 W × 1	FRS15-321	173x1256	1	LRS6-4-23	1		
	J21	露出	FL 20 W × 1	FBC1-201	105x635	1	LBF3MP/RP-2-06	1		
1階 研修室	A322	埋込	HF 32 W × 2	FRS15-322	243x1260	6	LRS3-4-65	6		
1階 踏込	G131	埋込	FDL 13 W × 1	HLA1587KEL	□185	2	XND1590JL LE9 同等品	2		
	b13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	LB-91753P	□134	1	K1-LRS11-2+リユ-アブルプレート	1		
1階 水屋	F31	露出	FCL 30 W × 1	HA3109EL	□360	1	LGB53020 LE1 同等品	1		
1階 和室	D554	埋込	FDL 55 W × 4	NF54654ENH	□631	4	XL584PJVL LA9 同等品	4		
	E21	露出	FL 20 W × 1	HW2132	65x500	1	LSS1-2-15	1		
1階 縁側	G131	埋込	FDL 13 W × 1	HLA1587KEL	□185	2	XND1590JL LE9 同等品	2		
1階 湯沸室	C321	埋込	HF 32 W × 1	FRS15-321	173x1256	1	LRS6-4-23	1		
	I21	露出	FL 20 W × 1	FBS2-201	100x805	1	LSEB7102 LE1 同等品	1		
1階 外壁	M131	露出	FDL 13 W × 1	HLW6119EL	□241	3	XLGE8003CE1 同等品	3		
1階 屋外	R131	露出	FDL 13 W × 1	Y2266EL	φ160 (ポール径)	7	NYT2104 同等品	7		
	M131	露出	FDL 13 W × 1	HLW6119EL	□241	3	XLGE8003CE1 同等品	3		
	Q200	露出	HF 200 W × 1	Y5151K	φ100 (ポール径)	1	XYG2622N LE9 + DYDX2001 同等品	1	監視カメラ脱着必要	
1階 駐輪場		露出	- W × -	-	100x1700 (掲示板内スペース)	2	LSS1-2-30	2	掲示板内	
1階 駐輪場		露出	- W × -	-	180x550	5	LSS9MP/RP-2-14	5		
1階 駐車場		露出	- W × -	-	φ280	1	XLGE8013CE1 同等品	1		
2階 調理実習室	A322	埋込	HF 32 W × 2	FRS15-322	243x1260	8	LRS3-4-65	8		
	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
2階 ホール	N363	埋込	FDL 36 W × 3	FRL5-P363	□470	4	LRS15-3-58	4		
	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
	f20b	露出	- W × -	SH1-FSF20P-20B	□300	1	SH1-FSF20F-BL	1		
2階 階段	d41	埋込	FL 40 W × 1	NF94150UH	180x1274	1	LDS2-SK1-LBF11	1		
2階 倉庫	O321	埋込	HF 32 W × 1	FSS9-321	120x1250	2	LSS9-4-23	2		
2階 ベランダ1	M131	露出	FDL 13 W × 1	HLW6119EL	□241	1	XLGE8003CE1 同等品	1		
2階 ベランダ2	M131	露出	FDL 13 W × 1	HLW6119EL	□241	1	XLGE8003CE1 同等品	1		
2階 会議室	A322	埋込	HF 32 W × 2	FRS15-322	243x1260	9	LRS3-4-65	9		
	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
	f20b	露出	- W × -	SH1-FSF20P-20B	□300	1	SH1-FSF20F-BL + 吊りパイプ	1	吊りパイプ長さ290mm	

別紙2 対象照明器具一覧表

7 姫路市立城南公民館

照明器具設置場所		改修前								改修後		備考		
		照明器具仕様								照明器具仕様				
		種類	ランプ				型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
2階	会議室	A322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	243x1260	9	LRS3-4-65	9	
		a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
		f20b	露出	-	-	W	×	-	SH1-FSF20P-20B	□300	1	SH1-FSF20F-BL + 吊リパイプ	1	吊リパイプ長さ290mm

8 姫路市立山田公民館

照明器具設置場所		改修前							改修後			備考		
		照明器具仕様							照明器具仕様					
		種類	ランプ				型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
1階	図書館	C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×240	3	LRS3-4-65	3	
1階	玄関	誘C	露出	○級誘	-	W	×	-	SH1-FBF20-C	143×164×45	1	SH1-FBF20-C	1	片面、天井直付 非1
1階	湯沸室	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	1250×120	1	XF430AHN 同等品	1	
		H201	露出	FL	20	W	×	1	HW2137	620×70	1	LGB85037 同等品	1	
1階	便所	E161	埋込	FHF	16	W	×	1	FRS21-H161	φ170	12	XND0669SN 同等品	12	
1階	外部便所	E161	埋込	FHF	16	W	×	1	FRS21-H161	φ170	1	XND0669SN 同等品	1	
1階	外部便所外灯	G201	露出	EFD	15	W	×	1	HWC5713S	320×115	1	LGWC80291 同等品	1	
1階	踏込	I421	埋込	FHT	42	W	×	1	NFM41787	□180	4	LGDI204N 同等品	4	
		非b131	埋込	HF	13	W	×	1	LB91713	□155	1	NNFB91625C 同等品	1	
1階	水屋	J201	露出	FHC	20	W	×	1	HAA2048E	□370	1	LGB53020 LE1 同等品	1	
		非b131	埋込	HF	13	W	×	1	LB91713	□155	1	NNFB91625C 同等品	1	
1階	研修室1,2	L164	埋込	FHF	16	W	×	4	FHR-24693K	□670	8	EL-LFB2006AJH 同等品	8	
		K201	露出	FL	20	W	×	1	HW2862E	610×60	1	NNF21233K 同等品	1	
1階	外灯	N571	露出	FHT	57	W	×	1	モ-ルライトXY5774	φ114、φ76 (ポール径)	1	XYG2522N LE9 同等品+DYDX2001 同等品	1	
			露出	-	-	W	×	1	不明	φ114、φ76 (ポール径)	1	XYG2522N LE9 同等品+DYDX2001 同等品	1	
1階	事務室	C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×240	4	LRS3-4-65	4	
1階	ホール	D323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRS12-P323	□470	4	LRS15-4-58	4	
		非a131	埋込	HF	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
		誘C	露出	○級誘	-	W	×	-	SH1-FSF23-C	143×164×45	1	ST1-FSF23-C	1	両面、天井直付 非2
1階	廊下	E321	埋込	FHT	32	W	×	1	FRS21-H321	φ170	6	XND1069SN同等品	6	
		非a131	埋込	HF	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-2	2	
1階	ポーチ	FLED	埋込	LED	7.1	W	×	1	LGW71678	φ110	2	XNW0631BL同等品	2	WP
1階	倉庫	M201	露出	FL	20	W	×	1	FA21827	100×650	1	LGB85032同等品	1	
1階	階段	階誘321	露出	HF	32	W	×	1	K1-FBF15-321	1270×140	1	LDS2-SK1-LBF11	1	
2階	階段	誘C	露出	○級誘	-	W	×	-	SH1-FBF20-C	143×164×45	1	SH1-FBF20-C	1	片面、天井直付 非1
2階	会議室	C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×240	16	LRS3-4-65	16	
		誘C	露出	○級誘	-	W	×	-	SH1-FBF20-C	143×164×45	2	SH1-FBF20-C	2	片面、壁直付 非1
		非a131	埋込	HF	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	4	K1-LRS11-2	4	
2階	調理実習室	B322	露出	HF	32	W	×	2	FSS9-322	1250×200	8	LSS10-4-65	8	
		非a131	埋込	HF	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階	ホール廊下	D323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRL12-P323	□470	3	LRS15-4-58	3	
		非a131	埋込	HF	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階	倉庫	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	1250×120	1	XF430AHN 同等品	1	
別棟1階	駐車場(屋外)		露出	HF	32	W	×	1	FSS8MP/RP-321	1240×72	2	XLW432NENZ 同等品	2	
別棟2階	外灯		露出	FL	20	W	×	1	FBC1RP-201	683×115	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
別棟2階	会議室		露出	HF	32	W	×	2	FSS9-322	1250×200	6	LSS10-4-65	6	
別棟2階			露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	1250×120	1	LSS9-4-30	1	
別棟2階	倉庫		露出	FL	20	W	×	1	FA21038F-RPM	632×120	1	XF200AEN 同等品	1	

9 姫路市立広畑公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考	
		照明器具仕様						照明器具仕様			
		種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
1階	男子便所	B321	埋込	-	- W × -	FRS19-321	1255 × 170	1	LRS6-4-23	1	
		W361	露出	F	36 W × 1	-	520 × 130 × 130	1	NNN13510 LE1 同等品	1	
		S131	埋込	-	- W × -	FRS13-D131	φ170	1	LRS1-08	1	
1階	女子便所	B321	埋込	-	- W × -	FRS19-321	1255 × 170	1	LRS6-4-23	1	
		W361	露出	F	36 W × 1	-	520 × 130 × 130	2	NNN13510 LE1 同等品	2	
		S131	埋込	-	- W × -	FRS13-D131	φ170	2	LRS1-08	2	
1階	外壁	O271	露出	-	27 W × 1	YF31556	245 × 430 × 160	2	XLGE8003 CE1 同等品	2	
1階	湯沸室	F202	埋込	-	- W × -	FRS2-202	656 × 330	1	AFX210VEN LE9 同等品	1	
1階	図書コーナー	A322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	332 × 1279	4	LRS20-4-48	4	
1階	トイレ前	K131	埋込	-	- W × -	FRS11-D131	φ165	2	LRS1-08	2	
1階	身障者用トイレ	F202	埋込	-	- W × -	FRS2-202	656 × 330	1	AFX210VEN LE9 同等品	1	
		W361	露出	F	36 W × 1	-	520 × 130 × 130	1	NNN13510 LE1 同等品	1	
1階	水屋	L272	埋込	F	27 W × 2	-	□305	1	XL553PUTK LE9 同等品	1	
		K131	埋込	-	- W × -	FRS11-D131	φ165	1	LRS1-08	1	
		a13b	埋込	IL	13 W ×	LB91753P	φ160	1	K1-IRS4-J13+リニューアブルプレート	1	
		M271	埋込	F	27 W × 1	NFF2261L	□200	3	XND2590JL LE9 同等品	3	
1階	和室	a13b	埋込	IL	13 W ×	LB91753P	φ160	1	K1-IRS4-J13+リニューアブルプレート	1	
		D554	埋込	-	55 W × 4	NFF5464ENH	□630	8	XL584PUTJ LA9 同等品	8	
1階	ポーチ	H201	露出	-	- W × -	FBS3-201	607 × 52	1	LGB85033 LE1 同等品	1	
		J131	埋込	F	13 W × 1	-	φ170	2	LRS1RP-08	2	
		P131	露出	F	13 W × 1	NF11418	155 × 260	1	NNN12200W 同等品	1	ランプ共
1階	緑側	X131	露出	F	13 W × 1	-	280 × 140	1	NNN12200W 同等品	1	ランプ共
		K131	埋込	-	- W × -	FRS11-D131	φ165	4	LRS1-08	4	
		A322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	332 × 1279	4	LRS20-4-48	4	
1階	玄関・ホール	E554	埋込	-	55 W × 4	NFF54152	□470	1	LRS9-4-45	1	
		A322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	332 × 1279	4	LRS20-4-48	4	
		K131	埋込	-	- W × -	FRS11-D131	φ165	1	LRS1-08	1	
		b13B	埋込	-	- W × -	K1-IRS4-J13	φ120	2	K1-LRS11-2	2	
		d20E	埋込	-	- W × -	SH1-FPF20P-20A	239 × 284	1	SH1-FSF20-C	1	
		f20B	埋込	-	- W × -	ST1-FPF23P-20B	206.5 × 207	2	ST1-FSF23-C + 吊りパイプ	2	
		T131W	露出	F	13 W × 1	アブローチライトNFY602	φ100 × 200	5	NYT2101同等品+ LLD4000N CE1 同等品	5	
		U100W	露出	HF	100 W × -	-	φ114.3 φ89.1 (ポール径)	3	LST4-60	3	
2階	室外機置場	V27	露出	FDL	27 W × 1	FPT3-D271	φ166 × 222	1	FDL27W代替LED	1	
		I201W	露出	-	- W × -	FBC1RP-201	580 × 110 × 100	1	LBF3MP/RP -2-06	1	
2階	倉庫	C321	露出	-	- W × -	FSS9-321	1250 × 128	2	LSS9-4-23	2	
2階	ホール・階段	E363	埋込	-	36 W × 3	NFF33152	□470	2	LRS15-3-58	2	
		Q201B	露出	FL	20 W × 1	FF21869	780 × 220	2	NNCF50130J LE1 同等品	2	
		e20B	埋込	-	- W × -	SH1-FPF20P-20B	206.5 × 207	1	SH1-FSF20-C + 吊りパイプ	1	
		b13B	埋込	-	- W × -	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階	調理実習室	A322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	332 × 1279	6	LRS20-4-48	6	
		R181W	露出	F	18 W × 1	YF31511	185 × 370 × 133	1	LBF3MP/RP -2-06	1	
		b13B	埋込	-	- W × -	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階	会議室1	A322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	332 × 1279	9	LRS20-4-48	9	
		b13B	埋込	-	- W × -	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
		g10B	埋込	-	- W × -	SH1-FBF20P-10	135 × 135	1	SH1-FBF20-C + リニューアブルプレート	1	
2階	会議室2	A322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	332 × 1279	9	LRS20-4-48	9	
		b13B	埋込	-	- W × -	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
		g10B	埋込	-	- W × -	SH1-FBF20P-10	135 × 135	1	SH1-FBF20-C + リニューアブルプレート	1	

別紙2 対象照明器具一覧表

10 姫路市立大津公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考				
		照明器具仕様						照明器具仕様						
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式		台数			
1階	ポーチ	Q241	埋込	FHT	24	W	×	1	HLW626Z	φ150	4	LRD3203N LE1 同等品	4	
1階	ホール	H454	埋込	FHP	45	W	×	4	FRL12-P454	□620	3	LRS9-6-84	3	
		a9	埋込	ミニハロゲン	9	W	×	1	K1-IRS4-JE9	φ100	2	K1-LRS11-1	2	
		b13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		f10	露出	-	-	W	×	-	SH1-FBF20-C	143×140	1	SH1-FBF20-C	1	
1階	物入	A161	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321	120×1250	2	LSS9-4-23	2	
1階	男子トイレ	F11	埋込	LED	-	W	×	-	NNN72060	埋込穴幅：φ100	1	NDN28300W 同等品	1	
		G201	露出	FL	20	W	×	1	NF21541	640×90	1	NNN13510 LE1 同等品	1	
1階	多目的トイレ	F11	埋込	LED	-	W	×	-	NNN72060	埋込穴幅：φ100	2	NDN28300W 同等品	2	
1階	女子トイレ	D321	埋込	FHF	32	W	×	1	FRS27-321	1280×330	1	LRS6-4-37	1	
		F11	埋込	LED	-	W	×	-	NNN72060	埋込穴幅：φ100	2	NDN28300W 同等品	2	
		G201	露出	FL	20	W	×	1	NF21541	640×90	2	NNN13510 LE1 同等品	2	
1階	実習室1	C322	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9MP-322	-	8	LSS1MP/RP-4-46	8	
1階	屋外多目的広場	L322	露出	FHF	32	W	×	2	FRS2-322	1220×150	2	NNLK41517J+NEL4500CN LE9	2	
1階	実習室2	B322	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322	1250×230	2	LSS9-4-48	2	
1階	読書室	B322	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322	1250×230	2	LSS9-4-48	2	
		N151	露出	EFD	15	W	×	1	HGW5710Y	φ220	1	XLGE8013 CE1 同等品	1	
		a9	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE9	φ120	1	K1-LRS11-1	1	
		f10	露出	-	-	W	×	-	SH1-FBF20-C	-	1	SH1-FBF20-C	1	
1階	図書コーナー	H454	埋込	FHP	45	W	×	4	FRL12-P454	-	3	LRS9-6-84	3	
		d30	埋込	ミニハロゲン	30	W	×	1	K1-IRS4-JE30	φ120	1	K1-LRS11-3	1	
		g10	露出	-	-	W	×	-	ST1-FBF22-C	-	1	ST1-FBF22-C	1	
1階	事務室	S322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS27-322	170×1250	5	LRS6-4-48	5	
1階	湯沸室	D321	埋込	FHF	32	W	×	1	FRS27-321	1280×330	1	LRS6-4-37	1	
1階	水屋	K40	露出	FHD	40	W	×	-	HFA4783	□321×137	1	LGB53020 LE1 同等品	1	
		G201	露出	FL	20	W	×	1	NF21541	640×90	1	NNN13510 LE1 同等品	1	
1階	第1研究室	185	露出	FHD	32	W	×	1	HFA7559K	□516×122	4	LGC45824 同等品	4	
		M201	露出	FL	20	W	×	1	HW2863C	610×57	1	LGB85033 LE1 同等品	1	
1階	踏込	J251	埋込	EFD	25	W	×	1	HEA1729C	□125	2	LGD3203L LE1 同等品	2	
		b13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
1階	第2研修室	185	露出	FHD	32	W	×	1	HFA7559K	□515	4	LGC45824 同等品	4	
1階	広縁	J251	埋込	FHT	24	W	×	1	NFM41788	□150	2	XND1590JL LE9 同等品	2	
1階	屋外	R151	露出	EFD	15	W	×	1	XHE710H	φ100	6	NYT2101同等品+ LLD4000N CE1 同等品	6	
1階	階段	e321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS41877	1395×140	1	LDS1-K1-LBF11	1	
2階	吹抜	P20	埋込	LED	20	W	×	-	NNN74085K	埋込穴幅：φ150	4	XND2090SN LE9 同等品	4	
2階	廊下	O68	埋込	FHF	32	W	×	2	XL534PFV	□470	3	XL574PFVK LA9 同等品	3	
		f10	露出	-	-	W	×	-	SH1-FBF20-C	-	1	SH1-FBF20-C	1	
		b13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階	第1会議室	E322	埋込	FHF	32	W	×	2	XF329CA VPH9	1274×328	8	LRS20-4-48	8	
		f10	露出	-	-	W	×	-	SH1-FBF20-C	-	1	SH1-FBF20-C	1	
		d30	埋込	-	-	W	×	-	K1-IRS4-JE30	φ120	1	K1-LRS11-3	1	
2階	物入	A321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321	120×1250	1	LSS9-4-23	1	
2階	洗面	A161	露出	FHF	16	W	×	1	FSA22910J PH9	埋込穴幅：300 埋込穴長：1257	1	AFX239VEL LE9 同等品	1	
2階	第2会議室	E322	埋込	FHF	32	W	×	2	XF329CA VPH9	1274×328	8	LRS20-4-48	8	
		f10	露出	-	-	W	×	1	SH1-FBF20-C	-	1	SH1-FBF20-C	1	
		d30	埋込	-	-	W	×	1	K1-IRS4-JE30	φ120	1	K1-LRS11-3	1	
2階	ベランダ	N151	露出	EFD	15	W	×	1	HGW5710Y	-	3	XLGE8013 CE1 同等品	3	

別紙2 対象照明器具一覧表

1 1 姫路市立伊勢公民館

照明器具設置場所		照明器具仕様	改修前						改修後		備考
			種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	照明器具仕様			
								型式	台数		
1階	事務室	C322	埋込	FHF 32 W × 2	FRS25-322 PH	240×1260	4	LRS3-4-65			
1階	玄関	A323	埋込	FHP 32 W × 3	FRL12-P323	□470	2	LRS9-4-45			
		G24	埋込	FHT 24 W × 1	FRS21-H241 PN	φ150	1	LRS1-17			
		P15	露出	FHSC 15 W × 1	HFV1500	203×226	2	LGB87023F 同等品			
		N32	埋込	LED - W × -	HLW3112	φ95	1	XND0619WLK LE9 同等品			
		O15	露出	EPD - W × 1	YF31531	170×210	2	XLGE8007 CE1 同等品			
		Z13b	埋込	IL - W × -	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2			
		J9	埋込	LED 6.9 W × -	LGW71671	φ110	1	XNW0631WL LE9 同等品			
			埋込	誘B級片面 - W × -	SH1-FBF20-BH	218×237	1	SH1-FBF20-BH		壁付型	
			埋込	誘C両面 - W × -	ST1-FRF23P-C	190×107	1	ST1-FRF23P-C		高輝度タイプ	
1階	会議室1	C322	埋込	FHF 32 W × 2	FRS15-322PH	240×1260	9	LRS3-4-65			
1階	会議室2	C322	埋込	FHF 32 W × 2	FRS15-322PH	240×1260	9	LRS3-4-65			
1階	湯沸室	E201	露出	FL 20 W × 1	HW2847C	120×694	1	LGB52095 LE1 同等品			
		V321W	露出	FHF 32 W × 1	FSS9MP-321 PH	120×1250	1	LSS9MP/RP-4-30			
1階	階段下倉庫	Q201	露出	FL 20 W × 1	FA21825	650×120	1	XF200NEW LE9 同等品			
1階	女子トイレ	F321	露出	FL 32 W × 1	FSS98-321	65×1250	1	NNF41030J LE9 同等品			
		G16	埋込	FHT 16 W × 1	FRS21-H161 PN	φ150	4	LRS1-08			
1階	男子トイレ	F201	露出	FL 20 W × 1	FA21032F	65×630	1	XF200NEW 同等品		トラフ	
		F321	露出	FL 32 W × 1	FSS98-321	65×1250	1	NNF41030J LE9 同等品			
		G16	埋込	FHT 16 W × 1	FRS21-H161 PN	φ150	3	LRS1-08			
1階	倉庫2	G16	埋込	FHT 16 W × 1	FRS21-H161 PN	φ150	1	LRS1-08			
1階	多機能便所	G24	埋込	FHT 24 W × 1	FRS21-H241 PN	φ150	2	LRS1-17			
1階	廊下	G24	埋込	FHT 24 W × 1	FRS21-H241 PN	φ150	2	LRS1-17			
1階	倉庫1	V321	露出	FHF 32 W × 1	FSS9-321 PH	120×1250	1	LSS9-4-30			
1階	屋外	L15	露出	EPD 15 W × 1	エントランスライトXHE761HKC	φ100	4	NYT2100 + LLD4000L CE1 同等品			
		L110	露出	HID 110 W × 1	YA44067	φ76.3	3	NNY22360 + DYDX2030 同等品			
2階	図書館	C322	埋込	FHF 32 W × 2	FRS15-322 PH	240×1260	4	LRS3-4-65			
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2			
2階	階段室	D321b	露出	FHF 32 W × 1	FSF41863	80×1260	1	NNCF40135J 同等品			
		M24b	露出	FHT 24 W × 1	FF41823	280×360	2	NNCF50120J 同等品			
2階	ホール	A323	埋込	FHP 32 W × 3	FRL12-P323	□470	2	LRS9-4-45			
		G24	埋込	FHT 24 W × 1	FRS21-H241 PN	φ150	1	LRS1-17			
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2			
			埋込	誘C片面 - W × -	SH1-FRF20P-BH	210×208	1	SH1-FRF20P-BH		高輝度タイプ	
2階	倉庫3	V321	露出	FHF 32 W × 1	FSS9-321 PH	120×1250	1	LSS9-4-30			
2階	外部	K15	露出	EPD 15 W × 1	NF11810	235×95	1	NNN12621B 同等品			
2階	料理実習室	C322	埋込	FHF 32 W × 2	FRS15-322PH	240×1260	6	LRS3-4-65			
		E201	露出	FL 20 W × 1	HW2847C	120×694	1	LGB52095 LE1 同等品			
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2			
2階	研修室	C322	埋込	FHF 32 W × 2	FRS15-322PH	240×1260	4	LRS3-4-65			
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2			
2階	前室・水屋	H25	埋込	EPD 25 W × 1	HEA1774	□155	4	LG3204L LE1 同等品			
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	2	K1-LRS11-2			
2階	和室・縁側	B454	埋込	FHP 45 W × 4	和風 XNNHU5426A	□600	4	XL584WATJ 同等品			
		E201	露出	FL 20 W × 1	FA21032F	120×694	1	LGB52095 LE1 同等品			
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2			
		H25	埋込	EPD 25 W × 1	HEA1774	□155	2	LG3204L LE1 同等品			

別紙2 対象照明器具一覧表

1.2 姫路市立白鳥公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考				
		照明器具仕様						照明器具仕様						
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式		台数			
1階	男子便所	B321	埋込	HF	32	W	×	1	FRS19-321	170x1254	1	LRS6-4-23	1	
		C21	露出	FL	20	W	×	1	HN5253T	140x740	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
		D131	埋込	FL	13	W	×	1	FRS13-D131	φ170	1	LRS1-08	1	
1階	女子便所	B321	埋込	HF	32	W	×	1	FRS19-321	170x1254	1	LRS6-4-23	1	
		C21	露出	FL	20	W	×	1	HN5253T	140x740	2	LBF3MP/RP-2-06	2	
		D131	埋込	FL	13	W	×	1	FRS13-D131	φ170	2	LRS1-08	2	
1階	水屋	H272	埋込	FDL	27	W	×	2	NFF22152	□295	1	XL553PJVK LE9 同等品	1	
		a13B	埋込	IL	13	W	×	1	LB91753P	□153	1	NNFB91625C 同等品	1	
1階	踏込	I321	埋込	FHT	32	W	×	1	NFT3171K	φ230	1	LRS1-13 + リニューアルブレート	1	φ200⇒φ150
		a13B	埋込	IL	13	W	×	1	LB91753P	□153	1	NNFB91625C 同等品	1	
1階	和室	E554	埋込	FRL	55	W	×	4	和風埋込 NNF5463	□632	4	XL584PJVK LA9 同等品	4	
1階	床	S21	露出	FL	20	W	×	1	HW2132	55x610	1	LSS1-2-15	1	
1階	縁側	M131	埋込	FL	13	W	×	1	FRS11-D131	φ170	2	LRS1-08	2	
1階	研修室	A322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS18-322	332x1280	4	LRS20-4-48	4	
1階	玄関	G363	埋込	FRL	36	W	×	3	NFF33152	□470	1	LRS15-3-58	1	
1階	ポーチ	J131W	埋込	FML	13	W	×	1	HLW6221T	φ190	3	LRS1RP-13	3	
		K131W	露出	FL	13	W	×	1	HLW9146	145x285	2	NNN12621W 同等品	2	
1階	玄関ホール	F421	埋込	FHT	42	W	×	1	NFT41756	φ170	8	LRS1-17	8	
		D131	埋込	FL	13	W	×	1	FRS11-D131	φ170	1	LRS1-08	1	カウンター上
		b13B	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-2	2	
		d20B	埋込	-	-	W	×	-	SH1-FPF20P-20A	218x237	1	SH1-FSF20-C	1	
		f20B	埋込	-	-	W	×	-	ST1-FPF23P-20B	250x310	1	ST1-FSF23-C + 吊りパイプ	1	吊りパイプ220mm
1階	事務室	A322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS18-322	332x1280	5	LRS20-4-48	5	
1階	図書コーナー	A322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS18-322	332x1280	3	LRS20-4-48	3	
1階	湯沸室	L22	埋込	FL	20	W	×	2	FRS2-202	328x650	1	XF210VEN LE9 同等品	1	
1階	室外機置場	J131W	埋込	FML	13	W	×	1	HLW6221T	φ190	2	LRS1RP-13	2	WP
1階	身障者便所	B321	埋込	HF	32	W	×	1	FRS19-321	170x1254	1	LRS6-4-23	1	
		C21	露出	FL	20	W	×	1	HN5253T	140x740	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
1階	倉庫	C21	露出	FL	20	W	×	1	HN5253T	140x740	2	LBF3MP/RP-2-06	2	
1階	外壁	K131W	露出	FL	13	W	×	1	HLW9146	145x285	2	NNN12621W 同等品	2	
1階	屋外	P131W	露出	FDL	13	W	×	1	NF11420	□200	1	NNN92900K 同等品	1	WP
		Q131W	露出	FPL	13	W	×	1	アブローチライトNFY602P	φ100 (ポール径)	3	NYT2101 同等品 + LLD4000N CE1 同等品	3	WP
		R101W	露出	HF	100	W	×	1	モールライトYB061	φ89.1 (ポール径)	2	XYG2621NLE9 同等品 + DYDX2001 同等品	2	
		庭園灯	露出	FPL	13	W	×	1	-	φ89.1 (ポール径)	1	EL-PLE2600K 同等品	1	
		掲示板照明	露出	FL	40	W	×	1	-	70x1250	1	LSS1MP/RP-4-30	1	掲示板内
2階	ベランダ	K131W	露出	FL	13	W	×	1	HLW9146	145x285	1	NNN12621W 同等品	1	WP
2階	料理実習室	A322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS18-322	332x1280	6	LRS20-4-48	6	
		b13B	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階	第一会議室	A322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS18-322	332x1280	9	LRS20-4-48	9	
		b13B	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
		g10B	埋込	-	-	W	×	-	SH1-FPF20P-10	181x213	1	SH1-FBF20-C + リニューアルブレート	1	リニューアルブレート (FK11736C 同等品)
2階	第二会議室	A322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS18-322	332x1280	9	LRS20-4-48	9	
		b13B	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
		g10B	埋込	-	-	W	×	-	SH1-FBF20P-10	181x213	1	SH1-FBF20-C + リニューアルブレート	1	リニューアルブレート (FK11736C 同等品)
2階	ホール	G363	埋込	FPL	36	W	×	3	NFF33152	□470	2	LRS15-3-58	2	
		e20B	露出	-	-	W	×	-	SH1-FPF20P-20B	250x310	1	SH1-FSF20-BL + 吊りパイプ	1	吊りパイプ220mm
		b13B	露出	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階	階段室	O21B	露出	FL	20	W	×	1	FF21869	□355	2	NNCF50130J LE1 同等品	2	非常灯付き
2階	吹抜	T251	埋込	M	250	W	×	1	高天井ダウンライト25ND12LBH	φ435	3	LRS2-120	3	高天井約5m

別紙2 対象照明器具一覧表

1.2 姫路市立白鳥公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考	
		照明器具仕様						照明器具仕様			
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数	
2階	倉庫	N321	露出	HF	32	W × 1	FSS9-321	120x1250	2	LSS9-4-30	2

別紙2 対象照明器具一覧表

1.3 姫路市立高岡公民館

照明器具設置場所			改修前					改修後		備考
			照明器具仕様		型式		照明器具仕様			
			種類	ランプ		外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数	
1階	玄関	D233	埋込	FHP	23 W × 3	NHU23765A	4	XL553ZPVZ LE9 同等品	4	
		a13B	埋込	ハロゲン電球	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	1	K1-LRS11-2	1	
		d20B	埋込	LED	- W × -	SH1-FRF20P-BH	1	SH1-FRF20P-BH	1	
1階	図書コーナー	G322	埋込	FHP	32 W × 2	FRS27-322 PK	3	LRS3-4-65	3	
		a13B	埋込	ハロゲン電球	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	1	K1-LRS11-2	1	
1階	男子トイレ	H161	埋込	FHT	16 W × 1	FRS21-H161	1	LRS1-08	1	
		H241	埋込	FHT	24 W × 1	FRS21-H241	3	LRS1-08	3	
		K201	露出	FL	20 W × 1	NF21451	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
1階	女子トイレ	H161	埋込	FHT	16 W × 1	FRS21-H161	2	LRS1-08	2	
		H241	埋込	FHT	24 W × 1	FRS21-H241	3	LRS1-08	3	
		K321	露出	FL	20 W × 1	NF21451	1	LBF3MP/RP-2-13	1	
1階	トイレ前通路	H321	埋込	FHT	32 W × 1	FRS21-H323	2	LRS1-13	2	
		a13B	埋込	ハロゲン電球	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	1	K1-LRS11-2	1	
		g20B	埋込	LED	- W × -	SH1-FRF20P-C	1	SH1-FRF20P-C	1	
1階	湯沸室	C321	埋込	HF	32 W × 1	FRS27-321 PK	1	LRS6-4-23	1	
		J201	露出	FL	20 W × 1	HW2857	1	LSEB7102 LE1 同等品	1	
1階	SK室	H161	埋込	FHT	16 W × 1	FRS21-H161	1	LRS1-08	1	
1階	多目的トイレ	H241	埋込	FHT	24 W × 1	FRS21-H241	2	LRS1-08	2	
1階	会議室1	C322	埋込	HF	32 W × 2	FRS27-322 PK	9	LRS6-4-65	9	
1階	会議室2	C322	埋込	HF	32 W × 2	FRS27-322 PK	9	LRS6-4-65	9	
1階	ホール・ロビー	B321	露出	FHF	32 W × 1	HGW3230	5	FY44045J LE1 同等品	5	
		H321	埋込	FHT	32 W × 1	FRS21-H323	4	LRS1-13	4	
		E323	埋込	FHP	32 W × 3	FRL12-P323	1	LRS15-3-58	1	
		f23B	埋込	LED	- W × -	ST1-FRF23P-C	1	ST1-FRF23P-C	1	
		a13B	埋込	ハロゲン電球	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	2	K1-LRS11-2	2	
1階	倉庫	A321	露出	FLR	32 W × 1	FSS9-321	2	LSS9-4-30	2	
1階	事務室	C322	埋込	HF	32 W × 2	FRS27-322 PK	4	LRS6-4-65	4	
1階	ポーチ		埋込	LED	4.9 W × 1	XLGD666K	4	既設残置	4	WP
1階	自転車置き場	L151W	露出	EFD	15 W × 1	HEW6433	3	LGW85083F 同等品	3	WP
1階	調理実習室	C322	埋込	HF	32 W × 2	FRS27-322 PK	6	LRS6-4-65	6	
		J201	露出	FL	20 W × 1	HW2857	1	LSEB7102 LE1 同等品	1	
1階	水屋	G234	埋込	FHP	23 W × 4	XNNHU2461A	1	XL564WAVJ LA9 同等品	1	
1階	踏込	G234	埋込	FHP	23 W × 4	XNNHU2461A	1	XL564WAVJ LA9 同等品	1	
		a9B	埋込	ハロゲン電球	9 W × 1	K1-IRS4-JE9	1	K1-LRS11-1	1	
1階	第一研修室	F454	埋込	FHP	45 W × 4	XNNHU5421A	4	XL584WAVJ LA9 同等品	4	
		G233	埋込	FHP	23 W × 3	XNNHU2361A	2	XL553WAVC LE9 同等品	2	
		P201	露出	FL	20 W × 1	HW2862	1	LSS1-2-15	1	
1階	第二研修室	C322	埋込	HF	32 W × 2	FRS27-322 PK	4	LRS6-4-65	4	
1階	屋外	N351W	露出	CDM-R	35 W × 1	モールライトXYG2707	4	NNY22372T LE9 同等品	4	WP
		O50W	露出	無電極ランプ	50 W × 1	-	2	NNY22680 LE9 同等品	2	WP
2階	なし				W ×					

別紙2 対象照明器具一覧表

1.4 姫路市立城乾公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考
		種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数		
1階 ホール	B324	埋込	FHP 32 W × 4	NHU34700A	埋込穴幅：□450	3	LRS9-4-45	3		
	C232	埋込	FHF 23 W × 2	NHU22702	□290	3	XL553PFVK LE9 同等品	3		
	G321	埋込	FHT 32 W × 1	FRS21-H321	φ170	1	LRS1-13	1		
1階 ポーチ	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	2	K1-LRS11-2	2		
	L321	埋込	FHT 32 W × 1	FRF8RP-H321	φ167	4	LRS1RP-13	4		
	M131	露出	FPL 13 W × 1	HWC6174EL	320×130	2	LGW80290 LE1 同等品	2		
	U65	露出	JD 65 W × 1	YA52995K	-	1	LPJ1N-180	1		
1階 玄関	f10	露出	- W × -	SH1-FBF20-C	-	1	SH1-FBF20-C	1		
	B324	埋込	FHP 32 W × 4	NHU34700A	□470	1	LRS9-4-45	1		
	G321	埋込	FHT 32 W × 1	FRS21-H321	φ170	3	LRS1-13	3		
	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
1階 事務室	g10	露出	- W × -	SH1-FBF20-C	-	1	SH1-FBF20-C	1		
	A322	埋込	FHP 32 W × 2	FRS15-322	1260×237	4	LRS3-4-65	4		
1階 倉庫	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
	K291	露出	FL 20 W × 1	FBC1-201	□155	2	LBF3MP/RP-2-06	2		
1階 湯沸室	F321	埋込	FHF 32 W × 1	FRS15-321	1260×170	1	LRS6-4-23	1		
1階 身障者用WC	H151	露出	FL 15 W × 1	HW1650EPL	610×100	1	LGB85037 LE1	1		
	F321	埋込	FHF 32 W × 1	FRS15-321	1260×170	1	LRS6-4-23	1		
1階 男子WC	F321	埋込	FHF 32 W × 1	FRS15-321	1260×170	1	LRS6-4-23	1		
	G161	埋込	FHT 16 W × 1	FRS21-H161	埋込穴幅：φ150	2	LRS1-08	2		
	J181	露出	FPL 18 W × 1	HLW1824	660×100	1	NNN13510 LE1 同等品	1		
1階 女子WC	F321	埋込	FHF 32 W × 1	FRS15-321	1260×170	1	LRS6-4-23	1		
	G161	埋込	FHT 16 W × 1	FRS21-H161	φ170	2	LRS1-08	2		
	J181	露出	FPL 18 W × 1	HLW1824	660×100	2	NNN13510 LE1 同等品	2		
1階 水屋	E232	埋込	FHP 23 W × 2	和風埋込NNHU2261A	埋込穴幅：□275	1	XL553PJTK LE9 同等品	1		
1階 踏込	E232	埋込	FHP 23 W × 2	和風埋込NNHU2261A	埋込穴幅：□275	1	XL553PJTK LE9 同等品	1		
	T40	埋込	IL 40 W × 1	NL78827	φ85	1	NNN71044W LE1 同等品	1		
	d13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	LB91713	埋込穴幅：φ100	1	K1-LRS11-2+プレート共	1		
1階 第一研修室	D322	埋込	FHF 32 W × 2	NSF42602	1260×335	6	NNF42550 LE9 同等品	6		
	I151	露出	FL 15 W × 1	HW1150EL	480×125	1	LGB85043 LE1 同等品	1		
1階 第二研修室	d13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	LB91713	埋込穴幅：φ100	1	K1-LRS11-2+プレート共	1		
	A322	埋込	FHP 32 W × 2	FRS15-322	1260×237	4	LRS3-4-65	4		
1階 縁側	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
	N151	埋込	EPD 13 W × 1	HEA1314K	埋込穴幅：□125	2	LGD1204L LE1 同等品	2		
1階 図書館	A322	埋込	FHP 32 W × 2	FRS15-322	1260×237	4	LRS3-4-65	4		
	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
1階 外壁	O131	露出	FPL 13 W × 1	HWC6109センサー付	300×160	2	LGWC81290 LE1 同等品	2		
	S181	露出	FPL 18 W × 1	HLW1896EL	340×107	1	LGW80290 LE1 同等品	1		
1階 屋外	Q571	露出	FHT 57 W × 1	モールドライトY5752ENM	-	3	LST4-60	3	3.5Mポール	
	R271	露出	EDL 27 W × 1	FPT3-D271	φ205	5	FDL27W代替LED	5		
	S181	露出	FPL 18 W × 1	HLW1896EL	164×302	6	LGW80290 LE1 同等品	6		
2階 倉庫	P321	露出	FHF 32 W × 1	FSS9-321	1250×120	2	LSS9-4-23	2		
2階 階段室	e321	露出	FHF 32 W × 1	FSF41813	1306×170	2	K1-LBF11	2		
	T40	露出	IL 40 W × 1	NL78827	φ85	1	NNN71044W LE1 同等品	1		
2階 ホール	C234	埋込	FHF 23 W × 4	NHU24765	埋込穴角：□350	4	LRS15-3-41	4		
	f10	露出	- W × -	SH1-FBF20-C	-	1	SH1-FBF20-C	1		
	a13	埋込	ミニハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
2階 会議室1	A322	露出	FHP 32 W × 2	FRS15-322	1260×237	9	LRS3-4-65	9		
	b13	埋込	ミニハロゲン 30 W × 1	K1-IRS4-J30	本体径φ120	1	K1-LRS11-3	1		
2階 会議室2	A322	露出	FHP 32 W × 2	FRS15-322	1260×237	9	LRS3-4-65	9		

別紙2 対象照明器具一覧表

1.4 姫路市立城乾公民館

照明器具設置場所		改修前							改修後		備考		
		照明器具仕様							照明器具仕様				
		種類	ランプ				型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数		
2階	料理実習室	b13	埋込	ミニハロゲン	30	W	×	1	K1-IRS4-J30	φ120	1	K1-LRS11-3	1
		A322	露出	FHP	32	W	×	2	FRS15-322	1260×237	6	LRS3-4-65	6
		H151	露出	FL	15	W	×	1	HW1650EPL	610×100	1	LGB85037 LE1 同等品	1
2階	外壁	a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1
		S181	露出	FPL	18	W	×	1	HLW1896EL	340×110	3	LGW80290 LE1 同等品	3

別紙2 対象照明器具一覧表

15 姫路市立飾磨公民館

階	照明器具設置場所	照明器具仕様	改修前				改修後				備考
			種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数		
1階	ポーチ	L18	露出	FML 18 W × 1	NF11576	φ210×150	2	NNN53820WK	2		
1階	玄関	O554	埋込	FPL 55 W × 4	NF54794	φ620	3	NNF82600K LT9	3		
		中吊	露出	- - W × -	中型 高輝度タイプ (天井吊り片面型) 避難口誘導灯	240×220	1	SH1-FSF20-BL	1		
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	電池内蔵	
1階	事務室	C322	埋込	HF 32 W × 2	FRS15-322	238×1261	4	LRS3-4-65	4		
1階	ホール	A554	埋込	FPL 55 W × 4	NF54769	□620	1	LRS9-6-84	1		
		A364	埋込	FPL 36 W × 4	NF34769	□470	1	LRS9-4-45	1		
		K100	露出	IL 100 W × 1	LW84036BT	φ140	1	XLGE1101 CE1	1		
		H18	埋込	FDL 18 W × 1	FRS12-D181	φ160	1	LRS1-08	1		
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
		小吊	露出	- - W × -	小型 高輝度タイプ (天井吊り両面型) 避難口誘導灯	240×220	1	ST1-FSF23-BL	1		
1階	物入1	BL1	露出	FL 20 W × 1	-	670×130×130	1	LBF3MP/RP-2-06	1		
1階	物入2	V321	露出	HF 32 W × 1	FSS9-321	1250×120	1	LSS9-4-23	1		
1階	研修室	C322	露出	HF 32 W × 2	FRS15-322	238×1261	4	LRS3-4-65	4		
1階	和室	B554	埋込	FPL 55 W × 4	NF53658	□640	4	XL583PJK LA9	4		
1階	踏込	J18	埋込	FDL 18 W × 1	HLA1259T	□150	4	XND1590JL LE9	4		
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	LB91753P	φ120	1	K1-IRS4-J13+プレート共	1	電池内蔵	
1階	縁側	J18	埋込	FDL 18 W × 1	HLA1259T	□150	2	XND1590JL LE9	2		
1階	廊下	A364	埋込	FPL 36 W × 4	NF34769	□470	1	LRS9-4-45	1		
		H18	埋込	FDL 18 W × 1	FRS12-D181	φ120	2	LRS1-08	2		
1階	身障者WC	C321	埋込	HF 32 W × 1	FRS15-321	170×1261	1	LRS6-4-23	1		
		N201	露出	FL 20 W × 1	NF21537	660×100×100	1	NNN13510 LE1	1		
1階	男子トイレ	N201	露出	FL 20 W × 1	NF21537	660×100×100	1	NNN13510 LE1	1		
		C321	埋込	HF 32 W × 1	FRS15-321	170×1261	2	LRS6-4-23	2		
		H18	埋込	FDL 18 W × 1	FRS12-D181	φ160	1	LRS1-08	1		
1階	女子トイレ	N201	露出	FL 20 W × 1	NF21537	660×100×100	2	NNN13510 LE1	2		
		C321	埋込	HF 32 W × 1	FRS15-321	170×1261	2	LRS6-4-23	2		
1階	湯沸室	C321	埋込	HF 32 W × 1	FRS15-321	170×1261	1	LRS6-4-23	1		
1階	図書コーナー	C322	埋込	HF 32 W × 2	FRS15-322	238×1261	4	LRS3-4-65	4		
1階	床の間	F201	露出	FL 20 W × 1	FBS3-201	607×52	1	LGB85033 LE1	1		
1階	自転車置場	N40	露出	IL 40 W × 1	LW56137T	□130×150	2	LGW85056F	2		
1階	光庭	K100	露出	IL 100 W × 1	LW84036BT	φ140	2	XLGE1101 CE1	2		
1階	外壁	N40	露出	IL 40 W × 1	LW56137T	660×100×100	3	LGW85056F	3		
1階	屋外	YA100	露出	IL 100 W × 1	LW84056T	φ140×192	6	XLGE0154 CE1	6		
		YB13	露出	FDL 13 W × 1	-	φ100×150	3	NYT2101同等品+LLD4000N CE1 同等品	3		
		YB2	露出	- - W × -	-	□110×190	1	XYG2521N LE9+DYDX2001	0		
		YB3	露出	- - W × -	-	φ100×260	1	LDS24N-GA(ランプのみ更新)	0		
		YC40	露出	HF 40 W × 1	-	φ100×100	2	NYT2101同等品+LLD4000N CE1同等品	2		
		YD150	露出	New Arc 150 W × 1	EL4720S	-	1	LDS24N-GA(ランプのみ更新)	1		
1階	自治会倉庫(屋外)	ZT1	露出	- 20 W × 1	HW2011KGL	684×104×91	1	LBF3MP/RP-2-06	1		
2階	階段	G401b	露出	FL 40 W × 1	NF94150	690×240×110	1	K1-LBF11	1		
2階	料理実習室	C322	埋込	HF 32 W × 2	FRS15-322	238×1261	8	LRS3-4-65	8		
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	電池内蔵	
2階	会議室1	C322	埋込	HF 32 W × 2	FRS15-322	238×1261	9	LRS3-4-65	9		
		Z13b	埋込	IL 13 W × 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	電池内蔵	
		中吊	露出	- - W × -	中型 高輝度タイプ (天井吊り片面型) 避難口誘導灯	240×220	1	SH1-FSF20-BL	1		

別紙2 対象照明器具一覧表

15 姫路市立飾磨公民館

照明器具設置場所		改修前							改修後		備考			
		照明器具仕様		型式		外形寸法 (カタログ値又は実測値)		台数	照明器具仕様					
		種類	ランプ				型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
2階	会議室2	C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	238×1261	9	LRS3-4-65	9	
		Z13b	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	電池内蔵
		中吊	露出	-	-	W	×	-	中型 高輝度タイプ (天井吊り片面型) 避難口誘導灯	240×220	1	SH1-FSF20-BL	1	
2階	ホール	A554	埋込	FPL	55	W	×	4	NF54769	□620	1	LRS9-6-84	1	
		小吊	露出	-	-	W	×	-	小型 高輝度タイプ (天井吊り両面型) 避難口誘導灯	240×220	1	ST1-FSF23-BL	1	
		Z13b	埋込	IL	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	電池内蔵
2階	倉庫	V321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	1250×120	2	LSS9-4-23	2	
2階	空調屋外機スペース	D201W	露出	FL	20	W	×	1	FBF2RP-201	670×130×130	1	LBF3MP/RP-2-06	1	

16 姫路市立安富公民館

階	照明器具設置場所	A	改修前							改修後		備考		
			種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
1階	ロビー	A	埋込	FHP	32	W	×	3	MH328PH	□520	6	XL473CBVLA9同等品	6	
	玄関		埋込	FDL	18	W	×	1	-	φ165	2	LRS1-08	2	
	ポーチ		天直	-	-	W	×	-	FA21958P	660×255	1	FK21727C+SH1-FBF20-BL	1	
			埋込	FDL	13	W	×	1	-	φ165	2	LRS1-08	2	
1階	事務室		露出	FHF	32	W	×	3	MK626PM	1230×160	4	LSS9-4-65	4	
1階	第1会議室	A	埋込	FHP	32	W	×	3	MH328PH	□520	4	XL473CBVLA9同等品	4	
1階	第2会議室	A	埋込	FHP	32	W	×	3	MH328PH	□520	6	XL473CBVLA9同等品	6	
1階	第3会議室	A	埋込	FHP	32	W	×	3	MH328PH	□520	6	XL473CBVLA9同等品	6	
1階	倉庫1	B	露出	FL	20	W	×	1	FA21027	630×150	1	XF200AEN同等品B以上	1	
1階	倉庫2		露出	FL	20	W	×	1	FC 2011GL	610×52	1	LGB85032LE1同等品	1	
1階	倉庫3		露出	FHF	32	W	×	1	MK627PM	1230×100	1	LSS9-4-30	1	
1階	男子トイレ		埋込	EFD	25	W	×	1	-	φ170	2	LRS1-13	2	
			露出	FDL	18	W	×	1	-	φ165	1	LGW85016F同等品	1	
1階	女子トイレ		埋込	EFD	25	W	×	1	-	φ170	2	LRS1-13	2	
			露出	FDL	18	W	×	1	-	φ165	1	LGW85016F同等品	1	
1階	身障者トイレ		埋込	EFD	25	W	×	1	-	φ170	1	LRS1-13	1	
1階	陶芸室		埋込	FHP	32	W	×	3	MH328PH	□520	6	XL473CBVLA9同等品	6	
1階	湯沸室		露出	FHF	32	W	×	2	MK626PM	1230×160	1	LSS9-4-54	1	
1階	和室		露出	-	-	W	×	-	OL251130	□710	1	LGC31161K同等品	1	
1階	床		露出	FL	20	W	×	1	OB018112L	612×56	1	LGB85033同等品	1	
1階	踏込・水屋		埋込	EFD	25	W	×	1	-	φ165	1	LRS1-13	1	
1階	廊下		埋込	EFD	25	W	×	1	-	φ165	1	LRS1-13	1	
			埋込	EFD	25	W	×	1	-	φ140	9	LRS1-13	9	
			露出	FL20SSEXN	20	W	×	1	-	615×71	4	LGB81800LB1同等品	4	
			壁直	-	-	W	×	-	OR037401	140×160	1	SH1-FBF20-C	1	避難誘導灯
			壁直	-	-	W	×	-	OR037401	140×160	1	SH1-FBF20-C	1	通路誘導灯両方向
			天直	-	-	W	×	-	OR037401	140×160	1	SH1-FBF20-C	1	避難誘導灯
1階	トイレ		埋込	EFD	25	W	×	1	-	φ165	1	LRS1-13	1	
1階	階段		露出	-	-	W	×	-	680×170	1	NNFF21835TLE9同等品	1	避難誘導灯兼用	
1階	屋外		露出	FML	27	W	×	1	FF21801	φ360	1	NNCF50130JLE1同等品	1	避難誘導灯兼用
			露出	FL	20	W	×	1	-	670×130	1	NNFS21852C LE9 同等品	1	人感センサ、照度センサ付に変更
			露出	-	-	W	×	-	スポットライト	-	1	-	1	残置
			露出	FDL	27EXL	W	×	1	YF31435	φ200	6	-	-	
2階	ホール		露出	-	-	W	×	-	650×70	1	-	1	ガード付	
			埋込	FDL	18	W	×	1	-	φ165	2	LRS1-08	2	
2階	書庫		天直	-	-	W	×	-	FA21968P	665×120	1	FK21727C+SH1-FSF21-BL	1	避難誘導灯
2階	更衣室		露出	FL	20	W	×	1	-	1250×130	2	LSS9-4-30	2	
			露出	FL	20	W	×	1	-	710×140	1	LGB85038同等品	1	
2階	台所		露出	FDL	18	W	×	1	-	φ170	2	LRS1-08	2	
			埋込	FL	20	W	×	1	-	650×210	1	XF209REN同等品	1	
2階	WC		露出	FL	20	W	×	1	-	470×60	1	LGB85044同等品	1	
			露出	FDL	13	W	×	1	-	φ170	1	LRS1-08	1	
2階	医局医師当直室		埋込	FL	20	W	×	2	-	650×325	2	XF230VEN同等品	2	
			露出	FCL	32+30	W	×	-	-	□445	1	LGBZ6211K同等品	1	
2階	院長室		埋込	FMR	96	W	×	2	-	□470	2	XL574PGVC同等品以上	2	
2階	倉庫		露出	FL	20	W	×	1	-	1250×130	2	LSS9-4-30	2	
2階	ベランダ		露出	FL	20	W	×	1	-	670×130	1	LBF3MP/RP-2-13	1	

別紙2 対象照明器具一覧表

17 姫路市立野里公民館

照明器具設置場所			改修前					改修後		備考
			照明器具仕様					照明器具仕様		
			種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数	
1階	玄関・ホール	D-364	埋込	F	36 W × 4	-	□450	1	LRS9-4-45	1
		D-363	埋込	F	36 W × 3	-	□450	4	LRS9-4-45	4
		I-131	埋込	-	- W × -	FRS11-D131	φ160	1	LRS1-08	1
		Q-10B	埋込	-	- W × -	K1-IRS4-J10	φ120	2	K1-LRS11-2	2
		X21B	露出	-	- W × -	SH1-FSF20-BL	209×206	1	SH1-FSF20-BL+吊りパイプ	1
1階	ポーチ	Y11B	露出	-	- W × -	ST1-FSF23-BL	209×206	1	ST1-FSF23-BL+吊りパイプ	1
		H-131W	埋込	F	13 W × 1	-	φ190	2	LRS1RP-08	2
		G-131	露出	F	13 W × 1	FUB-1361	280×200×140	2	LWG80290 LE1	2
		F-321	露出	-	- W × -	FSS9-321	1250×120	1	LSS9-4-23	1
		Z-271W	露出	-	27 W × 1	YF31556	440×250×100	4	XLGE8003 CE1	4
1階	事務所	A-322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	1273×323	4	LRS20-4-48	4
1階	図書コーナー	A-322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	1273×323	4	LRS20-4-48	4
1階	トイレ前	I-131	埋込	-	- W × -	FRS11-D131	φ165	2	LRS1-08	2
1階	男子便所	E-321	埋込	-	- W × -	FRS19-321	1260×170	1	LRS6-4-23	1
		K-253	露出	IL	25 W × 3	-	-	1	NNN12200W(ランプ共)	1
		E-321	埋込	-	- W × -	FRS19-321	1260×170	1	LRS6-4-23	1
1階	女子便所	K-253	露出	IL	25 W × 3	-	-	2	NNN12200W(ランプ共)	2
		L-202	埋込	-	- W × -	FRS2-202	300×656	1	XF210VEN LE9 同等品	1
1階	身障者トイレ	M-151	露出	FL	15 W × 1	-	660×90	1	LGB85037 LE1	1
		L-202	埋込	-	- W × -	FRS2-202	300×656	1	XF210VEN LE9 同等品	1
1階	水屋	N-282	埋込	F	28 W × 2	NF22184	□380	1	XL563PJT LA9	1
		P-13B	埋込	IL	13 W × 1	LB91753P	□155	1	K1-IRS4-J13(木製枠 白木共)	1
1階	踏込	J-271	埋込	F	27 W × 1	NF22155	□305	3	XL563PJTK LE9	3
		P-13B	埋込	IL	13 W × 1	LB91753P	□155	1	K1-IRS4-J13(木製枠 白木共)	1
1階	和室	C-554	埋込	-	55 W × 4	NF54695ENH	□620	4	LGC45824	4
		T-201	露出	-	- W × -	FBS3-201	607×60	1	LGB85033 LE1	1
1階	和室2	C-554	埋込	-	55 W × 4	NF54695ENH	□620	4	LGC45824	4
1階	外灯	U-181W	露出	F	18 W × 1	ガーデンライトY4181	□200×390	5	F18Wツイン2*1用LEDランプ	5
		V-100W	露出	HF	100 W × 1	-	φ114.3 φ89.1(ポール径)	1	LST4-60	1
		W-91W	埋込	F	9 W × 1	HLW5110EL	260×110	2	YYY66512K(ランプ共)	2
		A-322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	1273×323	6	LRS20-4-48	6
2階	調理実習室	Q-10B	埋込	-	- W × -	K1-IRS4-J10	φ120	1	K1-LRS11-2	1
		A-322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	1273×323	9	LRS20-4-48	9
2階	会議室1	Q-10B	埋込	-	- W × -	K1-IRS4-J10	φ120	1	K1-LRS11-2	1
		A-322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	1273×323	9	LRS20-4-48	9
2階	会議室2	Q-10B	埋込	-	- W × -	K1-IRS4-J10	φ120	1	K1-LRS11-2	1
		A-322	埋込	-	- W × -	FRS18-322	1273×323	9	LRS20-4-48	9
2階	屋場	O-201W	露出	-	- W × -	FBC1RP-201	670×140×130	1	LBF3MP/RP -2-06	1
2階	倉庫	F-321	露出	-	- W × -	FSS9-321	1250×120	2	LSS9-4-23	2
2階	ホール・階段	D-364	埋込	F	36 W × 4	-	□470	2	LRS9-4-45	2
		Q-10B	埋込	-	- W × -	K1-IRS4-J10	φ120	1	K1-LRS11-2	1
		S-401B	露出	-	- W × -	K1-FBF12-401	1280×168	1	K1-LBF11	1

別紙2 対象照明器具一覧表

18 姫路市立英賀保公民館

階	照明器具設置場所	照明器具仕様	改修前						改修後		備考
			種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	照明器具仕様			
								型式	台数		
1階	乳母車置場	O151W	露出	EFD 15 W × 1	HEN6618	φ260	1	XLGE8013 CE1	1	WP	
1階	玄関・ホール	J321	埋込	FHT 32 W × 1	FRS21-H321	φ170	7	LRS1-13	7		
		L321	露出	FHF 32 W × 1	FY44000	1520×100	1	SLB81873 LB1	1		
		a13	埋込	ハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-2	2		
		b-B	露出	- W × -	SH1-FBF20-BL	-	1	SH1-FBF20-BL	1		
1階	倉庫	M321	露出	FHF 32 W × 1	FRS2-321 PK	1250×145	1	LSS1-4-23	1		
1階	廊下	J321	埋込	FHT 32 W × 1	FRS21-H321	φ170	4	LRS1-13	4		
		a13	埋込	ハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
1階	男子トイレ	K15	埋込	LED 15 W × 1	LRS1-800LM	埋込穴幅：φ150	4	LRS1-08	4		
		P151	露出	FL 15 W × 1	HW1857EP	472×65	1	NNN12010 LE1	1		
1階	多目的トイレ	K15	埋込	LED 15 W × 1	LRS1-800LM	埋込穴幅：φ150	2	LRS1-08	2		
		P151	露出	FL 15 W × 1	HW1857EP	472×65	1	NNN12010 LE1	1		
1階	女子トイレ	K15	埋込	LED 15 W × 1	LRS1-800LM	埋込穴幅：φ150	4	LRS1-08	4		
		P151	露出	FL 15 W × 1	HW1857EP	472×65	2	NNN12010 LE1	2		
1階	研修室1	A322	埋込	FHF 32 W × 2	FRS26-322 PK	1251×250	6	LRS3-4-65	6		
1階	研修室2	G322	露出	FHF 32 W × 2	NSF42512	1275×240	3	NEL4600EL LR9+NNN57003	3		
1階	踏込	J321	埋込	FHT 32 W × 1	FRS21-H321	φ170	1	LRS1-13	1		
1階	事務室	A322	埋込	FHF 32 W × 2	FRS26-322 PK	1251×250	4	LRS3-4-65	4		
1階	ふれあいサロン	F321	埋込	FHF 32 W × 1	FRS27-321 PK	埋込穴幅：1235*150	6	LRS6-4-30	6		
1階	倉庫	C161	埋込	FHF 16 W × 1	FSS9-161 PH	821×550	1	LSS1-2-15	1		
1階	更衣室	C161	埋込	FHF 16 W × 1	FSS9-161 PH	821×550	1	LSS1-2-15	1		
1階	湯沸室	C161	埋込	FHF 16 W × 1	FSS9-161 PH	821×550	1	LSS1-2-15	1		
		H201	露出	FL 20 W × 1	HW2622	612*57*d98	1	LGB85037 LE1	1		
1階	屋外	O571	露出	FHT 57 W × 1	モールライトXY5774	φ370*457 トクポールφ39	4	LST4-60	4		
2階	ホール	J321	埋込	FHT 32 W × 1	FRS21-H321	φ170	6	LRS1-13	6		
		b-C	露出	- W × -	SH1-FBF20-C	-	1	SH1-FBF20-C	1		
		a13	埋込	ハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
2階	第一会議室	D322	埋込	FHF 32 W × 2	FRS16-322 PZ	埋込穴幅：1257*300	8	LRS20-4-65	8		
		b-C	露出	- W × -	SH1-FBF20-C	φ120	1	SH1-FBF20-C	1		
		a30	埋込	ハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-JE30	φ120	1	K1-LRS11-3	1		
2階	第二会議室	D322	埋込	FHF 32 W × 2	FRS16-322 PZ	1261×238	8	LRS20-4-65	8		
		b-C	露出	- W × -	SH1-FBF20-C	φ120	2	SH1-FBF20-C	2		
		a30	埋込	ハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-JE30	φ120	1	K1-LRS11-3	1		
2階	実習室	B322W	露出	FHF 32 W × 2	FSS9-322 PK	-	6	LSS9-4-48	6		
		a13	埋込	ハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-2	2		
2階	倉庫	C321	露出	FHF 32 W × 1	FSS9-321	-	1	LSS9-4-23	1		
2階	階段	a30	埋込	ハロゲン 13 W × 1	K1-IRS4-JE30	φ120	1	K1-LRS11-3	1		

19 姫路市立旭陽公民館

照明器具設置場所			改修前					改修後		備考			
			照明器具仕様					照明器具仕様					
			種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数		
1階	ホール	E23	埋込	LED	23	W	×	1	XL523PFV	□370	3	XL563PFVJ LA9 同等品	
1階	玄関	I11.1	埋込	LED	11.1	W	×	1	NNN72025K	φ170	3	LRS1RP-08	
		E62	埋込	LED	62	W	×	1	XL583PFV	□620	2	XL583PFVK LA9 同等品	
		a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ100	1	K1-LRS11-2	
		e10	露出	-	-	W	×	-	SH1-FBF20-C	148×174	1	SH1-FBF20-C	
1階	階段下倉庫	N151	露出	EFA	15	W	×	1	HEA1110C	φ110	1	XLGB3000 同等品	
1階	図書コーナー	A322	埋込	FHF	32	W	×	2	XF329CA	300×1257	4	LRS20-4-65	埋込穴300×1257
		a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ100	2	K1-LRS11-2	
1階	男子便所	F14.7	埋込	LED	14.7	W	×	1	LRS1-1400LM	φ170	3	LRS1-13	
		G201	露出	FL	20	W	×	1	NF21541	80×640	1	NNN13510 LE1 同等品	
1階	多目的トイレ	F14.7	埋込	LED	14.7	W	×	1	LRS1-1400LM	φ170	2	LRS1-13	
		E23	埋込	LED	23	W	×	1	XL523PFV	□370	1	XL563PFVJ LA9 同等品	
		Q201	露出	FL	20	W	×	1	NF21541	80×640	1	NNN13510 LE1 同等品	
1階	女子便所	F14.7	埋込	LED	14.7	W	×	1	LRS1-1400LM	φ170	4	LRS1-13	
		G201	露出	FL	20	W	×	1	NF21541	80×640	2	NNN13510 LE1 同等品	
1階	湯沸室	K321	埋込	FHF	32	W	×	1	FRS27-321PK	170×1250	1	LRS6SA20-4-28	
		H201	露出	FL	20	W	×	1	HW2878	65×615	1	LGB85038 同等品	
1階	水屋	M151	露出	LED	6.6	W	×	1	LGB58050K	□202×209	1	LGB58028K 同等品	
1階	踏込	L19.9	埋込	LED	19.9	W	×	5	NNN74278	□185	5	XND2090JL LE9同等品	
		a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ100	2	K1-LRS11-2	
1階	研修室	C'231	露出	LED	23	W	×	1	NNF41030LE9	65×1250	8	NNF41030J LE9 + LDL40S 同等品	
		J201	露出	FL	20	W	×	1	HW2863C	40×610	1	LEDB83127 + LDW20SS・L/10/8-01 同等品	
1階	緑	M151	露出	LED	6.6	W	×	1	LGB58050K	□202×209	1	LGB58028K 同等品	
1階	研修室	C'231	露出	LED	23	W	×	1	NNF41030LE9	65×1250	8	NNF41030J LE9 + LDL40S 同等品	
1階	倉庫	N151	露出	EFA	15	W	×	1	HEA1110C	φ110	1	XLGB3000 同等品	
1階	事務室	A322	埋込	FHF	32	W	×	2	XF329CA	300×1257	4	LRS20-4-65	
1階	屋外	P161	露出	FHF	16	W	×	1	FSW21201	170×631	2	XLW213KENZ LE9 + FK22553 同等品	
		O33	露出	LED	33	W	×	1	NNY22310	89.1φ(ポール径)	2	NNY22117Z 同等品	
2階	会議室1	A'322	露出	LED	23	W	×	1	XFL329BV LE9	330×1275	8	LRS20-4-37	
		b30	埋込	ミニハロゲン	30	W	×	1	K1-IRS4-JE30	φ100	1	K1-LRS11-3	
		e10	露出	-	-	W	×	-	SH1-FBF20-C	148×174	1	SH1-FBF20-C	
2階	廊下	E23	埋込	LED	23	W	×	1	XL523PFV	□370	3	XL563PFVJ LA9 同等品	
		a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ100	2	K1-LRS11-2	
2階	掃除具入	N151	露出	EFA	15	W	×	1	HEA1110C	φ110	1	XLGB3000 同等品	
2階	階段	Q231	埋込	LED	23	W	×	1	XFL319CVLE9	210×1274	1	XLX420RENT 同等品	
		d241	露出	LED	24	W	×	1	EF41823	□280×360	2	NNCF50120J 同等品	
2階	会議室2	A'322	埋込	LED	23	W	×	2	XFL329BV LE9	330×1275	8	LRS20-4-65	
		b30	埋込	ミニハロゲン	-	W	×	1	K1-IRS4-JE30	φ100	1	K1-LRS11-3	
		e10	露出	-	-	W	×	-	SH1-FBF20-C	148×174	1	SH1-FBF20-C	
2階	倉庫	D321	露出	FHT	32	W	×	1	FSS9-321PJ9	120×1250	1	LSS9-4-23	
2階	調理実習室	B332	露出	FHT	32	W	×	2	FSS9-322PN9	200×1250	8	LSS10MP/RP-4-46	
		a13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ100	2	K1-LRS11-2	
		f10	露出	-	-	W	×	-	ST1-FBF22-C	183×215	1	ST1-FBF22-C	

20 姫路市立白浜公民館

照明器具設置場所			改修前					改修後		備考				
			照明器具仕様				照明器具仕様							
			種類	ランプ		型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数				
1階	事務室		埋込	HF	32	W	×	2	FSA42776SPH1	1250×235	4	AFX460UDW LE9	4	
1階	男子便所		埋込	LED		W	×	1	LRS1-1400LM	φ170	2	XND1569WN LE9	2	
1階	女子便所		埋込	LED		W	×	1	LRS1-1400LM	φ170	3	XND1569WN LE9	3	
1階	トイレ前室		埋込	LED		W	×	1	LRS1-1400LM	φ170	1	XND1569WN LE9	1	
1階	湯沸室		埋込	-	-	W	×	1	(株)伸晃 FL15N	460×80	1	15W形 直管LED蛍光灯		灯具交換
1階	身障者トイレ	I131	埋込	FDL	13	W	×	1	FRS13-D131	φ170	3	XND1569WN LE9	3	
1階	廊下	E363	埋込	FPL	36	W	×	3	XL573PFVJ	□470	4	XL573PFVK LA9	4	
		a131	埋込	LED	-	W	×	1	-	φ120	1	K1-LRS11-1	1	
1階	ポーチ	J181	露出	FDL	18	W	×	1	HLW6212	φ170	3	XNW1063WL LE9	3	
		L181	露出	FML	18	W	×	1	HLW7198	φ280	1	XLGE8113 CF1	1	
1階	ホール	E363	埋込	FPL	36	W	×	3	FRL8-P363	□470	3	XL573PFVK LA9	3	
		a131	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-1	1	
		誘A	露出	-	-	W	×	-	FA21117	天井付	1	SH1-FSF20-BL	1	
1階	倉庫	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	1250×130	2	LSS9-2-15	2	
1階	第一会議室	C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×235	9	AFX460UDW LE9	9	
1階	第二会議室	C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×235	9	AFX460UDW LE9	9	
屋外	庭園灯	M131	露出	FDL	13	W	×	1	FDL13-EX-L	φ100	3	LPT1	3	
	外灯	N100	露出	HF	100	W	×	1	YT47112+YT900	塗装必要	2	LHT29N-G-E26	2	灯具交換
	掲示板		露出	-	-	W	×	-	FL40SSW/37	1200	1	LDL40SW29319	1	
	外壁		露出	FHT	42	W	×	1	YF41412Z	390×170	2	NNY20498	2	
	駐輪場	K201	露出	FL	20	W	×	1	FBC1RP-201	780×110	2	LSS1MP/RP-2-14	2	
2階	室外機置場	K201	露出	FL	20	W	×	1	FBC1RP-201	780×110	1	LSS1MP/RP-2-14	1	
2階	倉庫	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	1250×130	1	LSS9-2-15	1	
2階	会議室(図書室)		埋込	HF	32	W	×	2	FSA42776SPH1	1250×235	4	AFX460UDW LE9	4	
		a131	埋込	LED	-	W	×	1	-	φ120	1	K1-LRS11-1	1	
2階	料理実習室	C322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×235	8	AFX460UDW LE9	8	
		a131	埋込	LED	-	W	×	1	-	φ120	1	K1-LRS11-1	1	
2階	踏込前室	H131	埋込	FDL	13	W	×	1	HLA1587K	□180	4	XND1090JL LE9	4	
		b131	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	LB91753P	□150	1	K1-LRS11-2	1	
2階	和室	D322	埋込	HF	32	W	×	2	FHA42602	-	6	AFX460UDW LE9	6	
		b131	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	LB91753P	□150	1	K1-LRS11-2	1	
2階	縁側	H131	埋込	FDL	13	W	×	1	HLA1587K	□180	2	XND1090JL LE9	2	
2階	床の間	G201	露出	FL	20	W	×	1	HW2132	610×55	1	LGB85032 LE1	1	
2階	研修室		埋込	HF	32	W	×	2	FSA42776SPH1	1250×235	6	AFX460UDW LE9	6	
		a131	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-1	1	
2階	ホール	F362	埋込	FML	36	W	×	2	NFF32164	□295	5	LRS15-3-41	5	
		a131	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-1	1	
		誘A	露出	-	-	W	×	-	FA21117	220×240	1	SH1-FSF20-BL	1	
2階	階段		露出	FL	40	W	×	1	FSS21800K-RAK	φ250	2	NWCF17100 LE1	2	

別紙2 対象照明器具一覧表

2.1 姫路市立余部公民館

照明器具設置場所		改修前							改修後			備考		
		照明器具仕様							照明器具仕様					
		種類	ランプ				型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
1階	勝手口	A201W	露出	FL	20	W	×	1	JF21870	650×120	1	LBF3MP/RP-2-06	1	防雨型
1階	調理実習室	E322	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322PK	1230×160	6	FSS9-4-65	6	
1階	通路	B421	埋込	FHT	42	W	×	1	FRS21A-H421PN	□170	5	LRS1-22	5	
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-2	2	
1階	倉庫		露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322 PN9	1250×200	1	LSS7-4-56	1	
1階	男子便所	B241	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	□170	2	LRS1-17	2	
1階	女子便所	B241	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	□170	4	LRS1-17	4	
1階	身障者便所	B421	埋込	FHT	42	W	×	1	FRS21A-H421PN	□170	2	LRS1-22	2	
1階	便所通路	B241	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241PN	□170	2	LRS1-17	2	
1階	物入	I201	露出	FL	20	W	×	1	FA21827	670×130	2	LBF3MP/RP-2-13	2	埋込下面ルーバー
1階	ホール	B421	埋込	FHT	42	W	×	1	FRS21A-H421PN	□170	6	LRS1-22	6	
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
	通路C		埋込	LED	-	W	×	-	ST1-FRF23P-C	220×125	1	ST1-FRF23P-C	1	通路用両面型
	避難C		埋込	LED	-	W	×	-	SH1-FRF20P-C	220×125	1	SH1-FRF20P-C	1	避難用片面型
1階	踏込	C421	埋込	FHT	42	W	×	1	NFM41787	□185	2	XND2090JL LE9 同等品	2	
		Z13	埋込	JE	13	W	×	1	LB91713	□130	1	K1-LRS11-2	1	
1階	水屋	M251	埋込	EFD	25	W	×	1	HEA1212KC	□180	1	XND2090JL LE9 同等品	1	
		Z13	埋込	JE	13	W	×	1	LB91713	□130	1	K1-LRS11-2	1	
1階	研修室1	K454	埋込	FHP	45	W	×	4	XNNHU5420A	□695	2	XL584PUTJLA9 同等品	2	
1階	研修室2	K454	埋込	FHP	45	W	×	4	XNNHU5420A	□695	2	XL584PUTJLA9 同等品	2	
1階	床	D201	露出	FL	20	W	×	1	FB20091E	600×55	2	LGB85032LE1同等品	2	
1階	縁側	C421	埋込	FHT	42	W	×	1	NFM41787	□185	3	XND2090JL LE9 同等品	3	
1階	植込	V151W	露出	EFD	15	W	×	1	エントランスライトXHE710H	φ100	1	NYT2101 同等品 +LLD4000N CE1 同等品	1	防雨型
1階	湯沸室	E321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321PK	1230×100	1	LSS9-4-30	1	
		J201	露出	FL	20	W	×	1	HW2880	750×100	1	LGB85030 LE1 同等品	1	
1階	ポーチ	A201W	露出	FL	20	W	×	1	JF21870	650×120	1	LBF3MP/RP-2-06	1	防雨型
			避難C	埋込	LED	-	W	×	SH1-FRF20P-C	220×125	1	SH1-FRF20P-C	1	
1階	屋外	W100W	露出	MF	100	W	×	1	HST5A-100(M)	φ80	3	XYG2401NLE9同等品	3	
	掲示板	L321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS8-321PH	1230×60	1	LSS1MP/RP-4-30	1	
1階	集会室		露出	FHC	20+32	W	×	2	-	□460	3	NNN16310K LE9 +NNN89991 同等品	3	2m
			露出	MZL	19	W	×	1	TFT-0059	470×40	1	LGB85044LE1	1	
	集会室前		露出	-	-	W	×	-	-	-	1	LGW80263 LE1 同等品	1	
2階	第一会議室	F322	埋込	FHF	M1	W	×	2	FRS15-322	1260×245	8	LRS3-4-65	8	
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-2	2	
			避難C	埋込	LED	-	W	×	SH1-FRF20P-C	220×125	1	SH1-FRF20P-C	1	避難用片面型
2階	倉庫	E321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321PK	1230×195	1	LSS9-4-30	1	埋込下面ルーバー
2階	階段	X321	露出	FHF	32	W	×	1	FSF41803	655×85	2	LDS2-SK1-LBF11	2	
2階	ホール	H323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRL12-P323	□470	2	LRS9-4-45	2	
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階	第二会議室	F322	埋込	FHF	32	W	×	2	FRS15-322	1260×245	8	LRS3-4-65	8	
		Y13	埋込	JE	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	□120	2	K1-LRS11-2	2	
			避難C	埋込	LED	-	W	×	SH1-FRF20P-C	220×125	1	SH1-FRF20P-C	2	

別紙2 対象照明器具一覧表

2.2 姫路市立系引公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考	
		照明器具仕様						照明器具仕様			
		種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
1階	男子トイレ	B161	埋込	FHT	16 W × 1	FRS21-H161PN	φ170	2	XND1569WN LE9 同等品	2	
		B241	埋込	FHT	24 W × 1	FRS21-H241PN	φ170	2	XND1569WN LE9 同等品	2	
1階	女子トイレ	B241	埋込	FHT	24 W × 1	FRS21-H241PN	φ170	5	XND1569WN LE9 同等品	5	
1階	水屋	C421	埋込	FHT	42 W × 1	NFM41787	□175	2	XND1090JL LE9 同等品	2	
		Z13	埋込	JE	13 W × 1	LB91713	□155	1	K1-LRS11-2	1	
1階	研修室 1	D201	露出	FL	20 W × 1	HW2862	610×50	1	LG885032 LE1 同等品	1	
		G321	露出	FHF	32 W × 1	FSS9-321PH	1250×120	12	LSS9-2-15	12	
1階	研修室 2	D201	露出	FL	20 W × 1	HW2862	610×50	1	LG885032 LE1 同等品	1	
		E321	露出	FHF	32 W × 1	FSS9-321PH	1250×120	12	LSS9-2-15	12	
1階	踏込	C421	埋込	FHT	42 W × 1	NFM41787	□175	4	XND1090JL LE9 同等品	4	
		J151	露出	EFA	15 W × 1	HEW1131	160×240	1	LD47DGSKGF 同等品	1	LED電球へ交換
1階	便所前通路	Z13	埋込	JE	13 W × 1	LB91713	155×155	1	K1-LRS11-2	1	
		B421	埋込	FHT	42 W × 1	FRS21A-H421PN	φ170	2	XND1569WN LE9 同等品	2	
1階	身障者トイレ	Y13	露出	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
		B421	埋込	FHT	42 W × 1	FRS21A-H421PN	φ170	2	XND1569WN LE9 同等品	2	
1階	湯沸室	B421	埋込	FHT	42 W × 1	FRS21A-H421PN	φ170	1	XND1569WN LE9 同等品	1	
1階	倉庫 1	通路C	埋込	-	- W × -	FA10362	140×140	1	SH1-FSF20-C	1	
		I201	露出	FL	20 W × 1	FA21827	650×100	1	NNFW21803K LE9 同等品	1	
1階	倉庫 2	I201	露出	FL	20 W × 1	FA21827	650×100	1	NNFW21803K LE9 同等品	1	
1階	図書コーナー	F323	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	1260×240	2	XF460UDW LE9 同等品	2	
1階	事務室	F322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	1260×240	4	XF460UDW LE9 同等品	4	
1階	玄関・廊下	B422	埋込	FHT	42 W × 1	FRS21A-H422PN	φ220	3	XND3589SW LJ9 同等品	3	
		H323	埋込	FHT	32 W × 3	FRL12-P323	□470	1	XL573PFVK LA9 同等品	1	
1階	出入り口	Y13	露出	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-2	2	
		避難C	埋込	-	- W × -	FA10352	□140	1	SH1-FSF20-BL	1	
1階	緑側	A201	露出	FL	20 W × 1	JF21870	650×120	1	NNFW21803K LE9 同等品	1	
1階	外壁	C421	埋込	FHT	42 W × 1	NFM41787	□175	4	XND1090JL LE9 同等品	4	
		K421W	露出	FHP	32 W × 1	FSS9-321PH	390×170	1	LSS9-2-15	1	
2階	階段	露出	-	-	- W × 1	LST3	φ76.3 (ボール径)	2	LST3	2	
		H323	埋込	FHT	32 W × 3	FRL12-P323	□470	1	XL573PFVK LA9 同等品	1	
2階	廊下	X321	露出	FHF	32 W × 1	FSF41803	1270×110	1	NNFF41835T LE9 同等品	1	
		通路C	埋込	-	- W × -	FA10362	□140	1	SH1-FSF20-C	1	
2階	第一会議室	B422	埋込	FHT	42 W × 1	FRS21A-H422PN	φ220	2	XND3589SW LJ9 同等品	2	
		Y13	露出	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階	調理実習室	F322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	1260×240	8	XF460UDW LE9 同等品	8	
		Y13	露出	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-2	2	
2階	第二会議室	F322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	1260×240	6	XF460UDW LE9 同等品	6	
		Y13	露出	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-2	2	
2階	倉庫	E321	露出	FHP	32 W × 1	FSS9-321PH	390×170	1	LSS9-2-15	1	
2階	倉庫	F322	埋込	FHF	32 W × 2	FRS15-322PN	1260×240	8	XF460UDW LE9 同等品	8	
		Y13	露出	JE	13 W × 1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-1	2	

2.3 姫路市立の形公民館

照明器具設置場所		照明器具仕様	改修前							改修後		備考		
			種類	ランプ	型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	照明器具仕様						
								型式	台数					
1階	ポーチ	K	埋込	LED	7.4	W	×	1	LGWC71661KLE1	φ140	2	LSEWC5037 LE1 同等品	2	
1階	風除室	H	埋込	LED	16.5	W	×	1	LRS1-1300LM	□170	2	XND1569WN LJ9 同等品	2	
1階	玄関・ホール	非a	埋込	ハロゲン	9	W	×	1	K1-IRS4-JE9	φ120	1	NNFB90605K 同等品	1	
		D322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS26-322	1250×250	2	AFX460UDW LE9 同等品	2	
		J251	露出	EFD	25	W	×	1	HNF21135K	-	2	LSEB6117K LE1 同等品	2	図面では数量3
		非b	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
		誘c	埋込	-	-	W	×	-	FA10312	150×170	1	SH1-FSF20-BL	1	
1階	階段	非e	露出	HF	16	W	×	1	FSF21810	650×140	1	NNCF23115J LE9 同等品	1	
1階	廊下	G241	埋込	FHT	24	W	×	1	FRS21-H241	φ170	10	LRS1-13	10	
		非b	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	2	K1-LRS11-2	2	
		通c	露出	-	-	W	×	-	FA10312	150×170	2	SH1-FSF20-BL	2	
1階	湯沸室	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	1250×120	1	LSS9-2-15	1	
1階	倉庫A	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	1250×120	1	LSS9-2-15	1	
1階	便所	H	埋込	LED	16.5	W	×	1	LRS1-1300LM	φ170	10	XND1569WN LJ9 同等品	10	
		L201	露出	バルックコ	20	W	×	1	HW2857C	615×65	3	LSEB7102 LE1 同等品	3	
1階	出張事務室	B321	埋込	HF	32	W	×	1	FSK41690A	1255×700	1	XF439RPN LE9 同等品	1	
		D322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS26-322	1250×250	6	AFX460UDW LE9 同等品	6	
1階	事務室・図書館	D322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS26-322	1250×250	4	AFX460UDW LE9 同等品	4	
1階	踏込・水屋・研修室	F851	露出	FHD	85	W	×	1	HFA7525	□520	4	LSEB1119K LE1 同等品	4	
		I151	埋込	EFD	15	W	×	1	LGB72435 LE1	□140	7	LDT6LGE17ST6 同等品	7	LED電球へ交換
		M201	露出	バルックコ	20	W	×	1	HW2862CE	615×50	1	LGB85032 LE1 同等品	1	
		非d	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	LB91625	□175	1	NNFB91625C 同等品	1	
1階	屋外	N571	露出	FHT	57	W	×	1	モールライトXY5774	φ114.3 (ボール径)	2	LST4	2	
2階	吹抜	H	埋込	LED	16.5	W	×	1	LRS1-1300LM	φ170	4	XND1569WN LJ9 同等品	4	
2階	階段ホール	E323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRL12-P323	□470	3	XL573PFVK LA9 同等品	3	
		非b	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
		非e	露出	HF	16	W	×	1	FSF21810	655×135	1	NNCF23115J LE9 同等品	1	
		誘c	埋込	-	-	W	×	-	FA10312	150×170	1	SH1-FSF20-BL	1	
2階	会議室	D322	埋込	HF	32	W	×	2	FRS26-322	1260×250	16	AFX460UDW LE9 同等品	16	
		非c	埋込	ハロゲン	30	W	×	1	K1-IRS4-JE30	φ120	2	K1-LRS11-3	2	
		誘c	埋込	-	-	W	×	-	FA10312	145×170	2	SH1-FSF20-BL	2	
2階	実習室	C322	露出	HF	32	W	×	2	FSS9-322	1230×200	6	AFX460UDW LE9 同等品	6	
		非b	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-JE13	φ120	1	K1-LRS11-2	1	
2階	倉庫D	A321	露出	HF	32	W	×	1	FSS9-321	1250×120	1	LSS9-2-15	1	
	第3会議室		露出	FLR	40	W	×	2	FA42038F-RPM	1250×200	8	AFX440DEN LE9 同等品	8	
		誘	露出	-	-	W	×	-	FA10119	155×160	1	SH1-FSF20-BL	1	
		外灯	露出	-	-	W	×	-	-	680×110	1	NNY20230K LE1 同等品	1	

2.4 姫路市立勝原公民館

照明器具設置場所			改修前					改修後		備考				
			照明器具仕様					照明器具仕様						
			種類	ランプ		型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数				
1階	玄関・ホール	D323	埋込	FHP	32	W	× 3	FRL8-P363	□470	3	FSS9-4-45	3		
		E233	埋込	FHP	23	W	× 3	NHU23765F	□295	6	XL553LWVK LE9 同等品	6		
		I421	埋込	FHT	42	W	× 1	FRS21-H421	φ170	2	LRS1-22	2		
		b13	埋込	ハロゲン	13	W	× 1	K1-IRS4-J13	φ120	2	K1-LRS11-2	2		
		b10	埋込	-	-	W	× -	ST1-FRF23P-C	-	1	ST1-FRF23P-C	1		
		a10	埋込	-	-	W	× -	SH1-FRF20P-C	-	1	SH1-FRF20P-C	1		
1階	階段下倉庫	H401	露出	IL	40	W	× 1	ISC2-40	φ100	2	LGB58079F 同等品	2		
1階	男子便所	I241	埋込	FHT	24	W	× 1	FRS21-H241	φ170	4	LRS1-17	4		
1階	女子便所	I421	埋込	FHT	42	W	× 1	FRS21-H421	φ170	1	LRS1-22	1		
		I241	埋込	FHT	24	W	× 1	FRS21-H241	φ170	4	LRS1-17	4		
1階	身障者用便所	I421	埋込	FHT	42	W	× 1	FRS21-H421	φ170	1	LRS1-22	1		
		I241	埋込	FHT	24	W	× 1	FRS21-H241	φ170	2	LRS1-17	2		
1階	水屋	G181	埋込	FDL	18	W	× 1	HLA1259T	φ185	2	LG03204L LE1 同等品	2		
		G181	埋込	FDL	18	W	× 1	HLA1259T	φ185	2	LG03204L LE1 同等品	2		
1階	第一研修室	c13	埋込	ハロゲン	13	W	× 1	LB91713	□155	1	K1-LRS11-2	1		
		O401	埋込	IL	40	W	× 1	LB74338	φ95	1	NNN61515WK 同等品	1		
		O151	埋込	IL	15	W	× 1	松下電工 LB72680B	φ70	1	SLD1039L LB1同等品	1		
		F322	埋込	FHF	32	W	× 2	NSF42604	1260×300	6	NNN57004+NEL4500EL LR9同等品	6		
		N201	露出	FL	20	W	× 1	HW2132K	610×50	1	LGB85032LE1 同等品	1		
		c13	埋込	ハロゲン	13	W	× 1	LB91713	□155	1	K1-LRS11-2	1		
1階	緑側	G181	埋込	FDL	18	W	× 1	HLA1259T	φ185	3	LG03204L LE1 同等品	3		
1階	第二研修室	B322	埋込	FHF	32	W	× 2	FRS15-322PH	1260×240	4	LRS3-4-65	4		
1階	屋外	b13	埋込	ハロゲン	13	W	× 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
		J271	埋込	FDL	27	W	× 1	FRF7RP-D271 EL	φ165	3	LRA1RP-13	3		
		L100	露出	MF	100	W	× 1	HSA4A-100	□100	3	XYG2621NLE9 同等品 + DYDX2001 同等品	3		
		M181	露出	FML	18	W	× 1	NF11468	φ330	4	LGW51706B CF1 同等品	4		
		K271	露出	FDL	27	W	× 1	FPT3-D271EL	φ165	9	NYT2104 同等品+LDA13D-G/Z100E/S/WF同等品	9		
		Q121	露出	D	12	W	× 1	松下電工 HEW6121B	300×125	3	LGW80169 LE1 同等品	3		
		P221	露出	EFD	22	W	× 1	HEW2080	φ57	2	LGW40260 LE1 同等品	2		
			埋込	-	-	W	× -	-	φ165	2	LRA1RP-13	2		
		B322	埋込	FHF	32	W	× 2	FRS15-322PH	1260×240	4	LRS3-4-65	4		
		b13	埋込	ハロゲン	13	W	× 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
		1階	湯沸室	A321	埋込	FHF	32	W	× 1	FRS15-321PH	1260×170	1	LRS6-4-30	1
		1階	図書室	B322	埋込	FHF	32	W	× 2	FRS15-322PH	1260×240	4	LRS3-4-65	4
1階	集会室	b13	埋込	ハロゲン	13	W	× 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
		B322	埋込	FHF	32	W	× 2	FRS15-322PH	1260×240	4	LRS3-4-65	4		
1階	勝手口		埋込	FHP	32	W	× 3	NHU33765AMS9	□470	1	LRS9-4-45	1		
2階	第一会議室		露出	-	-	W	× -	-	473×55	1	LGB85045VLE1	1		
		b13	埋込	ハロゲン	13	W	× 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
		a10	埋込	-	-	W	× -	SH1-FRF20P-C	-	1	SH1-FRF20P-C	1		
2階	第二会議室	B322	埋込	FHF	32	W	× 2	FRS15-322PH	1260×240	9	LRS3-4-65	9		
		b13	埋込	ハロゲン	13	W	× 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
2階	ベランダ	B322	埋込	FHF	32	W	× 2	FRS15-322PH	1260×240	9	LRS3-4-65	9		
		b13	埋込	ハロゲン	13	W	× 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		
2階	バルコニー	M181	露出	FML	18	W	× 1	NF11468	φ330	1	LGW51706B CF1 同等品	1		
2階	料理実習室	M181	露出	FML	18	W	× 1	NF11468	φ330	1	LGW51706B CF1 同等品	1		
2階	料理実習室	B322	埋込	FHF	32	W	× 2	FRS15-322PH	1260×240	4	LRS3-4-65	4		
		b13	埋込	ハロゲン	13	W	× 1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1		

別紙2 対象照明器具一覧表

2.4 姫路市立勝原公民館

照明器具設置場所		改修前							改修後		備考		
		照明器具仕様							照明器具仕様				
		種類	ランプ				型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数		
2階	室外機置場	M181	露出	FML	18	W	×	1	NF11468	φ330	1	LGW51706B CF1 同等品	1
2階	倉庫	C321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321PH	1250×120	2	LSS9-4-48	2
2階	階段・ホール	D323	埋込	FHP	32	W	×	3	FRL-P363	□470	2	FSS9-4-45	2
		a321	露出	FHF	32	W	×	1	FSF41833	1270×120	2	NWFF41639J LE9 同等品	2
		b13	埋込	ハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ120	1	K1-LRS11-2	1
		a10	埋込	-	-	W	×	-	SH1-FRF20P-C	φ120	1	SH1-FRF20P-C	1

別紙2 対象照明器具一覧表

2.5 姫路市立香寺公民館

照明器具設置場所		改修前							改修後		備考			
		照明器具仕様							照明器具仕様					
		種類	ランプ	型式			外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数				
1階	ロビー	D233	埋込	FHP	23	W	×	3	NHU23734FPN	□290	26	XL553PFVK 同等品	26	昼白色
		H65	露出	ミニハロゲン	65	W	×	1	NL02621W	φ115	2	NTS62001W 同等品	2	昼白色
		K21	露出	FL	20	W	×	1	FSS1-201	50x605	19	AFX210NEN 同等品	19	昼白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	8	K1-LRS11-2	8	
		V	埋込	-	-	W	×	-	ST1-FRF23P-BL	□210	2	ST1-FRF23P-BL	2	
		T	露出	-	-	W	×	-	SH1-FSF20F-B	260x480	1	SH1-FBC20AF-BL	1	
1階	庇下	G422	埋込	FHT	42	W	×	2	NFM42709KENM	φ215	6	XNW3581WN LJ9 同等品	6	
1階	展示ホール	D233	埋込	FHP	23	W	×	3	NHU23734FPN	□290	15	XL553PFVK 同等品	15	昼白色
		H65	露出	ミニハロゲン	65	W	×	1	NL02621W	φ115	56	NTS62001W 同等品	56	昼白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	3	K1-LRS11-2	3	
		V	埋込	-	-	W	×	-	ST1-FRF23P-BL	□210	2	ST1-FRF23P-BL	2	
		F321	埋込	FHT	32	W	×	1	NFM41657JENM	φ170	4	XND1567SV 同等品	4	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
1階	アプローチ	G422	埋込	FHT	42	W	×	2	NFM42709KENM	φ215	5	XNW3581WN LJ9 同等品	5	
1階	管理事務所	A322	埋込	FHF	32	W	×	2	F323SCF	240x1260	19	AFX469UEN 同等品	19	昼白色
		A162	埋込	FHF	16	W	×	2	FRS19-162	220x625	4	AFX439UEN 同等品	4	昼白色
		F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	2	XND1067SN 同等品	2	昼白色
		N181	露出	FPL	18	W	×	1	HLW1824EL	95x415	1	LGB85043 同等品	1	昼白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	3	K1-LRS11-2	3	
1階	書庫	B322	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322 PH	200x1250	2	AFX450AEN 同等品	2	昼白色
1階	多目的ホール	C454	埋込	FHP	45	W	×	4	NDHU54765JPX	□620	18	XLX110VEV 同等品	18	
		H90	露出	ミニハロゲン	90	W	×	1	NL02821W	φ123	4	NNQ32022 同等品	4	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	6	K1-LRS11-2	3	
		Z60	埋込	IL	60	W	×	1	LB72650K	φ170	14	XND0668SL 同等品	14	
		U	露出	B級誘導灯	-	W	×	-	SH1-FSF20F-B	□280	1	SH1-FSF20F-BL	1	
		U	露出	C級誘導灯	-	W	×	-	FBK-10401-PS17	□140	2	SH1-FSF20-C	2	
1階	収納庫	B322	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322 PH	200x1250	3	AFX450AEN 同等品	3	
1階	廊下	F321	埋込	FHT	32	W	×	1	NFM41657JENM	φ170	2	XND1567SN 同等品	2	昼白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
1階	創造室	C324	埋込	FHP	32	W	×	4	FHR-34321-PR9	□470	12	XLX180UEV 同等品	12	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	2	K1-LRS11-2	2	
1階	準備室	B322	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322 PH	200x1250	3	AFX450AEN 同等品	3	
1階	男子トイレ	R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		F321	埋込	FHT	32	W	×	1	NFM41657JENM	φ170	5	XND1567SV 同等品	5	
		F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	3	XND1067SV 同等品	3	
1階	女子トイレ	N181	露出	FPL	18	W	×	1	HLW1824EL	95x415	2	LGB85046 同等品	2	
		F321	埋込	FHT	32	W	×	1	NFM41657JENM	φ170	4	XND1567SV 同等品	4	
		F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	5	XND1067SV 同等品	5	
		N181	露出	FPL	18	W	×	1	HLW1824EL	95x415	4	LGB85046 同等品	4	
1階	多目的トイレ	F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	2	XND1067SV 同等品	2	
1階	前室	F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	5	XND1067SV 同等品	5	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
1階	自販機コーナー	F321	埋込	FHT	32	W	×	1	NFM41657JENM	φ170	8	XND1567SV 同等品	8	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	2	K1-LRS11-2	2	
1階	会議室	C324	埋込	FHP	32	W	×	4	FHR-34321-PR9	□470	6	XLX180UEV 同等品	6	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	2	K1-LRS11-2	2	
1階	機械室	W322	露出	FHF	32	W	×	2	FSR2-322PH	150x1230	1	AFX460AEN 同等品	1	
1階	倉庫1	B321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	130x1250	1	AFX420AEN 同等品	1	
1階	休憩室	E3227	露出	FHC	32+40	W	×	1	FPH744W	□540	1	LGC25831 同等品	1	

別紙2 対象照明器具一覧表

2.5 姫路市立香寺公民館

照明器具設置場所		改修前						改修後		備考				
		照明器具仕様						照明器具仕様						
		種類	ランプ	型式		外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数					
1階	廊下	F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	1	XND1067SV 同等品	1	屋白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
1階	風除室2	F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	4	XND1067SN 同等品	4	屋白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
1階	倉庫	T	露出	-	-	W	×	-	SH1-FSF20F-B	260x480	1	SH1-FSF20AF-BL	1	屋白色
		W322	露出	FHF	32	W	×	2	FRS2-322PH	150x1230	2	FXF460AEN 同等品	2	
1階	ゴミ置き場	X321	露出	FHF	32	W	×	1	FSW418272	125x1300	1	XLW432AENZ 同等品	1	屋白色
			露出	FHT	32	W	×	1	FHT41007N-PA9	60x1225	2	XLW422NENZ 同等品	2	
1階	庇下	G422	埋込	FHT	42	W	×	2	NFM42709KENM	φ215	2	XNW3581WN LJ9 同等品	2	屋白色
1階	応接室	C454	埋込	FHP	45	W	×	4	NDHU54765JPX	φ620	4	XLX110EV 同等品	4	
1階	湯沸室	R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	屋白色
		A321	埋込	FHF	32	W	×	1	FRS19-321 PH	220x1275	1	FXF439UEN 同等品	1	
1階	ロッカー室	B321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	130x1250	1	FXF420AEN 同等品	1	屋白色
1階	通路	F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	3	XND1067SN 同等品	3	屋白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	2	K1-LRS11-2	2	
1階	車庫	W322	露出	FHF	32	W	×	2	FRS2-322PH	150x1230	4	FXF460AEN 同等品	4	屋白色
		X321	露出	FHF	32	W	×	1	FSW418272	125x1300	2	XLW432AENZ 同等品	2	
1階	外部	I91	露出	FPL	9	W	×	1	-	φ260	5	XLGE8012 同等品	5	2灯用
1階	屋外	P200	露出	HF	200	W	×	1	モールライト YS041P	φ140、φ114	9	XYG2522N 同等品	9	
		Q150	露出	バナビーム	100	W	×	1	モールライト Y8810	φ140、φ80	32	XYG2522N 同等品	32	
		Q1502	露出	バナビーム	150	W	×	2	モールライト Y8910	φ140、φ80	9	XYG2522N 同等品	9	2灯用
1階	自転車置き場		露出	-	20	W	×	1	ELGR-SC	75x830	20	ELGRL-SC 同等品	20	
1階	植込み		露出	-	20	W	×	1	-	-	2	NYT2102 同等品+LLD4000N CE1 同等品	2	※撤去のみ、更新しない
1階	アプローチ		露出	-	20	W	×	1	-	-	1	-	1	
1階	陶芸窯庫		露出	LED	32	W	×	2	NNLK41517	150x1225	1	XLW422AENZ 同等品	1	屋白色
2階	講座室	C324	埋込	FHP	32	W	×	4	FHR-34321-PR9	□470	9	XLX180UEV 同等品	9	屋白色
		F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	1	XND1067SV 同等品	1	
2階	倉庫4	R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	3	K1-LRS11-2	3	屋白色
		B321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	130x1250	1	FXF420AEN 同等品	1	
2階	調理実習室	C324	埋込	FHP	32	W	×	4	FHR-34321-PR9	□470	12	XLX180UEV 同等品	12	屋白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	2	K1-LRS11-2	2	
2階	準備室	B322	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322 PH	200x1250	3	FXF450AEN 同等品	3	屋白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	男子トイレ	F321	埋込	FHT	32	W	×	1	NFM41657JENM	φ170	5	XND1567SV 同等品	5	屋白色
		F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	3	XND1067SV 同等品	3	
2階	多目的トイレ	N181	露出	FPL	18	W	×	1	HLW1824EL	95x415	2	LGB85046 同等品	2	屋白色
		F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	2	XND1067SV 同等品	2	
2階	女子トイレ	F321	埋込	FHT	32	W	×	1	NFM41657JENM	φ170	4	XND1567SV 同等品	4	屋白色
		F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	5	XND1067SV 同等品	5	
2階	前室	N181	露出	FPL	18	W	×	1	HLW1824EL	95x415	4	LGB85046 同等品	4	屋白色
		F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	5	XND1067SV 同等品	5	
2階	階段室	R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	屋白色
		Y271	露出	FML	27	W	×	1	NF21453EL	257x410	2	LGB81565 同等品	2	
2階	ロッカー室2	R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	屋白色
		T	露出	-	-	W	×	-	SH1-FSF20F-B	260x480	1	SH1-FSF20AF-BL	1	
2階	ロッカー室2	B322	露出	FHF	32	W	×	2	FSS9-322 PH	200x1250	2	FXF450AEN 同等品	2	屋白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	

別紙2 対象照明器具一覧表

2.5 姫路市立香寺公民館

階	照明器具設置場所	C324	改修前						改修後		備考			
			照明器具仕様						照明器具仕様					
			種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
2階	団体事務所		埋込	FHP	32	W	×	4	FHR-34321-PR9	□470	6	XLX180UEV 同等品	6	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	廊下		埋込	FHT	32	W	×	1	NFM41657JENM	φ170	9	XND1567SN 同等品	9	昼白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	2	K1-LRS11-2	2	
2階	湯沸室		埋込	FHF	32	W	×	1	FRS19-321 PH	220x1275	1	AFX439UEN 同等品	1	
2階	水屋		埋込	FHF	32	W	×	1	FRS19-321 PH	220x1275	1	AFX439UEN 同等品	1	
2階	前室		埋込	FML	13	W	×	1	NF11786KEL	□180	3	LGD1204V 同等品	3	
		S13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	LB91713P	□154	1	NNFB91625C 同等品	1	
2階	作法室		露出	HFD	20	W	×	1	FVP11537	□510	1	LGB12621 同等品	1	
		K21	露出	FL	20	W	×	1	FSS1-201	50x605	2	AFX210NEN 同等品	2	
		S13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	LB91713P	□154	1	NNFB91625C 同等品	1	
2階	和室		露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-401PH	70x1245	12	AFX439NEN 同等品	12	
		L131	埋込	FML	13	W	×	1	NF11786KEL	□180	6	LGD1204V 同等品	6	
		S13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	LB91713P	□154	1	NNFB91625C 同等品	1	
2階	前室		埋込	FML	13	W	×	1	NF11786KEL	□180	8	LGD1204V 同等品	8	
		S13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	LB91713P	□154	2	NNFB91625C 同等品	2	
2階	和室		露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-401PH	70x1245	12	AFX439NEN 同等品	12	
		L131	埋込	FML	13	W	×	1	NF11786KEL	□180	6	LGD1204V 同等品	6	
		S13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	LB91713P	□154	2	NNFB91625C 同等品	2	
2階	庇下		埋込	FHT	42	W	×	2	NFM42709KENM	φ215	2	XNW3581WN LJ9 同等品	2	
2階	風除室3		埋込	FHT	32	W	×	1	NFM41657JENM	φ170	2	XND1567SV 同等品	2	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		U	露出	B級誘導灯	-	W	×	-	SH1-FSF20F-B	260x480	1	SH1-FSF20F-BL	1	
2階	廊下		埋込	FHP	23	W	×	3	NHU23734PN	□290	6	XL553PFVK 同等品	6	昼白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	屋外階段		埋込	FHF	32	W	×	1	FSW41827Z	125x1300	1	XLW432AENZ 同等品	1	
2階	子育て学習センター		埋込	FHP	32	W	×	4	FHR-34321-PR9	□470	6	XLX180UEV 同等品	6	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	授乳室		埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	NHU33734FMS	□470	1	XL574PFFK 同等品	1	
		N181	露出	FPL	18	W	×	1	HLW1824EL	95x415	1	LGB85046 同等品	1	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	倉庫5		露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	130x1250	1	AFX420AEN 同等品	1	
2階	倉庫7		露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	130x1250	1	AFX420AEN 同等品	1	
2階	遊戯室		埋込	FHP	32	W	×	4	FHR-34321-PR9	□470	6	XLX180UEV 同等品	6	
		K321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-401PH	70x1245	8	AFX439NEN 同等品	8	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
		N181	露出	FPL	18	W	×	1	HLW1824EL	95x415	1	LGB85046 同等品	1	
2階	踏み込み		埋込	FHP	23	W	×	3	NHU23734FPN	□290	2	XL553PFVK 同等品	2	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	1	K1-LRS11-2	1	
2階	倉庫6		露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	130x1250	1	AFX420AEN 同等品	1	
2階	倉庫3		露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	130x1250	1	AFX420AEN 同等品	1	
2階	学習室		埋込	FHP	32	W	×	4	FHR-34321-PR9	□470	18	XLX180UEV 同等品	18	
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	3	K1-LRS11-2	3	
		U	露出	C級誘導灯	-	W	×	-	FBK-10401-PS17	□140	3	SH1-FSF20-C	3	
2階	廊下		埋込	FHP	23	W	×	3	NHU23734PN	□290	33	XL553PFVK 同等品	33	昼白色
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	7	K1-LRS11-2	7	
		V	埋込	-	-	W	×	-	ST1-FRF23P-BL	□210	2	ST1-FRF23P-BL	2	
		T	露出	-	-	W	×	-	SH1-FSF20F-B	260x480	1	SH1-FSF20AF-BL	1	
2階	EVホール		埋込	FHP	23	W	×	3	NHU23734PN	□290	12	XL553PFVK 同等品	12	昼白色

別紙2 対象照明器具一覧表

2.5 姫路市立香寺公民館

照明器具設置場所		改修前							改修後		備考			
		照明器具仕様							照明器具仕様					
		種類	ランプ				型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数			
		R13	埋込	ミニハロゲン	13	W	×	1	K1-IRS4-J13	φ100	3	K1-LRS11-2	3	
		F241	埋込	FHT	24	W	×	1	NFTS21707JENM	φ170	4	XND1067SN 同等品	4	昼白色
		H65	露出	ミニハロゲン	65	W	×	1	NL02621W	φ115	2	NTS62001W 同等品	2	昼白色
		0405	-	クリプトン	40	W	×	5	ENDO EG-9823NA	38x1000 ランプピッチ200mm, 5灯用	8	panasonic PTSA 同等品		昼白色 曲線用
		V	埋込	-	-	W	×	-	ST1-FRF23P-BL	□210	2	ST1-FRF23P-BL	2	
2階	吹抜け	M323	露出	FHT	32	W	×	3	コンパクトオートリフター 13CD011LB2	φ250	10	XND3597SN 同等品	10	昼白色
		R30	埋込	ミニハロゲン	30	W	×	1	K1-IRS4-J30	φ100	2	K1-LRS11-3	2	
2階	倉庫8	B321	露出	FHF	32	W	×	1	FSS9-321 PH	130x1250	1	XFX420AEN 同等品	1	

照明器具設置場所		改修前						改修後			備考			
		照明器具仕様						照明器具仕様						
		種類	ランプ			型式	外形寸法 (カタログ値又は実測値)	台数	型式	台数				
1階	A室	A1	埋込	FL	40	W	×	2	不明	1275×325	12	LRS20-4-65	12	
1階	B室	A1	埋込	FL	40	W	×	2	不明	1275×325	5	LRS20-4-65	5	
		A2	埋込	FL	20	W	×	2	不明	660×240	1	LRS3-2-15	1	
1階	C室	A1	埋込	FL	40	W	×	2	不明	1275×325	4	LRS20-4-65	4	
		非常灯	埋込	FL	20	W	×	1	不明	φ120	1	K1-LRS11-1	1	
1階	D室	A1	埋込	FL	40	W	×	2	不明	1275×325	2	LRS20-4-65	2	
		非常灯	埋込	FL	20	W	×	1	不明	φ120	1	K1-LRS11-1	1	
1階	男子トイレ	D	露出	IL	60	W	×	1	不明	φ165	1	XND0669WN 同等品	1	
		B1	埋込	FL	40	W	×	1	不明	1275×150	1	LRS6-4-23	1	
1階	女子トイレ	A2	埋込	FL	20	W	×	2	不明	660×240	1	LRS3-2-15	1	
		B2	埋込	FL	20	W	×	1	不明	655×150	1	XF200PEN 同等品	1	
		D	露出	IL	50	W	×	1	不明	φ165	2	XND0669WN 同等品	2	
1階	階段下倉庫	G2	露出	FL	20	W	×	1	不明	600×50	1	XF200NEN 同等品	1	
1階	廊下	A1	埋込	FL	40	W	×	2	不明	1275×325	1	LRS20-4-65	1	
		A2	埋込	FL	20	W	×	2	不明	660×240	2	LRS3-2-15	2	
		非常灯	埋込	FL	20	W	×	2	不明	φ165	2	K1-LRS11-1+FK80010	2	
		誘導灯	露出	FL	20	W	×	1	不明	660×245×130	1	FA20312C+FK21727C	1	非4
		誘導灯	露出	FL	10	W	×	1	不明	440×190	1	FK10318+FK11736C	1	非5
1階	広場	D	露出	IL	50	W	×	1	不明	φ165	3	XND0669WN 同等品	3	
		C	埋込	FL	20	W	×	4	不明	□660	4	LDL20S・WW/11/11-K	4	直管交換
		A1	埋込	FL	40	W	×	2	不明	1275×325	2	LRS20-4-65	2	
		非常灯	埋込	FL	20	W	×	1	不明	φ165	1	K1-LRS11-1+FK80010	1	
		誘導灯	露出	FL	20	W	×	1	不明	660×245×130	1	FA20312C+FK21727C	1	非4
1階	ポーチ	F	露出	FL	20	W	×	1	不明	680×110	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
1階	非常用階段	F	露出	FL	20	W	×	1	不明	680×110	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
1階	外壁	E	露出	IL	100	W	×	1	不明	φ140	1	LGW85219F 同等品	1	
2階	非常階段踊り場	F	露出	FL	20	W	×	1	不明	680×110	1	LBF3MP/RP-2-06	1	
2階	E室	A1	埋込	FL	40	W	×	2	不明	1275×325	20	LRS20-4-65	20	
		誘導灯	-	-	20	W	×	1	不明	660×245×130	1	FA20312C+FK21727C	1	非1
		誘導灯	-	-	10	W	×	1	不明	400×150×110	1	FA10312C+FK11747C	1	非2
	非常灯	-	-	20	W	×	1	不明	φ165	4	K1-LRS11-1+FK80010	4		
2階	F室	B1	埋込	FL	40	W	×	1	不明	1275×150	2	LRS6-4-23	2	
2階	G室	J	埋込	FL	40	W	×	3	不明	1225×315	2	XF409VEN 同等品	2	
		G1	露出	FL	30	W	×	1	不明	650×50	1	LSS1-2-15	1	
		非常灯	埋込	FL	20	W	×	1	不明	φ165	1	K1-LRS11-1+FK80010	1	
2階	H室	J	埋込	FL	40	W	×	3	不明	1225×315	2	XF409VEN 同等品	2	
		非常灯	埋込	FL	20	W	×	1	不明	φ165	1	K1-LRS11-1+FK80010	1	
2階	湯沸室	B1	埋込	FL	40	W	×	1	不明	1275×150	1	LRS6-4-23	1	
2階	トイレ	A1	埋込	FL	40	W	×	2	不明	1275×325	2	LRS20-4-65	2	
		D	露出	IL	50	W	×	1	不明	φ165	3	XND0669WN 同等品	3	
2階	階段	H	露出	IL	40	W	×	5	不明	φ200～220程度	1	SLB19411W 同等品	1	
		非常灯	埋込	-	20	W	×	1	不明	φ165	1	K1-LRS11-1+FK80010	1	
2階	I室	A1	埋込	FL	40	W	×	2	不明	1275×325	4	LRS20-4-65	4	
		非常灯	埋込	FL	20	W	×	1	不明	φ165	1	K1-LRS11-1+FK80010	1	
		A2	埋込	FL	20	W	×	2	不明	660×240	2	LRS3-2-15	2	
	非常灯	埋込	FL	20	W	×	1	不明	φ165	2	K1-LRS11-1+FK80010	2		
	誘導灯	露出	-	20	W	×	1	不明	660×245×130	1	FA20316C+FK21727C	1	非3	
2階	外壁	I	露出	HF	1000	W	×	1	不明	-	1	LPJ1W-180	1	