



- (特記)
1. 図中 印の機器は、再取付とする。
 2. 新設コンセント回路は全て増設電灯盤から電源取出しとする。

凡例	名称	仕様
	埋込コンセント	2P 15A x 2
	"	2P 15A x 1 (接地極・接地端子付)
	"	2P 15A x 2 (接地極付)
	"	2P 15A x 2 (接地極・接地端子付)
	フロアコンセント	(DU7743K 同等品)
	アウトレットボックス	

特記なき配線は下記とする。

	天井内ころがし
	床いんべい配管
	既設配管入線 (床いんべい)
	露出配管
	EM-EEF 2.0-3C 107-ス (PF22)
	EM-EEF 2.0-2C (PF22)

平面詳細図 S=1:50