

別紙6 動力変圧器容量 計算資料

	学校名	動力トランス 1(KVA)	動力トランス 2(KVA)	電灯トランス1 (KVA)	動力トランス 余剰分(KVA)	将来見込み
1	砥堀小学校	300	-	75	117	33
2	広峰小学校	50	-	100	20	12
3	安室東小学校	50	-	75	23	12
4	安室小学校	75	-	100	36.7	12
5	曾左小学校	50	-	100	15.6	12
6	白鳥小学校	50	-	50	0	8
7	城東小学校	50	-	50	22.7	8
8	英賀保小学校	75	-	75	24	12
9	八幡小学校	100	-	75	49	12
10	網干小学校	75	150	50	49.6/62.5	12
11	網干西小学校	50	-	50	31.8	8
12	勝原小学校(校舎)	75	150	75	38.6/26.2	12
13	旭陽小学校	50	-	75	2.6	12
14	余部小学校	75	-	50	45.9	8
15	谷外小学校	150	-	50	8.2	8
16	御国野小学校	200	-	75	71	12
17	的形小学校	75	-	75	47.7	8
18	大塩小学校	75	-	75	48.4	8
19	中寺小学校	200	-	75	88.2	8
20	白鷺小中学校	300	-	100	145.7	12
21	四郷学院	50	-	50	28.1	8
22	豊富小中学校	200	-	75	66	12
23	書写養護学校	75	75	100	64.8/45.1	0

トランスを取替える場合は、“将来見込み”の容量を見込むこと。