

(姫路駅前中央地下駐輪場)

別紙 A-1 消防用設備点検対象設備

消火器
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
防排煙制御設備(防火扉・シャッター・その他)
非常警報器具及び設備
誘導灯及び誘導標識
排煙設備
連結散水設備
連結送水管
非常電源
スプリンクラー設備

別紙 A-2 自転車等搬送コンベアー点検項目

運転音の確認	ベルト損傷
減速機／モーター	かみ込み装置の状態
ベルトの摩耗・変形・片寄り	ベルトカバー損傷
キャリアローラー損傷	メガテスト(定期点検時)
リタンローラー損傷	非常停止装置
ヘッドプーリー損傷	光電管(ロードスイッチ)
絞りプーリー損傷	手動、自動運転作動確認
減速機・油漏洩・液面確認	押釦関係作動確認
減速機／モーター通り芯	制御盤
各部セットネジ、キー	

別紙 A-3 給排気ファン点検業務対象設備

点検対象設備	点検回数	備 考
給気ファン (2 台)	年 2 回	
排気ファン (2 台)	年 2 回	
駆動用エンジン	年 2 回	
給気ファン吹出口	年 2 回	
排気ファン吸入口	年 2 回	
電気分電盤	年 1 回	

(姫路駅西地下駐輪場)

別紙 B-1 消防用設備点検対象設備

消火器具
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
泡消火設備
自動火災報知設備
総合操作盤
非常放送設備
誘導灯及び誘導標識
排煙設備
連結送水管

別紙 B-2 自転車等搬送コンベア点検項目

運転音の確認	ベルト損傷
減速機／モーター	かみ込み装置の状態
ベルトの摩耗・変形・片寄り	ベルトカバー損傷
キャリアローラー損傷	メガテスト(定期点検時)
リタンローラー損傷	非常停止装置
ヘッドプーリー損傷	光電管(ロードスイッチ)
絞りプーリー損傷	手動、自動運転作動確認
減速機・油漏洩・液面確認	押釦関係作動確認
減速機／モーター通り芯	制御盤
各部セットネジ、キー	

別紙 B-3 給排気ファン点検業務対象設備

点検対象設備	点検回数	備 考
給気ファン（2台）	年2回	
排気ファン	年2回	
給気ファン吹出口	年2回	
排気ファン吸込口	年2回	
電気分電盤	年1回	

(大手前地下駐輪場)

別紙 C-1 消防用設備点検対象設備

消火器具
泡消火設備
自動火災報知設備
非常警報器具及び設備
誘導灯及び誘導標識
排煙設備
連結送水管
非常コンセント設備
非常電源(非常電源専用受電設備)
総合操作盤
防排煙制御設備(防火扉、シャッター、ダンパー、その他)

別紙 C-2 自転車等搬送コンベア点検項目

運転音の確認	ベルト損傷
減速機／モーター	かみ込み装置の状態
ベルトの摩耗・変形・片寄り	ベルトカバー損傷
キャリアローラー損傷	メガテスト(定期点検時)
リタンローラー損傷	非常停止装置
ヘッドプーリー損傷	光電管(ロードスイッチ)
絞りプーリー損傷	手動、自動運転作動確認
減速機・油漏洩・液面確認	押釦関係作動確認
減速機／モーター通り芯	制御盤
各部セットネジ、キー	

別紙 C-3 給排気ファン点検業務対象設備

点検対象設備	点検回数	備 考
給気ファン(ロールフィルター取替1回含む)	年2回	
排気ファン	年2回	
駆動用エンジン	年2回	
給気ファン吹出口	年2回	
排気ファン吸込口	年2回	
デリバントファン	年2回	
電気分電盤	年1回	