

質疑回答書

業務名 浜手緑地(中島東地区)複合遊具等更新設計・施工業務

番号	頁	要求水準書	質疑内容	回答内容
1	2	2-(2)	遊具設置後周辺地盤の復旧は真砂土敷き均し程度でよろしいのでしょうか	ご理解のとおりです。
2	2	3-(1)	遊具の塗装の仕様についてご指示・ご指定はございますでしょうか	要求水準書に記載のとおりです。
3	4	6-(3)	撤去予定遊具の撤去あとの埋戻し整正はどの程度考えられていますか。	現地盤高さまで、真砂土等で埋戻しを考えております。
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				