

別紙 2 空調整備対象室

番号	学校名	対象室 部屋面積 (㎡)						合計 (㎡)
		調理室	下処理室 (1)	下処理室 (2)	洗浄室	検収室	食品庫	
1	砥堀小学校	88	8	19	39	7	8	169
2	広峰小学校	111	29		55	5	6	206
3	安室東小学校	102	9	16	51	13	12	203
4	安室小学校	94	22		55	22		193
5	曾左小学校	118	13	16	55	11	11	224
6	白鳥小学校	93	20		49	19		181
7	城東小学校	102	19		52	15		188
8	英賀保小学校	124	15	17	61	11	12	240
9	八幡小学校	134	14	18	62	13	10	251
10	網干小学校	91	20		47	16		174
11	網干西小学校	89	28		54	20		191
12	勝原小学校	114	13	16	50	11	11	215
13	旭陽小学校	122	14	24	47	10	10	227
14	余部小学校	86	13	21	43	10	10	183
15	谷外小学校	91	20		47	16		174
16	御国野小学校	104	26		47	4	5	186
17	的形小学校	83	10	18	42	10	8	171
18	大塩小学校	95	21		48	17	20	201
19	中寺小学校	95	13	20	51	15	14	208
20	白鷺小中学校	107	10	21	2部屋 60	14	10	222
21	四郷学院	93	26		48	17		184
22	豊富小中学校	78	11	18	48	9	13	177
23	書写養護学校	60	10		28	6		104

注記：下処理室が(1),(2)と分かれている学校については、それぞれに空調設備を設けること

白鷺小中学校の洗浄室は2部屋に分かれており、それぞれに空調設備を設けること。各部屋は10㎡と50㎡とする。