

**「姫路市雨水管理総合計画（案）」に対する
市民意見（パブリック・コメント）の募集結果について**

1 市民意見の提出状況

- (1) 案 件 名：姫路市雨水管理総合計画（案）
- (2) 意見募集期間：令和5年2月10日（金）～3月10日（金）
- (3) 意見提出件数：4通4件

2 市民意見の内容

項 目	件数
「1 雨水管理総合計画について」に関するもの	0件
「2 本市の現状と取り巻く環境」に関するもの	0件
「3 計画降雨の設定」に関するもの	0件
「4 整備目標と段階的対策方針」に関するもの	0件
「5 I期事業の対策（当面の対策）」に関するもの	0件
「6 浸水被害の軽減に向けて」に関するもの	1件
「姫路市雨水管理方針マップ」に関するもの	0件
その他	3件
合 計	4件

3 市民意見に対する市の考え方

区 分	件数
(1) 計画案を修正	1件
(2) 計画案に記載済	0件
(3) 対応済の意見	0件
(4) 参考意見とする	3件
合 計	4件

4 意見の概要と市の考え方

◎「6 浸水被害の軽減に向けて」に関するもの

番号	該当頁	意見の概要	市の考え方
1	58・62	洪水氾濫対策及び内水氾濫対策の早期にできる取組としては、河川・水路の浚渫を積極的に実施することであり、結果として被害の軽減が期待できるのではないか。	(修正) ご意見を反映し、ソフト面での対策として、表6-1及び図6-4に清掃・浚渫について追記します。

◎その他

番号	該当頁	意見の概要	市の考え方
2	-	家の前の排水溝が北側、東側、西側からの集合地点になっており、ちょっとした大雨でも溢れてガレージに入ってきてしまい困っている。南側に水尾川があるが、上流からの水や高潮時は川の水位の方が高く排水が追いついていないように感じている。水尾川の上流も排水ポンプにより川に排水されており、川下のポンプも排水が追いついていないように感じる。数年前は足首まで道路に水が溜まってしまい、通りの家は庭やガレージまで水が入り込んで排水溝では間に合わない。仕方なく下水のマンホールの蓋を開けてようやく水が引いた。浸水対策を検討してほしい。	(参考意見) これまでに雨水の流下能力を向上させるため、周辺の道路両側に側溝を整備する等の対策を行ってまいりました。 今後も降雨時の状況に注視し、更なる対策については、関係部署と連携をとり、対策を講じてまいります。
3	-	三和町付近は、頻繁に冠水するので早期の対策を希望する。	(参考意見) ご意見をいただいた周辺では、ポンプ排水による浸水被害の軽減を計画し、令和2年度から工事を進めております。令和5年度に完成予定です。

番号	該当頁	意見の概要	市の考え方
4	—	<p>製造業である会社前の側溝が浅く幅が狭いため、ここ近年の短時間集中豪雨では、すぐに溝から水が吹き上げてくる。そのため、工場内に一気に水が流れこみ、製品及び、機械が水に浸かってしまう。</p> <p>昨年も(令和4年9月1日)夜の雨により20 cmほど浸水した。土嚢等、対策は実施しているが、人手も必要で本当に困っている。一日でも早く、側溝を大きくし、水はけを良くしてほしい。</p>	<p>(参考意見)</p> <p>浸水被害状況を現地調査により適切に把握し、道路や河川等の関係部署と連携し、対応可能な対策にて被害の軽減に努めてまいります。</p>