

令和8年3月16日（月曜日）

予算決算委員会建設分科会

第5委員会室

出席委員

井上太良、塚本進介、白井義一、川島淳良、
駒田かすみ、蔭山敏明、石見和之、松岡廣幸、
高見千咲

【建設委員会（上下水道局）の審査】

再開 11時16分

上下水道局 11時16分

送付議案説明

- ・議案第1号 令和8年度姫路市一般会計予算
- ・議案第9号 令和8年度姫路市水道事業会計予算
- ・議案第10号 令和8年度姫路市下水道事業会計予算
- ・議案第16号 令和7年度姫路市水道事業会計補正予算（第2回）

質疑 11時42分

（質問）

給配水管漏水調査業務委託について、令和8年度に市西部区域の漏水調査を実施しようとしているが、令和7年度に実施した市東部区域の漏水調査において特定できた漏水箇所やその状況を詳しく説明してもらいたい。

また、当該調査結果を踏まえ、今後、どのような漏水防止対策を進めていこうと考えているのか。

（答弁）

令和6年度に兵庫県が実施した人工衛星画像を活用した漏水調査において、本市において漏水の可能性のある箇所が約800か所示された。

そのうち、市東部区域の約400か所を令和7年度に調査した結果、漏水が確認されたのは、全体の約2割であった。これらの多くは給水管から発生しており、漏水が確認された箇所は、順次修理を行っているところである。

今後の漏水防止対策として、当該調査に加え、AIを活用した水道管路劣化診断等も利用しながら、更新の優先度を決定し、水道施設の更新計画に反映していきたいと考えている。

（質問）

本管ではなく、給水管において、漏水が多く発生しているのであれば、漏水のおそれがある箇所を公開することで、個人宅でも対策ができると思うがどうか。

（答弁）

古い管ほど漏水しやすい傾向にあるが、一概に言うことはできず、個人宅の給水管の指摘はしにくいところがあるものの、そのような漏水の目安となるような周知は行っていきたい。

役職定年者挨拶

上下水道局終了 11時50分

【建設委員会意見取りまとめ】

意見取りまとめ 11時55分

- ・分科会長報告について
正副分科会長に一任することに決定。

意見取りまとめ終了 11時56分

閉会 11時56分